Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 15 : СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1600229-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1600229 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Л	Gmin= 0.181	Gmax= 45.28	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Л	Gmin= 0.181	Gmax= 45.28	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	126,49	129,24	-2,75	58,07	47,89	10,18	5,17	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
24.05.20	24,00	-	125,50	128,36	-2,86	58,00	48,07	9,93	5,16	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,11
25.05.20	24,00	-	125,86	128,82	-2,95	58,00	48,25	9,75	5,16	2,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,09
26.05.20	23,98	-	56,38	55,74	0,64	43,39	43,96	-0,57	4,22	2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
27.05.20	24,00	-	1,63	0,00	1,63	22,84	22,26	0,58	3,30	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	87,17	88,43	-1,26	48,06	42,09	5,97	4,60	2,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,67
Итого	119,98		435,86	442,16	-6,30						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	28.10.19 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28.10.19 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.