

Адрес: ЖКС2 Невского района
 Санкт-Петербург, Обуховское Обороны 17 / СЛО
 Обслуживающая организация: ООО "Индрахит-Монтаж"
 Кустовни

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2020
 Дворец: 8691, 038.1
 Стрел: Адрес: Обуховской Обороны 17
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена: Подключенный: Девятый

Установленные приборы: Часовые и сутки-архивы в файлах: ВК17-2055955-ч(С)0520.txt
 Вычислитель: ВК1-7 № 2055955
 Поданы: ТР(М1): расколдер: ПРЭМ 65 н Глип = 0.8 Режим: (железо) Смах = 120
 Оборот: ТР(М2): расколдер: ПРЭМ 65 н Глип = 0.8 Смах = 120
 ТР-Д: ГВС(М3): расколдер: Глип = 120 Смах = 120
 ТР-Цикр: ГВС(М4): расколдер: Глип = Смах =
 ТР-политики(У5): расколдер: Глип = Смах =
 Расчетный алгоритм: яма: $Q = M1 * (T1 - T2) / (T2 - T3)$ лето: Оверт = Оверт пот = Оверт =
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Оверт = 0.516 Оверт = 0 Оверт = 0
 Договорные нагрузки (гр.ст.): Гкал/час: Оверт = 497.28 Оверт = 0 Оверт = 0
 Договорные расходы (гр.ст.): Г/сут: Оверт = 497.28 Оверт = 0 Оверт = 0
 Бактческое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020: Оверт = 0 Оверт = 0 Оверт = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплопотр-е
			M1	M2	дМ	T1	T2	дТ	P1	P2	Qотоп	M3	M4	дМ	V3	V4	дV3	Уходп	T3	T4	Qвс общ.	Qвс кал.	Qвс гвс	Q общ.					
23.05.20	24.00	-	203.40	203.40	0.00	58.16	45.26	12.90	5.11	3.87	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63		
24.05.20	24.00	-	203.66	203.66	0.00	58.14	45.57	12.57	5.13	3.87	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56		
25.05.20	24.00	-	204.28	204.28	0.00	58.15	45.93	12.22	5.14	3.86	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50		
26.05.20	24.00	-	96.83	97.63	-0.80	57.76	45.44	12.32	3.99	3.41	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18		
27.05.20	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.33	24.70	-4.37	2.81	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Среднее	24.00	-	141.63	141.79	-0.16	50.51	41.38	9.13	4.44	3.57	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77		
Итого	120.00	-	708.17	708.97	-0.80						8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)		M2(Г)		M3(Г)		M4(Г)		V3(М3)		V4(М3)		Q СЛО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Траб, ч	
	23.05.20 03:00	30.05.20 03:00	218906.28	218989.07	21110.14	21294.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2237.15	2295.68	0.00	0.00	0.00	0.00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотоснагитя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0 °С = 0.00 Гкал;
 8.87 Гкал;
 м3/м; кб/м;



печать Энергосбыта
 ФИЛИАЛ «Энергосбыт»
 Общественное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20__Г