Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10748.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206925 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50 п	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления: ПДТВХ-1
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50 п	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления: ПДТВХ-1
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,597 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,184

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,136

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=191,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=54,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	154,30	128,07	26,23	67,07	40,79	26,28	6,92	4,56	3,43	25,39	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	-	67,08	0,00	1,70			5,13
24.05.20	24,00	-	154,42	129,14	25,28	66,93	41,30	25,63	6,96	4,55	3,38	24,27	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	-	66,95	0,00	1,63			5,01
25.05.20	24,00	-	153,64	130,70	22,94	67,01	49,97	17,04	6,96	4,48	2,31	21,81	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	-	67,27	0,00	1,47			3,78
26.05.20	24,00	-	149,72	125,64	24,08	68,71	68,38	0,33	6,87	4,56	0,00	23,05	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	68,69	0,00	1,59			1,59
Среднее	24,00	-	153,02	128,39	24,63	67,43	50,11	17,32	6,93	4,54	2,28	23,63	-	-	24,13	-	24,13	-	67,50	-	1,60	-	-	3,88
Итого	96,00		612,08	513,55	98,53						9,12	94,52	0,00	0,00	96,51	0,00	96,51	0,00			6,38	0,00	0,00	15,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	66433,93	55299,78	10967,41	0,00	11221,18	0,00	1978,97	-	-
	27.05.20 03:00	67049,99	55818,04	11061,14	0,00	11316,88	0,00	1994,27	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -1,30 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,20** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ «__»_____20__ г.