Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207152 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 50 п | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: ПДТВХ-1 |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 50 п | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: ПДТВХ-1 |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 27.05.20 | 24,00 | - | 89,05 | 77,90 | 11,15 | 68,37 | 68,09 | 0,28 | 6,35 | 4,81 | | 10,73 | - | - | 10,95 | - | 10,95 | - | 68,19 | - | 0,73 | | | 0,73 |
| 28.05.20 | 24,00 | - | 91,19 | 78,75 | 12,44 | 68,29 | 68,04 | 0,25 | 6,35 | 4,79 | | 11,98 | - | - | 12,21 | - | 12,21 | - | 67,94 | - | 0,82 | | | 0,82 |
| 29.05.20 | 24,00 | - | 46,54 | 36,58 | 9,96 | 67,95 | 66,52 | 1,43 | 6,48 | 4,54 | | 12,55 | - | - | 12,78 | - | 12,78 | - | 67,25 | - | 0,85 | | | 0,85 |
| 30.05.20 | 24,00 | - | 11,84 | 1,60 | 10,24 | 67,56 | 38,77 | 28,79 | 6,60 | 4,97 | | 12,13 | - | - | 12,36 | - | 12,36 | - | 66,92 | - | 0,81 | | | 0,81 |
| 31.05.20 | 24,00 | - | 11,43 | 1,12 | 10,31 | 66,95 | 34,58 | 32,37 | 6,63 | 4,98 | | 11,71 | - | - | 11,92 | - | 11,92 | - | 66,25 | - | 0,78 | | | 0,78 |
| 01.06.20 | 24,00 | - | 12,28 | 0,96 | 11,32 | 67,37 | 31,67 | 35,70 | 6,75 | 4,98 | | 12,29 | - | - | 12,53 | - | 12,53 | - | 66,93 | - | 0,82 | | | 0,82 |
| 02.06.20 | 24,00 | - | 11,53 | 1,44 | 10,09 | 67,65 | 41,58 | 26,07 | 6,79 | 4,97 | | 11,72 | - | - | 11,95 | - | 11,95 | - | 67,27 | - | 0,79 | | | 0,79 |
| 03.06.20 | 24,00 | - | 12,02 | 1,28 | 10,74 | 68,81 | 34,45 | 34,36 | 6,77 | 4,97 | | 12,12 | - | - | 12,38 | - | 12,38 | - | 68,43 | - | 0,83 | | | 0,83 |
| 04.06.20 | 24,00 | - | 52,36 | 40,72 | 11,64 | 70,61 | 70,31 | 0,30 | 6,49 | 4,98 | | 10,81 | - | - | 11,03 | - | 11,03 | - | 69,75 | - | 0,75 | | | 0,75 |
| 05.06.20 | 24,00 | - | 89,11 | 76,81 | 12,30 | 71,22 | 70,92 | 0,30 | 6,31 | 5,01 | | 11,29 | - | - | 11,54 | - | 11,54 | - | 71,05 | - | 0,80 | | | 0,80 |
| 06.06.20 | 24,00 | - | 90,28 | 78,93 | 11,35 | 71,08 | 70,82 | 0,26 | 6,41 | 5,03 | | 10,27 | - | - | 10,53 | - | 10,53 | - | 70,80 | - | 0,73 | | | 0,73 |
| 07.06.20 | 24,00 | - | 90,42 | 79,38 | 11,04 | 70,58 | 70,30 | 0,28 | 6,42 | 5,03 | | 10,09 | - | - | 10,31 | - | 10,31 | - | 70,46 | - | 0,71 | | | 0,71 |
| 08.06.20 | 24,00 | - | 91,25 | 79,11 | 12,14 | 70,31 | 70,05 | 0,26 | 6,41 | 5,02 | | 11,12 | - | - | 11,39 | - | 11,39 | - | 70,13 | - | 0,78 | | | 0,78 |
| 09.06.20 | 24,00 | - | 89,37 | 78,62 | 10,75 | 70,57 | 70,29 | 0,28 | 6,40 | 5,02 | | 9,52 | - | - | 9,73 | - | 9,73 | - | 70,50 | - | 0,67 | | | 0,67 |
| 10.06.20 | 24,00 | - | 89,95 | 77,61 | 12,34 | 70,00 | 69,60 | 0,40 | 6,37 | 5,02 | | 10,73 | - | - | 10,95 | - | 10,95 | - | 69,87 | - | 0,75 | | | 0,75 |
| 11.06.20 | 24,00 | - | 89,77 | 79,57 | 10,20 | 70,57 | 70,30 | 0,27 | 6,42 | 5,02 | | 9,26 | - | - | 9,45 | - | 9,45 | - | 70,35 | - | 0,65 | | | 0,65 |
| 12.06.20 | 24,00 | - | 89,23 | 78,92 | 10,31 | 70,99 | 70,70 | 0,29 | 6,39 | 5,02 | | 9,53 | - | - | 9,74 | - | 9,74 | - | 70,84 | - | 0,67 | | | 0,67 |
| 13.06.20 | 24,00 | - | 88,12 | 79,62 | 8,50 | 71,23 | 70,95 | 0,28 | 6,41 | 5,02 | | 7,79 | - | - | 7,98 | - | 7,98 | - | 70,98 | - | 0,55 | | | 0,55 |
| 14.06.20 | 24,00 | - | 89,84 | 79,86 | 9,98 | 71,19 | 70,92 | 0,27 | 6,42 | 5,02 | | 9,23 | - | - | 9,44 | - | 9,44 | - | 70,88 | - | 0,66 | | | 0,66 |
| 15.06.20 | 24,00 | - | 91,32 | 80,04 | 11,28 | 70,54 | 70,26 | 0,28 | 6,43 | 5,02 | | 10,47 | - | - | 10,69 | - | 10,69 | - | 70,46 | - | 0,74 | | | 0,74 |
| 16.06.20 | 24,00 | - | 89,69 | 79,95 | 9,74 | 70,73 | 70,44 | 0,29 | 6,43 | 5,01 | | 9,11 | - | - | 9,31 | - | 9,31 | - | 70,64 | - | 0,65 | | | 0,65 |
| 17.06.20 | 24,00 | - | 90,58 | 81,54 | 9,04 | 71,00 | 70,72 | 0,28 | 6,49 | 5,02 | | 8,41 | - | - | 8,60 | - | 8,60 | - | 70,95 | - | 0,60 | | | 0,60 |
| 18.06.20 | 24,00 | - | 90,80 | 80,83 | 9,97 | 71,03 | 70,77 | 0,26 | 6,45 | 5,00 | | 9,39 | - | - | 9,58 | - | 9,58 | - | 70,79 | - | 0,67 | | | 0,67 |
| 19.06.20 | 24,00 | - | 91,15 | 81,49 | 9,66 | 70,94 | 70,67 | 0,27 | 6,49 | 5,01 | | 9,11 | - | - | 9,32 | - | 9,32 | - | 70,83 | - | 0,64 | | | 0,64 |
| 20.06.20 | 24,00 | - | 91,48 | 82,07 | 9,41 | 71,13 | 70,88 | 0,25 | 6,49 | 5,01 | | 8,80 | - | - | 8,99 | - | 8,99 | - | 70,84 | - | 0,62 | | | 0,62 |
| 21.06.20 | 24,00 | - | 90,89 | 81,13 | 9,76 | 70,49 | 70,22 | 0,27 | 6,45 | 5,01 | | 9,14 | - | - | 9,34 | - | 9,34 | - | 70,40 | - | 0,64 | | | 0,64 |
| 22.06.20 | 24,00 | - | 91,88 | 81,34 | 10,54 | 70,88 | 70,62 | 0,26 | 6,46 | 5,00 | | 9,88 | - | - | 10,09 | - | 10,09 | - | 70,70 | - | 0,70 | | | 0,70 |
| 23.06.20 | 24,00 | - | 72,72 | 62,12 | 10,60 | 69,93 | 63,83 | 6,10 | 6,48 | 4,97 | | 10,34 | - | - | 10,56 | - | 10,56 | - | 69,64 | - | 0,72 | - | - | 0,72 |
| 24.06.20 | 24,00 | - | 72,72 | 62,12 | 10,60 | 69,93 | 63,83 | 6,10 | 6,48 | 4,97 | | 10,34 | - | - | 10,56 | - | 10,56 | - | 69,64 | - | 0,72 | - | - | 0,72 |
| 25.06.20 | 24,00 | - | 72,72 | 62,12 | 10,60 | 69,93 | 63,83 | 6,10 | 6,48 | 4,97 | | 10,34 | - | - | 10,56 | - | 10,56 | - | 69,64 | - | 0,72 | - | - | 0,72 |
| 26.06.20 | 24,00 | - | 72,72 | 62,12 | 10,60 | 69,93 | 63,83 | 6,10 | 6,48 | 4,97 | | 10,34 | - | - | 10,56 | - | 10,56 | - | 69,64 | - | 0,72 | - | - | 0,72 |
| 27.06.20 | 24,00 | - | 72,72 | 62,12 | 10,60 | 69,93 | 63,83 | 6,10 | 6,48 | 4,97 | | 10,34 | - | - | 10,56 | - | 10,56 | - | 69,64 | - | 0,72 | - | - | 0,72 |
| 28.06.20 | 24,00 | - | 72,72 | 62,12 | 10,60 | 69,93 | 63,83 | 6,10 | 6,48 | 4,97 | | 10,34 | - | - | 10,56 | - | 10,56 | - | 69,64 | - | 0,72 | - | - | 0,72 |
| 29.06.20 | 24,00 | - | 72,72 | 62,12 | 10,60 | 69,93 | 63,83 | 6,10 | 6,48 | 4,97 | | 10,34 | - | - | 10,56 | - | 10,56 | - | 69,64 | - | 0,72 | - | - | 0,72 |
| 30.06.20 | 24,00 | - | 72,72 | 62,12 | 10,60 | 69,93 | 63,83 | 6,10 | 6,48 | 4,97 | | 10,34 | - | - | 10,56 | - | 10,56 | - | 69,64 | - | 0,72 | - | - | 0,72 |
| Среднее | 24,00 | - | 72,72 | 62,12 | 10,60 | 69,93 | 63,83 | 6,10 | 6,48 | 4,97 | - | 10,34 | - | - | 10,56 | - | 10,56 | - | 69,64 | - | 0,72 | - | - | 0,72 |
| Итого | 840,00 | | 2545,11 | 2174,11 | 371,00 | | | | | | 0,00 | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 369,56 | 0,00 | 369,56 | 0,00 | | | 25,15 | 0,00 | 0,00 | 25,15 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.05.20 03:00 | 77465,77 | 68154,69 | 8909,61 | - | 9123,21 | - | 2309,10 | - | - |
| | 23.06.20 06:00 | 79440,41 | 69842,73 | 9189,15 | - | 9408,68 | - | 2329,91 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -4,96 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,19** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **369,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать теплоснабжающей организации

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«___» _____ 20___