Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 35 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8696.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 35
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205817-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205817 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=306,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	643,24	643,24	0,00	44,04	41,98	2,06	7,00	5,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			1,35
24.05.20	24,00	-	641,93	641,93	0,00	44,04	42,10	1,94	7,00	5,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			1,27
25.05.20	24,00	-	643,13	643,13	0,00	44,03	42,17	1,86	7,00	5,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			1,22
26.05.20	24,00	-	256,99	256,99	0,00	44,02	42,17	1,85	7,00	5,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			0,49
27.05.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,10	17,35	-0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	437,06	437,06	-	38,65	37,15	1,49	7,00	5,00	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86
Итого	120,00		2185,29	2185,29	0,00						4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	215778,14	190774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2458,16	-	-
	30.05.20 03:00	217910,21	192906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2462,36	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» А.С. Кабанова 20__ г.