Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8985.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО | Строит.Адрес: Ольминского 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206402 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	87,36	87,36	0,00	65,15	42,91	22,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
24.05.20	24,00	-	87,56	87,56	0,00	64,91	43,28	21,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
25.05.20	24,00	-	88,63	88,63	0,00	64,50	43,81	20,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
26.05.20	24,00	-	38,66	38,66	0,00	64,37	44,09	20,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,78
27.05.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,27	27,67	1,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	60,44	60,44	-	57,64	40,35	17,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
Итого	120,00		302,21	302,21	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	52831,24	52131,39	-	-	-	-	1571,43	-	-
	30.05.20 03:00	53126,04	52426,19	-	-	-	-	1577,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,75 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.