Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО | Строит Адрес: Ольминского 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314566-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: TCPB-026M № 1314566 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 3,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Л	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Л	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	75,73	73,38	2,35	63,62	38,70	24,92	5,47	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
24.05.20	24,00	-	75,82	73,46	2,37	63,29	39,08	24,21	5,48	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
25.05.20	24,00	-	76,93	74,60	2,33	62,92	39,95	22,97	5,50	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,86
26.05.20	24,00	-	28,74	27,88	0,86	43,95	32,15	11,80	2,07	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,69
27.05.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,42	21,38	0,04	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	51,44	49,86	1,58	51,04	34,25	16,79	3,70	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
Итого	120,00		257,22	249,31	7,91						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.08.19 23:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.08.19 23:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 3,75 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.