Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8987.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,33

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	39,89	29,71	10,18	67,76	66,70	1,06	7,00	5,00		11,92	-	-	12,15	-	12,15	-	66,62	-	0,80			0,80
28.05.20	24,00	-	43,07	35,99	7,08	68,05	66,99	1,06	7,00	5,00		12,18	-	-	12,43	-	12,43	-	65,62	-	0,80			0,80
29.05.20	24,00	-	59,81	48,85	10,96	68,65	68,10	0,55	7,00	5,00		10,66	-	-	10,87	-	10,87	-	68,78	-	0,74			0,74
30.05.20	24,00	-	68,83	55,84	12,99	69,30	68,80	0,50	7,00	5,00		12,18	-	-	12,43	-	12,43	-	69,46	-	0,85			0,85
31.05.20	24,00	-	69,96	55,37	14,59	68,85	68,32	0,53	7,00	5,00		13,66	-	-	13,93	-	13,93	-	69,13	-	0,94			0,94
01.06.20	24,00	-	68,95	54,98	13,97	67,19	66,70	0,49	7,00	5,00		13,07	-	-	13,33	-	13,33	-	67,36	-	0,88			0,88
02.06.20	24,00	-	67,95	55,04	12,91	70,05	69,59	0,46	7,00	5,00		11,97	-	-	12,26	-	12,26	-	69,94	-	0,84			0,84
03.06.20	24,00	-	67,45	55,21	12,24	69,22	68,64	0,58	7,00	5,00		11,32	-	-	11,56	-	11,56	-	69,70	-	0,79			0,79
04.06.20	24,00	-	66,33	54,87	11,46	69,24	68,76	0,48	7,00	5,00		10,47	-	-	10,69	-	10,69	-	69,25	-	0,73			0,73
05.06.20	24,00	-	66,92	54,88	12,04	68,52	68,09	0,43	7,00	5,00		11,07	-	-	11,29	-	11,29	-	68,42	-	0,76			0,76
06.06.20	24,00	-	67,43	54,79	12,64	69,69	69,21	0,48	7,00	5,00		11,91	-	-	12,16	-	12,16	-	69,78	-	0,83			0,83
07.06.20	24,00	-	67,69	54,66	13,03	70,79	70,12	0,67	7,00	5,00		12,40	-	-	12,66	-	12,66	-	71,60	-	0,89			0,89
08.06.20	24,00	-	67,88	54,58	13,30	71,94	71,48	0,46	7,00	5,00		12,67	-	-	12,94	-	12,94	-	71,80	-	0,91			0,91
09.06.20	24,00	-	65,90	54,73	11,17	69,10	68,68	0,42	7,00	5,00		10,42	-	-	10,64	-	10,64	-	68,97	-	0,72			0,72
10.06.20	24,00	-	66,86	54,88	11,98	69,82	69,36	0,46	7,00	5,00		11,11	-	-	11,35	-	11,35	-	69,87	-	0,78			0,78
11.06.20	24,00	-	64,65	54,67	9,98	67,32	66,87	0,45	7,00	5,00		9,45	-	-	9,64	-	9,64	-	67,44	-	0,64			0,64
12.06.20	24,00	-	62,12	52,45	9,67	69,47	69,01	0,46	7,00	5,00		9,84	-	-	10,07	-	10,07	-	69,57	-	0,69			0,69
13.06.20	24,00	-	65,27	55,11	10,16	68,84	68,42	0,42	7,00	5,00		10,14	-	-	10,32	-	10,32	-	68,72	-	0,70			0,70
14.06.20	24,00	-	66,14	54,82	11,32	69,77	69,25	0,52	7,00	5,00		11,10	-	-	11,33	-	11,33	-	70,11	-	0,78			0,78
15.06.20	24,00	-	66,60	54,69	11,91	68,30	67,84	0,46	7,00	5,00		11,62	-	-	11,86	-	11,86	-	68,41	-	0,79			0,79
16.06.20	24,00	-	69,27	54,59	14,68	69,78	69,20	0,58	7,00	5,00		14,43	-	-	14,74	-	14,74	-	70,31	-	1,02			1,02
17.06.20	24,00	-	68,11	54,04	14,07	68,38	67,98	0,40	7,00	5,00		13,79	-	-	14,09	-	14,09	-	68,32	-	0,94			0,94
18.06.20	24,00	-	64,59	53,82	10,77	70,40	69,94	0,46	7,00	5,00		10,31	-	-	10,52	-	10,52	-	70,46	-	0,73			0,73
19.06.20	24,00	-	65,39	53,68	11,71	67,76	67,37	0,39	7,00	5,00		10,98	-	-	11,20	-	11,20	-	67,80	-	0,75			0,75
20.06.20	24,00	-	64,66	53,59	11,07	69,57	69,12	0,45	7,00	5,00		10,50	-	-	10,72	-	10,72	-	69,74	-	0,73			0,73
21.06.20	24,00	-	65,76	53,82	11,94	68,76	68,35	0,41	7,00	5,00		11,52	-	-	11,76	-	11,76	-	68,67	-	0,79			0,79
22.06.20	24,00	-	65,37	55,55	9,82	69,81	69,38	0,43	7,00	5,00		9,69	-	-	9,90	-	9,90	-	69,83	-	0,68			0,68
23.06.20	24,00	-	64,55	52,79	11,76	69,12	68,60	0,52	7,00	5,00		11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	69,10	-	0,80			0,80
24.06.20	24,00	-	64,55	52,79	11,76	69,12	68,60	0,52	7,00	5,00		11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	69,10	-	0,80			0,80
25.06.20	24,00	-	64,55	52,79	11,76	69,12	68,60	0,52	7,00	5,00		11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	69,10	-	0,80			0,80
26.06.20	24,00	-	64,55	52,79	11,76	69,12	68,60	0,52	7,00	5,00		11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	69,10	-	0,80			0,80
27.06.20	24,00	-	64,55	52,79	11,76	69,12	68,60	0,52	7,00	5,00		11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	69,10	-	0,80			0,80
28.06.20	24,00	-	64,55	52,79	11,76	69,12	68,60	0,52	7,00	5,00		11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	69,10	-	0,80			0,80
29.06.20	24,00	-	64,55	52,79	11,76	69,12	68,60	0,52	7,00	5,00		11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	69,10	-	0,80			0,80
30.06.20	24,00	-	64,55	52,79	11,76	69,12	68,60	0,52	7,00	5,00		11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	69,10	-	0,80			0,80
Среднее	24,00	-	64,55	52,79	11,76	69,12	68,60	0,52	7,00	5,00	-	11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	69,10	-	0,80	-	-	0,80
Итого	840,00		2259,25	1847,49	411,76						0,00	402,34	0,00	0,00	410,72	0,00	410,72	0,00			27,83	0,00	0,00	27,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	61149,35	51339,79	9931,96	-	10167,14	-	2136,47	-	-
	23.06.20 06:00	62902,33	52774,27	10243,21	-	10484,85	-	2159,27	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,33 °С = -4,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **410,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«___» _____ 20___ г.