

Абонент: ЖКС2 Неёвского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольгинского 16 / СЦО-ГЭС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраКит Монтаж"  
 Источник: 1я Неёвская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за май 2020

Договор: 8987.038  
 Строит. Адрес: Ольгинского 16  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Девятурбинная

Установка прибора:  
 Выходитель: ВКТ-7 № 208374  
 Часовые и сточн. архивы в файлах: ВКТ-7-208374+ч(С)0520.txt

Режим (Смена):  
 Режим 32 Сплн = 0,12 Смах = 30  
 Режим 32 Сплн = 0,12 Смах = 30  
 Режим 32 Сплн = 0,12 Смах = 30  
 Режим 32 Сплн = 0,12 Смах = 30

Приборы УУТЭ повержены до \_\_\_\_\_

Термопреоб.: КТСП-Н  
 Термопреоб.: КТСП-Н  
 Термопреоб.: ТСП-Н  
 Термопреоб.: \_\_\_\_\_

Преобор. давления:  
 Преобор. давления:  
 Преобор. давления:  
 Преобор. давления:  
 Преобор. давления:

Дата	Ти	НС	М1,	М2,	дк,	Т1,	Т2,	дТ,	Р1	Р2	Qотоп	М3,	М4,	дМ,	У3	У4	дУ3	Уполл	Т3,	Т4,	Qгв общ.	Qгв кил.	Qгв гвс	Q общ.	
23.05.20	24.00	-	69.95	55.91	14.04	63.82	36.63	27.19	7.00	5.00	1.57	13.38	-	-	13.64	-	13.64	-	63.85	-	0.85	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
24.05.20	24.00	-	70.94	55.73	15.21	64.13	37.28	26.85	7.00	5.00	1.54	14.63	-	-	14.92	-	14.92	-	64.07	-	0.94	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
25.05.20	24.00	-	69.78	54.37	15.41	63.97	37.60	26.37	7.00	5.00	1.43	15.40	-	-	15.67	-	15.67	-	63.99	-	0.98	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
26.05.20	24.00	-	60.71	47.20	13.51	66.08	52.57	13.51	7.00	5.00	0.63	13.58	-	-	13.87	-	13.87	-	66.72	-	0.91	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
Среднее	24.00	-	67.85	53.30	14.54	64.50	41.02	23.48	7.00	5.00	1.29	14.25	-	-	14.53	-	14.53	-	64.66	-	0.92	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
Итого	96.00	-	271.38	213.21	58.17						5.16	56.99	0.00	0.00	58.10	0.00	58.10	0.00			3.68	0.00	0.00	8.85	

Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие		
		Дата, время		M1(Г)		M2(Г)		M3(Г)		M4(Г)		U3(кВ)		U4(кВ)		Q СЦО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)						
				6887.11		51125.96		9874.73		10108.79		10167.14		2127.73		2136.47								
		23.05.20 02:00		61149.35		51339.79		9931.96		10657.14		2136.47		2136.47										
		27.05.20 03:00		61149.35		51339.79		9931.96		10657.14		2136.47		2136.47										

Показания счетчиков на момент снятия данных: 23.05.20 02:00 6887.11 51125.96 9874.73 10108.79 10167.14 2127.73 2136.47

Период расчета по среднему: 23.05.20 02:00 - 27.05.20 03:00

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_ Гкал;

Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_ куб.м;

Период расчета по договору: \_\_\_\_\_

Период превышения t2: \_\_\_\_\_

Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_

Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_ с учетом корректировок

Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_ с учетом корректировок

12.33 °C = -0.70 Гкал;  
 8,14 Гкал;  
 58,10 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_

печать/подпись



Генеральный директор  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 20