

Абонент: ЖКО-2, неважно района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Олимпийского 18 / СЛО-1ВС
 Оснащение: ООО "ИнфраКонт Ночная"
 Источники: 1я неважная котельная

Учет отопления (ТВ-1)
 Учет ГВС (ТВ-2)

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот=0.311 Qтеп.гвс= Qтеп.лпг= Qгвс=0.1848
 Договорные расходы (ср.час.): Гкал/час: Qтеп.гвс.ср= Qгвс.ср=0.084 Qгвс.лпг=0 Qгвс=33.12
 Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/сут: Qот=93.12 Qтеп.гвс.ср= Qтеп.лпг=0 Qгвс.ср=0.084 Qгвс.лпг=0 Qгвс=33.12
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Общие					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	divc	Уходп	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.кап.	Qгвс.гвс.	Q общ.								
23.05.20	24.00	-	0.00	10.82	-10.82	21.45	37.68	-16.23	7.00	5.00	0.00	10.40	-	-	10.40	-	-	10.27	-	-	10.27	-	-	10.27	-	-	29.05	-	0.31	0.31	0.31	0.31
24.05.20	24.00	-	0.00	10.73	-10.73	21.84	38.32	-16.48	7.00	5.00	0.00	10.27	-	-	10.27	-	-	10.27	-	-	10.27	-	-	10.27	-	-	29.30	-	0.71	0.71	0.71	1.90
25.05.20	24.00	-	68.95	62.62	6.33	63.82	40.15	23.67	7.00	5.00	1.19	12.80	-	-	12.98	-	-	12.98	-	-	12.98	-	-	12.98	-	-	55.18	-	0.69	0.69	1.63	1.63
26.05.20	24.00	-	53.89	43.60	10.29	64.01	41.69	22.32	7.00	5.00	0.95	10.52	-	-	10.71	-	-	10.71	-	-	10.71	-	-	10.71	-	-	65.13	-	0.50	0.50	1.04	1.04
Среднее	24.00	-	30.71	31.94	-1.23	42.78	39.46	3.22	7.00	5.00	0.54	11.00	-	-	11.09	-	-	11.09	-	-	11.09	-	-	11.09	-	-	44.67	-	2.00	2.00	4.14	4.14
Итого	96.00	-	122.84	127.77	-4.93						2.14	43.99	0.00	0.00	44.36	0.00	0.00	44.36	0.00	0.00	44.36	0.00	0.00	44.36	0.00	0.00						

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(к3)	V4(к3)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	23.05.20 02:00	77442.63	68378.94	8551.00	-	8749.17	-	2494.24	-	-
	27.05.20 03:00	775712.28	68906.44	8595.53	-	8794.08	-	2497.06	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

12,33 °С = -0,54 Гкал;
 с учетом корректировок 3,60 Гкал;
 Итого по приборам учета: 44,36 куб.м.

