Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 12,33

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	9,40	0,00	9,40	64,57	19,31	45,26	7,00	5,00		9,23	-	-	9,42	-	9,42	-	63,98	-	0,59			0,59
28.05.20	24,00	-	2,64	0,80	1,84	62,94	60,69	2,25	7,00	5,00		2,64	-	-	2,70	-	2,70	-	61,85	-	0,16			0,16
29.05.20	24,00	-	7,81	0,00	7,81	67,12	18,70	48,42	7,00	5,00		7,64	-	-	7,80	-	7,80	-	66,65	-	0,51			0,51
30.05.20	24,00	-	9,25	0,00	9,25	65,94	18,49	47,45	7,00	5,00		9,08	-	-	9,25	-	9,25	-	65,35	-	0,60			0,60
31.05.20	24,00	-	9,50	0,00	9,50	65,52	16,98	48,54	7,00	5,00		9,36	-	-	9,53	-	9,53	-	64,92	-	0,61			0,61
01.06.20	24,00	-	9,27	0,00	9,27	63,92	18,88	45,04	7,00	5,00		9,13	-	-	9,30	-	9,30	-	63,31	-	0,58			0,58
02.06.20	24,00	-	9,03	0,00	9,03	66,30	19,08	47,22	7,00	5,00		8,91	-	-	9,08	-	9,08	-	65,62	-	0,58			0,58
03.06.20	24,00	-	9,78	0,00	9,78	66,45	20,50	45,95	7,00	5,00		9,61	-	-	9,79	-	9,79	-	65,84	-	0,64			0,64
04.06.20	24,00	-	9,21	0,00	9,21	65,96	20,88	45,08	7,00	5,00		9,06	-	-	9,24	-	9,24	-	65,32	-	0,59			0,59
05.06.20	24,00	-	8,40	0,00	8,40	64,24	20,21	44,03	7,00	5,00		8,26	-	-	8,42	-	8,42	-	63,58	-	0,52			0,52
06.06.20	24,00	-	8,25	0,00	8,25	65,87	18,81	47,06	7,00	5,00		8,12	-	-	8,30	-	8,30	-	65,19	-	0,53			0,53
07.06.20	24,00	-	8,61	0,00	8,61	68,01	18,47	49,54	7,00	5,00		8,45	-	-	8,62	-	8,62	-	67,31	-	0,57			0,57
08.06.20	24,00	-	8,45	0,00	8,45	67,74	21,18	46,56	7,00	5,00		8,22	-	-	8,40	-	8,40	-	67,13	-	0,55			0,55
09.06.20	24,00	-	8,61	0,00	8,61	65,42	24,28	41,14	7,00	5,00		8,47	-	-	8,64	-	8,64	-	64,79	-	0,55			0,55
10.06.20	24,00	-	9,91	0,00	9,91	66,70	23,69	43,01	7,00	5,00		9,72	-	-	9,91	-	9,91	-	66,12	-	0,64			0,64
11.06.20	24,00	-	10,41	0,00	10,41	64,39	21,86	42,53	7,00	5,00		10,21	-	-	10,39	-	10,39	-	63,84	-	0,65			0,65
12.06.20	24,00	-	8,96	0,00	8,96	65,87	19,85	46,02	7,00	5,00		8,82	-	-	8,99	-	8,99	-	65,18	-	0,57			0,57
13.06.20	24,00	-	7,80	0,00	7,80	64,54	19,28	45,26	7,00	5,00		7,64	-	-	7,81	-	7,81	-	63,84	-	0,49			0,49
14.06.20	24,00	-	8,31	0,00	8,31	66,35	19,50	46,85	7,00	5,00		8,16	-	-	8,30	-	8,30	-	65,67	-	0,54			0,54
15.06.20	24,00	-	7,69	0,00	7,69	64,31	21,94	42,37	7,00	5,00		7,51	-	-	7,65	-	7,65	-	63,87	-	0,48			0,48
16.06.20	24,00	-	7,34	0,00	7,34	65,77	23,04	42,73	7,00	5,00		7,21	-	-	7,35	-	7,35	-	65,07	-	0,47			0,47
17.06.20	24,00	-	7,74	0,00	7,74	63,81	23,73	40,08	7,00	5,00		7,64	-	-	7,78	-	7,78	-	62,99	-	0,48			0,48
18.06.20	24,00	-	6,98	0,00	6,98	65,64	23,41	42,23	7,00	5,00		6,87	-	-	7,02	-	7,02	-	64,88	-	0,45			0,45
19.06.20	24,00	-	7,54	0,00	7,54	63,76	23,48	40,28	7,00	5,00		7,40	-	-	7,54	-	7,54	-	63,08	-	0,47			0,47
20.06.20	24,00	-	6,61	0,00	6,61	64,83	21,40	43,43	7,00	5,00		6,50	-	-	6,63	-	6,63	-	64,07	-	0,42			0,42
21.06.20	24,00	-	7,03	0,00	7,03	64,11	21,13	42,98	7,00	5,00		6,89	-	-	6,99	-	6,99	-	63,34	-	0,44			0,44
22.06.20	24,00	-	7,90	0,00	7,90	65,62	23,01	42,61	7,00	5,00		7,81	-	-	7,97	-	7,97	-	64,88	-	0,51			0,51
23.06.20	24,00	-	8,24	0,03	8,21	65,40	22,29	43,11	7,00	5,00		8,09	-	-	8,25	-	8,25	-	64,73	-	0,52	-	-	0,52
24.06.20	24,00	-	8,24	0,03	8,21	65,40	22,29	43,11	7,00	5,00		8,09	-	-	8,25	-	8,25	-	64,73	-	0,52	-	-	0,52
25.06.20	24,00	-	8,24	0,03	8,21	65,40	22,29	43,11	7,00	5,00		8,09	-	-	8,25	-	8,25	-	64,73	-	0,52	-	-	0,52
26.06.20	24,00	-	8,24	0,03	8,21	65,40	22,29	43,11	7,00	5,00		8,09	-	-	8,25	-	8,25	-	64,73	-	0,52	-	-	0,52
27.06.20	24,00	-	8,24	0,03	8,21	65,40	22,29	43,11	7,00	5,00		8,09	-	-	8,25	-	8,25	-	64,73	-	0,52	-	-	0,52
28.06.20	24,00	-	8,24	0,03	8,21	65,40	22,29	43,11	7,00	5,00		8,09	-	-	8,25	-	8,25	-	64,73	-	0,52	-	-	0,52
29.06.20	24,00	-	8,24	0,03	8,21	65,40	22,29	43,11	7,00	5,00		8,09	-	-	8,25	-	8,25	-	64,73	-	0,52	-	-	0,52
30.06.20	24,00	-	8,24	0,03	8,21	65,40	22,29	43,11	7,00	5,00		8,09	-	-	8,25	-	8,25	-	64,73	-	0,52	-	-	0,52
Среднее	24,00	-	8,24	0,03	8,21	65,40	22,29	43,11	7,00	5,00	-	8,09	-	-	8,25	-	8,25	-	64,73	-	0,52	-	-	0,52
Итого	840,00		288,34	1,04	287,30						0,00	283,32	0,00	0,00	288,84	0,00	288,84	0,00			18,37	0,00	0,00	18,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	61641,15	53050,12	7899,47	-	8078,83	-	2228,62	-	-
	23.06.20 06:00	61864,11	53050,92	8118,55	-	8302,18	-	2243,18	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,33 °С = -3,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **288,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района Санкт-Петербурга»

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» ___ 20___ г