Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,33

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	65,84	55,77	10,07	67,93	67,51	0,42	7,00	5,00		9,31	-	-	9,51	-	9,51	-	67,38	-	0,63			0,63
28.05.20	24,00	-	83,58	75,70	7,88	69,74	69,37	0,38	7,00	5,00		7,70	-	-	7,87	-	7,87	-	68,91	-	0,53	-	-	0,53
29.05.20	24,00	-	50,12	47,80	2,32	70,50	69,16	1,34	7,00	5,00		10,80	-	-	10,99	-	10,99	-	64,44	-	0,70			0,70
30.05.20	24,00	-	89,02	79,88	9,14	69,89	69,54	0,35	7,00	5,00		8,48	-	-	8,67	-	8,67	-	69,63	-	0,59			0,59
31.05.20	24,00	-	88,51	79,36	9,15	69,35	69,00	0,35	7,00	5,00		8,69	-	-	8,85	-	8,85	-	69,01	-	0,60			0,60
01.06.20	24,00	-	89,34	78,65	10,69	67,76	67,41	0,35	7,00	5,00		9,76	-	-	9,95	-	9,95	-	67,45	-	0,66			0,66
02.06.20	24,00	-	88,87	78,63	10,24	70,67	70,33	0,34	7,00	5,00		9,31	-	-	9,51	-	9,51	-	70,18	-	0,66			0,66
03.06.20	24,00	-	88,19	78,80	9,39	69,85	69,46	0,39	7,00	5,00		8,32	-	-	8,52	-	8,52	-	69,84	-	0,58			0,58
04.06.20	24,00	-	88,54	78,32	10,22	69,82	69,48	0,34	7,00	5,00		8,79	-	-	8,98	-	8,98	-	69,57	-	0,61			0,61
05.06.20	24,00	-	88,26	78,38	9,88	69,11	68,83	0,28	7,00	5,00		8,53	-	-	8,71	-	8,71	-	68,52	-	0,59			0,59
06.06.20	24,00	-	86,29	78,24	8,05	70,23	69,92	0,31	7,00	5,00		7,02	-	-	7,19	-	7,19	-	69,51	-	0,49			0,49
07.06.20	24,00	-	85,78	77,96	7,82	71,44	70,97	0,47	7,00	5,00		6,93	-	-	7,08	-	7,08	-	71,95	-	0,50			0,50
08.06.20	24,00	-	86,47	77,69	8,78	72,53	72,22	0,31	7,00	5,00		7,50	-	-	7,68	-	7,68	-	71,78	-	0,54			0,54
09.06.20	24,00	-	87,37	78,12	9,25	69,65	69,39	0,26	7,00	5,00		8,08	-	-	8,27	-	8,27	-	68,92	-	0,56			0,56
10.06.20	24,00	-	86,99	78,23	8,76	70,45	70,13	0,32	7,00	5,00		7,67	-	-	7,86	-	7,86	-	70,03	-	0,54			0,54
11.06.20	24,00	-	87,23	78,20	9,03	67,89	67,61	0,28	7,00	5,00		7,91	-	-	8,08	-	8,08	-	67,37	-	0,53			0,53
12.06.20	24,00	-	84,82	78,06	6,76	70,13	69,80	0,33	7,00	5,00		6,33	-	-	6,48	-	6,48	-	69,61	-	0,44			0,44
13.06.20	24,00	-	85,07	78,49	6,58	69,45	69,16	0,29	7,00	5,00		6,44	-	-	6,57	-	6,57	-	68,50	-	0,44			0,44
14.06.20	24,00	-	84,93	78,06	6,87	70,34	70,00	0,34	7,00	5,00		6,75	-	-	6,90	-	6,90	-	69,81	-	0,47			0,47
15.06.20	24,00	-	85,05	77,81	7,24	68,88	68,57	0,31	7,00	5,00		6,93	-	-	7,09	-	7,09	-	68,34	-	0,48			0,48
16.06.20	24,00	-	84,75	77,67	7,08	70,11	69,80	0,31	7,00	5,00		6,68	-	-	6,85	-	6,85	-	69,39	-	0,47			0,47
17.06.20	24,00	-	84,80	76,98	7,82	68,80	68,55	0,25	7,00	5,00		7,43	-	-	7,61	-	7,61	-	67,85	-	0,51			0,51
18.06.20	24,00	-	83,76	76,76	7,00	70,86	70,56	0,30	7,00	5,00		6,67	-	-	6,84	-	6,84	-	70,11	-	0,47			0,47
19.06.20	24,00	-	82,38	76,64	5,74	68,20	67,93	0,27	7,00	5,00		5,60	-	-	5,73	-	5,73	-	67,16	-	0,37			0,37
20.06.20	24,00	-	82,63	76,40	6,23	70,05	69,73	0,32	7,00	5,00		5,98	-	-	6,11	-	6,11	-	69,33	-	0,42			0,42
21.06.20	24,00	-	82,49	76,35	6,14	69,21	68,93	0,28	7,00	5,00		6,06	-	-	6,18	-	6,18	-	68,05	-	0,41			0,41
22.06.20	24,00	-	86,42	78,66	7,76	70,32	70,02	0,30	7,00	5,00		7,38	-	-	7,54	-	7,54	-	69,72	-	0,52			0,52
23.06.20	24,00	-	82,23	74,75	7,48	69,73	69,30	0,43	7,00	5,00		7,81	-	-	7,98	-	7,98	-	68,67	-	0,54	-	-	0,54
24.06.20	24,00	-	82,23	74,75	7,48	69,73	69,30	0,43	7,00	5,00		7,81	-	-	7,98	-	7,98	-	68,67	-	0,54	-	-	0,54
25.06.20	24,00	-	82,23	74,75	7,48	69,73	69,30	0,43	7,00	5,00		7,81	-	-	7,98	-	7,98	-	68,67	-	0,54	-	-	0,54
26.06.20	24,00	-	82,23	74,75	7,48	69,73	69,30	0,43	7,00	5,00		7,81	-	-	7,98	-	7,98	-	68,67	-	0,54	-	-	0,54
27.06.20	24,00	-	82,23	74,75	7,48	69,73	69,30	0,43	7,00	5,00		7,81	-	-	7,98	-	7,98	-	68,67	-	0,54	-	-	0,54
28.06.20	24,00	-	82,23	74,75	7,48	69,73	69,30	0,43	7,00	5,00		7,81	-	-	7,98	-	7,98	-	68,67	-	0,54	-	-	0,54
29.06.20	24,00	-	82,23	74,75	7,48	69,73	69,30	0,43	7,00	5,00		7,81	-	-	7,98	-	7,98	-	68,67	-	0,54	-	-	0,54
30.06.20	24,00	-	82,23	74,75	7,48	69,73	69,30	0,43	7,00	5,00		7,81	-	-	7,98	-	7,98	-	68,67	-	0,54	-	-	0,54
Среднее	24,00	-	83,58	75,70	7,88	69,74	69,37	0,38	7,00	5,00	-	7,70	-	-	7,87	-	7,87	-	68,91	-	0,53	-	-	0,53
Итого	840,00		2925,36	2649,60	275,76						0,00	269,49	0,00	0,00	275,42	0,00	275,42	0,00			18,56	0,00	0,00	18,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	89719,54	80819,76	8404,15	-	8582,21	-	2334,23	-	-
	23.06.20 06:00	91950,63	82848,98	8615,00	-	8797,63	-	2349,18	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,33 °C = -3,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **275,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«___» _____ 20___ г.