Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,33

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 27.05.20 | 24,00 | - | 49,17 | 39,61 | 9,56 | 67,42 | 66,51 | 0,91 | 7,00 | 5,00 | | 14,60 | - | - | 14,90 | - | 14,90 | - | 64,12 | - | 0,94 | | | 0,94 |
| 28.05.20 | 24,00 | - | 27,87 | 36,95 | -9,08 | 68,86 | 65,59 | 3,27 | 7,00 | 5,00 | | 15,94 | - | - | 16,21 | - | 16,21 | - | 61,42 | - | 0,98 | | | 0,98 |
| 29.05.20 | 24,00 | - | 43,05 | 37,12 | 5,93 | 70,08 | 68,24 | 1,84 | 7,00 | 5,00 | | 14,39 | - | - | 14,66 | - | 14,66 | - | 65,50 | - | 0,94 | | | 0,94 |
| 30.05.20 | 24,00 | - | 75,52 | 61,10 | 14,42 | 69,54 | 69,19 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | | 13,38 | - | - | 13,68 | - | 13,68 | - | 69,44 | - | 0,93 | | | 0,93 |
| 31.05.20 | 24,00 | - | 74,62 | 60,44 | 14,18 | 69,01 | 68,65 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 13,47 | - | - | 13,78 | - | 13,78 | - | 68,97 | - | 0,93 | | | 0,93 |
| 01.06.20 | 24,00 | - | 75,04 | 58,72 | 16,32 | 67,54 | 67,18 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 15,58 | - | - | 15,92 | - | 15,92 | - | 67,57 | - | 1,05 | | | 1,05 |
| 02.06.20 | 24,00 | - | 74,34 | 59,80 | 14,54 | 70,31 | 69,99 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | | 14,08 | - | - | 14,40 | - | 14,40 | - | 70,04 | - | 0,99 | | | 0,99 |
| 03.06.20 | 24,00 | - | 74,21 | 60,47 | 13,74 | 69,57 | 69,10 | 0,47 | 7,00 | 5,00 | | 13,52 | - | - | 13,84 | - | 13,84 | - | 70,01 | - | 0,95 | | | 0,95 |
| 04.06.20 | 24,00 | - | 73,25 | 59,88 | 13,37 | 69,53 | 69,18 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | | 13,13 | - | - | 13,41 | - | 13,41 | - | 69,44 | - | 0,91 | | | 0,91 |
| 05.06.20 | 24,00 | - | 73,22 | 59,58 | 13,64 | 68,85 | 68,56 | 0,29 | 7,00 | 5,00 | | 13,02 | - | - | 13,27 | - | 13,27 | - | 68,52 | - | 0,89 | | | 0,89 |
| 06.06.20 | 24,00 | - | 73,27 | 59,28 | 13,99 | 69,87 | 69,57 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | | 13,48 | - | - | 13,75 | - | 13,75 | - | 69,54 | - | 0,94 | | | 0,94 |
| 07.06.20 | 24,00 | - | 72,40 | 59,51 | 12,89 | 71,12 | 70,63 | 0,49 | 7,00 | 5,00 | | 12,43 | - | - | 12,73 | - | 12,73 | - | 71,54 | - | 0,89 | | | 0,89 |
| 08.06.20 | 24,00 | - | 72,56 | 59,04 | 13,52 | 72,22 | 71,91 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | | 13,01 | - | - | 13,31 | - | 13,31 | - | 71,90 | - | 0,94 | | | 0,94 |
| 09.06.20 | 24,00 | - | 70,57 | 56,92 | 13,65 | 69,32 | 69,05 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | | 13,20 | - | - | 13,47 | - | 13,47 | - | 68,97 | - | 0,91 | | | 0,91 |
| 10.06.20 | 24,00 | - | 56,60 | 47,29 | 9,31 | 69,73 | 69,31 | 0,42 | 7,00 | 5,00 | | 9,09 | - | - | 9,28 | - | 9,28 | - | 69,66 | - | 0,63 | | | 0,63 |
| 11.06.20 | 24,00 | - | 79,43 | 67,20 | 12,23 | 67,82 | 67,44 | 0,38 | 7,00 | 5,00 | | 11,74 | - | - | 11,98 | - | 11,98 | - | 68,05 | - | 0,80 | | | 0,80 |
| 12.06.20 | 24,00 | - | 78,32 | 67,15 | 11,17 | 69,90 | 69,56 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | | 10,72 | - | - | 10,96 | - | 10,96 | - | 69,88 | - | 0,75 | | | 0,75 |
| 13.06.20 | 24,00 | - | 79,75 | 67,51 | 12,24 | 69,19 | 68,94 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | | 11,71 | - | - | 11,93 | - | 11,93 | - | 68,66 | - | 0,80 | | | 0,80 |
| 14.06.20 | 24,00 | - | 79,44 | 67,15 | 12,29 | 70,16 | 69,78 | 0,38 | 7,00 | 5,00 | | 11,96 | - | - | 12,18 | - | 12,18 | - | 70,30 | - | 0,84 | | | 0,84 |
| 15.06.20 | 24,00 | - | 79,38 | 66,95 | 12,43 | 68,70 | 68,40 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | | 11,99 | - | - | 12,23 | - | 12,23 | - | 68,56 | - | 0,82 | | | 0,82 |
| 16.06.20 | 24,00 | - | 79,39 | 66,88 | 12,51 | 69,91 | 69,59 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | | 12,09 | - | - | 12,35 | - | 12,35 | - | 69,85 | - | 0,85 | | | 0,85 |
| 17.06.20 | 24,00 | - | 79,08 | 66,20 | 12,88 | 68,55 | 68,33 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | | 12,12 | - | - | 12,37 | - | 12,37 | - | 67,96 | - | 0,83 | | | 0,83 |
| 18.06.20 | 24,00 | - | 78,00 | 66,11 | 11,89 | 70,64 | 70,32 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | | 11,16 | - | - | 11,40 | - | 11,40 | - | 70,50 | - | 0,79 | | | 0,79 |
| 19.06.20 | 24,00 | - | 77,69 | 65,93 | 11,76 | 68,00 | 67,74 | 0,26 | 7,00 | 5,00 | | 10,86 | - | - | 11,09 | - | 11,09 | - | 67,77 | - | 0,74 | | | 0,74 |
| 20.06.20 | 24,00 | - | 76,31 | 65,81 | 10,50 | 69,86 | 69,53 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | | 9,76 | - | - | 9,96 | - | 9,96 | - | 69,67 | - | 0,68 | | | 0,68 |
| 21.06.20 | 24,00 | - | 77,33 | 65,79 | 11,54 | 68,96 | 68,69 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | | 10,53 | - | - | 10,74 | - | 10,74 | - | 68,59 | - | 0,72 | | | 0,72 |
| 22.06.20 | 24,00 | - | 79,53 | 67,82 | 11,71 | 70,09 | 69,79 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | | 11,24 | - | - | 11,46 | - | 11,46 | - | 69,78 | - | 0,78 | | | 0,78 |
| 23.06.20 | 24,00 | - | 71,46 | 59,86 | 11,60 | 69,44 | 68,92 | 0,52 | 7,00 | 5,00 | | 12,53 | - | - | 12,79 | - | 12,79 | - | 68,75 | - | 0,86 | - | - | 0,86 |
| 24.06.20 | 24,00 | - | 71,46 | 59,86 | 11,60 | 69,44 | 68,92 | 0,52 | 7,00 | 5,00 | | 12,53 | - | - | 12,79 | - | 12,79 | - | 68,75 | - | 0,86 | - | - | 0,86 |
| 25.06.20 | 24,00 | - | 71,46 | 59,86 | 11,60 | 69,44 | 68,92 | 0,52 | 7,00 | 5,00 | | 12,53 | - | - | 12,79 | - | 12,79 | - | 68,75 | - | 0,86 | - | - | 0,86 |
| 26.06.20 | 24,00 | - | 71,46 | 59,86 | 11,60 | 69,44 | 68,92 | 0,52 | 7,00 | 5,00 | | 12,53 | - | - | 12,79 | - | 12,79 | - | 68,75 | - | 0,86 | - | - | 0,86 |
| 27.06.20 | 24,00 | - | 71,46 | 59,86 | 11,60 | 69,44 | 68,92 | 0,52 | 7,00 | 5,00 | | 12,53 | - | - | 12,79 | - | 12,79 | - | 68,75 | - | 0,86 | - | - | 0,86 |
| 28.06.20 | 24,00 | - | 71,46 | 59,86 | 11,60 | 69,44 | 68,92 | 0,52 | 7,00 | 5,00 | | 12,53 | - | - | 12,79 | - | 12,79 | - | 68,75 | - | 0,86 | - | - | 0,86 |
| 29.06.20 | 24,00 | - | 71,46 | 59,86 | 11,60 | 69,44 | 68,92 | 0,52 | 7,00 | 5,00 | | 12,53 | - | - | 12,79 | - | 12,79 | - | 68,75 | - | 0,86 | - | - | 0,86 |
| 30.06.20 | 24,00 | - | 71,46 | 59,86 | 11,60 | 69,44 | 68,92 | 0,52 | 7,00 | 5,00 | | 12,53 | - | - | 12,79 | - | 12,79 | - | 68,75 | - | 0,86 | - | - | 0,86 |
| Среднее | 24,00 | - | 71,46 | 59,86 | 11,60 | 69,44 | 68,92 | 0,52 | 7,00 | 5,00 | - | 12,53 | - | - | 12,79 | - | 12,79 | - | 68,75 | - | 0,86 | - | - | 0,86 |
| Итого | 840,00 | | 2501,00 | 2095,09 | 405,91 | | | | | | 0,00 | 438,41 | 0,00 | 0,00 | 447,56 | 0,00 | 447,56 | 0,00 | | | 30,08 | 0,00 | 0,00 | 30,08 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.05.20 03:00 | 58482,47 | 68975,24 | 13026,61 | - | 13285,70 | - | 603,82 | - | - |
| | 23.06.20 06:00 | 60422,29 | 70601,40 | 13365,19 | - | 13631,33 | - | 626,44 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,33 °C = -5,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **447,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

печать Энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» ___ш1___ 20__ г.