Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220988-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 220988 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ повторены до _____ | Тхв, гр.С= 12,33

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	63,87	57,50	6,37	67,02	66,75	0,27	7,00	5,00		6,68	-	-	6,83	-	6,83	-	66,80	-	0,45			0,45
28.05.20	24,00	-	63,19	57,38	5,81	68,49	68,22	0,27	7,00	5,00		6,07	-	-	6,20	-	6,20	-	68,00	-	0,41			0,41
29.05.20	24,00	-	61,40	55,11	6,29	67,36	67,06	0,30	7,00	5,00		6,34	-	-	6,48	-	6,48	-	67,16	-	0,43			0,43
30.05.20	24,00	-	64,71	56,87	7,84	67,68	67,41	0,27	7,00	5,00		7,56	-	-	7,72	-	7,72	-	67,33	-	0,51			0,51
31.05.20	24,00	-	63,32	56,13	7,19	67,08	66,83	0,25	7,00	5,00		6,24	-	-	6,37	-	6,37	-	66,68	-	0,42			0,42
01.06.20	24,00	-	63,77	55,44	8,33	65,38	65,16	0,22	7,00	5,00		6,90	-	-	7,05	-	7,05	-	64,85	-	0,45			0,45
02.06.20	24,00	-	63,21	55,20	8,01	68,45	68,20	0,25	7,00	5,00		6,35	-	-	6,48	-	6,48	-	67,57	-	0,43			0,43
03.06.20	24,00	-	64,93	55,47	9,46	67,20	66,90	0,30	7,00	5,00		7,80	-	-	7,98	-	7,98	-	67,01	-	0,52			0,52
04.06.20	24,00	-	63,23	55,21	8,02	67,48	67,24	0,24	7,00	5,00		6,85	-	-	6,99	-	6,99	-	66,78	-	0,46			0,46
05.06.20	24,00	-	63,66	55,46	8,20	66,85	66,65	0,20	7,00	5,00		6,92	-	-	7,08	-	7,08	-	66,04	-	0,46			0,46
06.06.20	24,00	-	63,94	55,39	8,55	68,25	67,98	0,27	7,00	5,00		7,63	-	-	7,78	-	7,78	-	68,00	-	0,52			0,52
07.06.20	24,00	-	62,48	55,33	7,15	68,58	68,22	0,36	7,00	5,00		6,44	-	-	6,58	-	6,58	-	68,84	-	0,45			0,45
08.06.20	24,00	-	62,22	55,09	7,13	70,31	70,07	0,24	7,00	5,00		6,35	-	-	6,50	-	6,50	-	69,57	-	0,44			0,44
09.06.20	24,00	-	62,67	55,09	7,58	67,60	67,41	0,19	7,00	5,00		6,57	-	-	6,73	-	6,73	-	66,61	-	0,44			0,44
10.06.20	24,00	-	63,01	55,20	7,81	68,12	67,87	0,25	7,00	5,00		6,44	-	-	6,59	-	6,59	-	67,62	-	0,44			0,44
11.06.20	24,00	-	63,00	54,65	8,35	65,70	65,47	0,23	7,00	5,00		6,68	-	-	6,84	-	6,84	-	65,22	-	0,44			0,44
12.06.20	24,00	-	62,74	54,60	8,14	67,62	67,38	0,24	7,00	5,00		6,54	-	-	6,69	-	6,69	-	67,05	-	0,44			0,44
13.06.20	24,00	-	63,57	54,97	8,60	67,15	66,96	0,19	7,00	5,00		6,96	-	-	7,11	-	7,11	-	66,31	-	0,46			0,46
14.06.20	24,00	-	63,08	54,48	8,60	67,91	67,65	0,26	7,00	5,00		6,56	-	-	6,69	-	6,69	-	67,47	-	0,44			0,44
15.06.20	24,00	-	63,22	54,37	8,85	66,54	66,32	0,22	7,00	5,00		6,82	-	-	6,96	-	6,96	-	65,91	-	0,45			0,45
16.06.20	24,00	-	62,62	54,33	8,29	67,70	67,47	0,23	7,00	5,00		6,29	-	-	6,42	-	6,42	-	66,94	-	0,42			0,42
17.06.20	24,00	-	62,31	53,97	8,34	66,55	66,39	0,16	7,00	5,00		6,26	-	-	6,41	-	6,41	-	65,45	-	0,41			0,41
18.06.20	24,00	-	61,69	53,76	7,93	68,41	68,15	0,26	7,00	5,00		5,83	-	-	5,96	-	5,96	-	67,81	-	0,40			0,40
19.06.20	24,00	-	61,94	53,78	8,16	65,87	65,64	0,23	7,00	5,00		6,09	-	-	6,23	-	6,23	-	65,16	-	0,40			0,40
20.06.20	24,00	-	61,73	53,60	8,13	67,32	67,08	0,24	7,00	5,00		6,20	-	-	6,32	-	6,32	-	66,64	-	0,41			0,41
21.06.20	24,00	-	61,49	53,67	7,82	66,78	66,56	0,22	7,00	5,00		6,13	-	-	6,25	-	6,25	-	65,84	-	0,40			0,40
22.06.20	24,00	-	62,92	55,25	7,67	67,88	67,64	0,24	7,00	5,00		6,10	-	-	6,24	-	6,24	-	67,21	-	0,41			0,41
23.06.20	24,00	-	62,96	55,09	7,87	67,45	67,21	0,24	7,00	5,00		6,58	-	-	6,72	-	6,72	-	66,88	-	0,44	-	-	0,44
24.06.20	24,00	-	62,96	55,09	7,87	67,45	67,21	0,24	7,00	5,00		6,58	-	-	6,72	-	6,72	-	66,88	-	0,44	-	-	0,44
25.06.20	24,00	-	62,96	55,09	7,87	67,45	67,21	0,24	7,00	5,00		6,58	-	-	6,72	-	6,72	-	66,88	-	0,44	-	-	0,44
26.06.20	24,00	-	62,96	55,09	7,87	67,45	67,21	0,24	7,00	5,00		6,58	-	-	6,72	-	6,72	-	66,88	-	0,44	-	-	0,44
27.06.20	24,00	-	62,96	55,09	7,87	67,45	67,21	0,24	7,00	5,00		6,58	-	-	6,72	-	6,72	-	66,88	-	0,44	-	-	0,44
28.06.20	24,00	-	62,96	55,09	7,87	67,45	67,21	0,24	7,00	5,00		6,58	-	-	6,72	-	6,72	-	66,88	-	0,44	-	-	0,44
29.06.20	24,00	-	62,96	55,09	7,87	67,45	67,21	0,24	7,00	5,00		6,58	-	-	6,72	-	6,72	-	66,88	-	0,44	-	-	0,44
30.06.20	24,00	-	62,96	55,09	7,87	67,45	67,21	0,24	7,00	5,00		6,58	-	-	6,72	-	6,72	-	66,88	-	0,44	-	-	0,44
Среднее	24,00	-	62,96	55,09	7,87	67,45	67,21	0,24	7,00	5,00		6,58	-	-	6,72	-	6,72	-	66,88	-	0,44	-	-	0,44
Итого	1680,00		2203,60	1927,98	275,62							230,22	0,00	0,00	235,25	0,00	235,25	0,00			15,41	0,00	0,00	15,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	50344,48	43559,47	4477,77	-	4580,02	-	1548,49	-	-
	23.06.20 07:00	52055,58	45056,84	4656,03	-	4762,16	-	1563,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,33 °С = -2,84 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **235,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

подпись потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.