Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220988-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 220988 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,33

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24.00	-	77,28	69,78	7,50	63,65	40,98	22,67	7,00	5,00	1,58	7,48	-	-	7,61	-	7,61	-	63,22	-	0,48			2,06
24.05.20	24.00	-	77,91	70,54	7,37	63,38	41,32	22,06	7,00	5,00	1,55	7,61	-	-	7,75	-	7,75	-	62,70	-	0,48			2,02
25.05.20	24.00	-	79,40	71,35	8,05	63,04	41,18	21,86	7,00	5,00	1,55	8,29	-	-	8,46	-	8,46	-	62,58	-	0,52			2,07
26.05.20	24.00	-	70,00	63,65	6,35	64,56	54,12	10,44	7,00	5,00	0,65	6,59	-	-	6,73	-	6,73	-	64,70	-	0,43			1,08
Среднее	24,00	-	76,15	68,83	7,32	63,66	44,40	19,26	7,00	5,00	1,33	7,49	-	-	7,64	-	7,64	-	63,30	-	0,48	-	-	1,81
Итого	96,00		304,59	275,32	29,27						5,33	29,97	0,00	0,00	30,55	0,00	30,55	0,00			1,90	0,00	0,00	7,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	50038,51	43282,83	4447,59	-	4549,25	-	1541,39	-	-
	27.05.20 03:00	50344,48	43559,47	4477,77	-	4580,02	-	1548,49	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,33 °C = -0,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.