Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,33

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	79,13	67,27	11,86	66,72	66,53	0,19	7,00	5,00		12,27	-	-	12,51	-	12,51	-	67,03	-	0,82			0,82
28.05.20	24,00	-	77,42	67,31	10,11	68,24	68,00	0,24	7,00	5,00		10,83	-	-	11,07	-	11,07	-	68,75	-	0,74			0,74
29.05.20	24,00	-	73,71	64,75	8,96	67,08	66,82	0,26	7,00	5,00		9,67	-	-	9,86	-	9,86	-	67,72	-	0,66			0,66
30.05.20	24,00	-	76,59	66,44	10,15	67,42	67,20	0,22	7,00	5,00		10,60	-	-	10,81	-	10,81	-	67,81	-	0,72			0,72
31.05.20	24,00	-	76,62	66,08	10,54	66,86	66,64	0,22	7,00	5,00		10,40	-	-	10,61	-	10,61	-	67,33	-	0,70			0,70
01.06.20	24,00	-	76,70	65,71	10,99	65,08	64,90	0,18	7,00	5,00		10,80	-	-	11,03	-	11,03	-	65,27	-	0,71			0,71
02.06.20	24,00	-	78,14	65,52	12,62	68,21	68,01	0,20	7,00	5,00		12,34	-	-	12,61	-	12,61	-	68,41	-	0,84			0,84
03.06.20	24,00	-	54,87	47,75	7,12	66,57	66,28	0,29	7,00	5,00		7,28	-	-	7,42	-	7,42	-	67,05	-	0,49			0,49
04.06.20	24,00	-	74,21	65,10	9,11	67,24	67,05	0,19	7,00	5,00		9,58	-	-	9,78	-	9,78	-	66,85	-	0,64			0,64
05.06.20	24,00	-	76,07	65,32	10,75	66,57	66,41	0,16	7,00	5,00		10,41	-	-	10,61	-	10,61	-	66,05	-	0,69			0,69
06.06.20	24,00	-	77,21	65,00	12,21	67,97	67,73	0,24	7,00	5,00		11,78	-	-	12,01	-	12,01	-	67,90	-	0,80			0,80
07.06.20	24,00	-	74,26	65,01	9,25	68,21	67,89	0,32	7,00	5,00		8,96	-	-	9,13	-	9,13	-	68,70	-	0,62			0,62
08.06.20	24,00	-	74,08	64,75	9,33	70,04	69,84	0,20	7,00	5,00		9,11	-	-	9,31	-	9,31	-	69,54	-	0,63			0,63
09.06.20	24,00	-	75,58	64,96	10,62	67,35	67,22	0,13	7,00	5,00		10,37	-	-	10,57	-	10,57	-	66,84	-	0,70			0,70
10.06.20	24,00	-	75,76	65,34	10,42	67,84	67,68	0,16	7,00	5,00		10,13	-	-	10,35	-	10,35	-	67,47	-	0,68			0,68
11.06.20	24,00	-	75,85	64,78	11,07	65,51	65,35	0,16	7,00	5,00		10,77	-	-	10,98	-	10,98	-	65,34	-	0,70			0,70
12.06.20	24,00	-	73,68	65,05	8,63	67,32	67,19	0,13	7,00	5,00		8,29	-	-	8,44	-	8,44	-	66,69	-	0,56			0,56
13.06.20	24,00	-	74,50	65,47	9,03	66,91	66,81	0,10	7,00	5,00		8,74	-	-	8,94	-	8,94	-	66,20	-	0,58			0,58
14.06.20	24,00	-	74,88	65,04	9,84	67,69	67,46	0,23	7,00	5,00		9,59	-	-	9,80	-	9,80	-	67,77	-	0,65			0,65
15.06.20	24,00	-	73,83	64,94	8,89	66,35	66,18	0,17	7,00	5,00		8,56	-	-	8,76	-	8,76	-	66,02	-	0,57			0,57
16.06.20	24,00	-	75,26	64,77	10,49	67,47	67,33	0,14	7,00	5,00		10,09	-	-	10,32	-	10,32	-	67,10	-	0,68			0,68
17.06.20	24,00	-	74,43	64,33	10,10	66,36	66,29	0,07	7,00	5,00		9,91	-	-	10,09	-	10,09	-	65,56	-	0,65			0,65
18.06.20	24,00	-	73,29	64,01	9,28	68,22	68,01	0,21	7,00	5,00		8,94	-	-	9,14	-	9,14	-	68,13	-	0,61			0,61
19.06.20	24,00	-	72,68	63,93	8,75	65,69	65,55	0,14	7,00	5,00		8,39	-	-	8,54	-	8,54	-	65,37	-	0,55			0,55
20.06.20	24,00	-	71,98	63,71	8,27	67,13	66,96	0,17	7,00	5,00		8,01	-	-	8,16	-	8,16	-	66,75	-	0,54			0,54
21.06.20	24,00	-	72,47	63,70	8,77	66,62	66,49	0,13	7,00	5,00		8,42	-	-	8,59	-	8,59	-	66,06	-	0,56			0,56
22.06.20	24,00	-	75,78	65,61	10,17	67,70	67,49	0,21	7,00	5,00		9,86	-	-	10,07	-	10,07	-	67,77	-	0,67			0,67
23.06.20	24,00	-	74,41	64,51	9,90	67,20	67,01	0,19	7,00	5,00		9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	67,09	-	0,66	-	-	0,66
24.06.20	24,00	-	74,41	64,51	9,90	67,20	67,01	0,19	7,00	5,00		9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	67,09	-	0,66	-	-	0,66
25.06.20	24,00	-	74,41	64,51	9,90	67,20	67,01	0,19	7,00	5,00		9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	67,09	-	0,66	-	-	0,66
26.06.20	24,00	-	74,41	64,51	9,90	67,20	67,01	0,19	7,00	5,00		9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	67,09	-	0,66	-	-	0,66
27.06.20	24,00	-	74,41	64,51	9,90	67,20	67,01	0,19	7,00	5,00		9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	67,09	-	0,66	-	-	0,66
28.06.20	24,00	-	74,41	64,51	9,90	67,20	67,01	0,19	7,00	5,00		9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	67,09	-	0,66	-	-	0,66
29.06.20	24,00	-	74,41	64,51	9,90	67,20	67,01	0,19	7,00	5,00		9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	67,09	-	0,66	-	-	0,66
30.06.20	24,00	-	74,41	64,51	9,90	67,20	67,01	0,19	7,00	5,00		9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	67,09	-	0,66	-	-	0,66
Среднее	24,00	-	74,41	64,51	9,90	67,20	67,01	0,19	7,00	5,00	-	9,78	-	-	9,98	-	9,98	-	67,09	-	0,66	-	-	0,66
Итого	840,00		2604,23	2257,69	346,54						0,00	342,35	0,00	0,00	349,36	0,00	349,36	0,00			23,00	0,00	0,00	23,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	62366,59	54375,16	8280,65	-	8465,65	-	1833,27	-	-
	23.06.20 06:00	64388,58	56128,89	8545,54	-	8735,97	-	1851,72	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,33 °C = -4,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **349,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.