Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон

Узел учета: ТЦ-2 СЦО - ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206423 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 12,33

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin = 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin = 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin = 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin =	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin =	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	94,07	81,95	12,12	63,44	43,98	19,46	7,00	5,00	1,55	12,81	-	-	13,03	-	13,03	-	63,66	-	0,82			2,37
24.05.20	24,00	-	91,87	82,15	9,72	63,20	44,10	19,10	7,00	5,00	1,52	10,41	-	-	10,62	-	10,62	-	63,20	-	0,66			2,19
25.05.20	24,00	-	95,63	83,94	11,69	62,92	44,66	18,26	7,00	5,00	1,46	12,73	-	-	12,96	-	12,96	-	63,16	-	0,81			2,27
26.05.20	24,00	-	85,89	74,87	11,02	64,34	55,36	8,98	7,00	5,00	0,64	11,60	-	-	11,81	-	11,81	-	64,98	-	0,76			1,39
Среднее	24,00	-	91,87	80,73	11,14	63,48	47,03	16,45	7,00	5,00	1,29	11,89	-	-	12,11	-	12,11	-	63,75	-	0,76	-	-	2,05
Итого	96,00		367,46	322,91	44,55						5,17	47,55	0,00	0,00	48,42	0,00	48,42	0,00			3,04	0,00	0,00	8,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	61997,59	54050,84	8233,00	-	8417,13	-	1825,19	-	-
	27.05.20 03:00	62366,59	54375,16	8280,65	-	8465,65	-	1833,27	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,33 °С = -0,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,62** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.