Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,33

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	38,42	31,08	7,34	63,69	63,01	0,68	7,00	5,00		7,44	-	-	7,56	-	7,56	-	63,72	-	0,47			0,47
28.05.20	24,00	-	36,68	31,02	5,66	64,86	64,26	0,60	7,00	5,00		5,95	-	-	6,05	-	6,05	-	64,28	-	0,38			0,38
29.05.20	24,00	-	35,99	29,95	6,04	63,90	63,21	0,69	7,00	5,00		6,32	-	-	6,43	-	6,43	-	63,86	-	0,41			0,41
30.05.20	24,00	-	37,10	30,63	6,47	64,18	63,57	0,61	7,00	5,00		6,39	-	-	6,49	-	6,49	-	63,89	-	0,41			0,41
31.05.20	24,00	-	38,23	30,55	7,68	63,70	62,99	0,71	7,00	5,00		7,66	-	-	7,80	-	7,80	-	63,76	-	0,49			0,49
01.06.20	24,00	-	37,59	30,31	7,28	62,01	61,34	0,67	7,00	5,00		7,20	-	-	7,32	-	7,32	-	61,95	-	0,45			0,45
02.06.20	24,00	-	37,68	30,25	7,43	64,86	64,19	0,67	7,00	5,00		7,37	-	-	7,50	-	7,50	-	64,63	-	0,48			0,48
03.06.20	24,00	-	37,37	30,40	6,97	63,52	62,77	0,75	7,00	5,00		6,97	-	-	7,08	-	7,08	-	63,85	-	0,44			0,44
04.06.20	24,00	-	37,28	30,17	7,11	64,04	63,43	0,61	7,00	5,00		7,08	-	-	7,20	-	7,20	-	63,69	-	0,45			0,45
05.06.20	24,00	-	36,74	30,20	6,54	63,43	62,86	0,57	7,00	5,00		6,61	-	-	6,70	-	6,70	-	62,95	-	0,42			0,42
06.06.20	24,00	-	36,32	30,10	6,22	64,64	64,04	0,60	7,00	5,00		6,23	-	-	6,33	-	6,33	-	64,29	-	0,40			0,40
07.06.20	24,00	-	36,87	29,89	6,98	65,23	64,41	0,82	7,00	5,00		6,89	-	-	7,01	-	7,01	-	65,78	-	0,46			0,46
08.06.20	24,00	-	37,55	29,75	7,80	66,80	66,19	0,61	7,00	5,00		7,62	-	-	7,76	-	7,76	-	66,44	-	0,51			0,51
09.06.20	24,00	-	35,39	29,95	5,44	64,20	63,70	0,50	7,00	5,00		5,42	-	-	5,50	-	5,50	-	63,55	-	0,35			0,35
10.06.20	24,00	-	36,18	30,13	6,05	64,77	64,17	0,60	7,00	5,00		6,06	-	-	6,16	-	6,16	-	64,46	-	0,39			0,39
11.06.20	24,00	-	36,81	29,89	6,92	62,55	62,00	0,55	7,00	5,00		6,87	-	-	6,98	-	6,98	-	62,09	-	0,43			0,43
12.06.20	24,00	-	37,03	30,05	6,98	64,33	63,72	0,61	7,00	5,00		6,96	-	-	7,06	-	7,06	-	64,02	-	0,45			0,45
13.06.20	24,00	-	36,59	30,21	6,38	63,78	63,32	0,46	7,00	5,00		6,35	-	-	6,45	-	6,45	-	62,95	-	0,40			0,40
14.06.20	24,00	-	37,41	30,03	7,38	64,73	64,03	0,70	7,00	5,00		7,33	-	-	7,49	-	7,49	-	64,79	-	0,48			0,48
15.06.20	24,00	-	36,59	29,99	6,60	63,37	62,81	0,56	7,00	5,00		6,54	-	-	6,66	-	6,66	-	62,88	-	0,41			0,41
16.06.20	24,00	-	36,28	29,92	6,36	64,52	63,99	0,53	7,00	5,00		6,30	-	-	6,41	-	6,41	-	63,96	-	0,40			0,40
17.06.20	24,00	-	35,27	29,68	5,59	63,43	62,93	0,50	7,00	5,00		5,58	-	-	5,65	-	5,65	-	62,78	-	0,35			0,35
18.06.20	24,00	-	35,92	29,61	6,31	65,17	64,60	0,57	7,00	5,00		6,27	-	-	6,40	-	6,40	-	64,75	-	0,41			0,41
19.06.20	24,00	-	36,70	29,53	7,17	62,92	62,41	0,51	7,00	5,00		7,18	-	-	7,30	-	7,30	-	62,52	-	0,45			0,45
20.06.20	24,00	-	34,41	29,48	4,93	63,89	63,37	0,52	7,00	5,00		4,96	-	-	5,02	-	5,02	-	63,07	-	0,31			0,31
21.06.20	24,00	-	36,49	29,45	7,04	63,58	63,05	0,53	7,00	5,00		7,06	-	-	7,17	-	7,17	-	63,05	-	0,45			0,45
22.06.20	24,00	-	36,77	30,32	6,45	64,65	64,07	0,58	7,00	5,00		6,36	-	-	6,48	-	6,48	-	64,35	-	0,41			0,41
23.06.20	24,00	-	36,73	30,09	6,63	64,10	63,50	0,60	7,00	5,00		6,63	-	-	6,74	-	6,74	-	63,79	-	0,42			0,42
24.06.20	24,00	-	36,73	30,09	6,63	64,10	63,50	0,60	7,00	5,00		6,63	-	-	6,74	-	6,74	-	63,79	-	0,42			0,42
25.06.20	24,00	-	36,73	30,09	6,63	64,10	63,50	0,60	7,00	5,00		6,63	-	-	6,74	-	6,74	-	63,79	-	0,42			0,42
26.06.20	24,00	-	36,73	30,09	6,63	64,10	63,50	0,60	7,00	5,00		6,63	-	-	6,74	-	6,74	-	63,79	-	0,42			0,42
27.06.20	24,00	-	36,73	30,09	6,63	64,10	63,50	0,60	7,00	5,00		6,63	-	-	6,74	-	6,74	-	63,79	-	0,42			0,42
28.06.20	24,00	-	36,73	30,09	6,63	64,10	63,50	0,60	7,00	5,00		6,63	-	-	6,74	-	6,74	-	63,79	-	0,42			0,42
29.06.20	24,00	-	36,73	30,09	6,63	64,10	63,50	0,60	7,00	5,00		6,63	-	-	6,74	-	6,74	-	63,79	-	0,42			0,42
30.06.20	24,00	-	36,73	30,09	6,63	64,10	63,50	0,60	7,00	5,00		6,63	-	-	6,74	-	6,74	-	63,79	-	0,42			0,42
Среднее	24,00	-	36,73	30,09	6,63	64,10	63,50	0,60	7,00	5,00	-	6,63	-	-	6,74	-	6,74	-	63,79	-	0,42	-	-	0,42
Итого	840,00		1285,49	1053,29	232,19						0,00	232,00	0,00	0,00	235,87	0,00	235,87	0,00			14,82	0,00	0,00	14,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	42403,60	36171,54	6205,83	-	6330,01	-	1124,74	-	-
	23.06.20 07:00	43399,97	36988,32	6385,28	-	6512,45	-	1136,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,33 °С = -2,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **235,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраэнергосервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«__» ___ 20__ г.