

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Июнь 2020

Абэнт: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пинегина ул., д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8563.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23604

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207963

Насовые и сточн. архивы в файлах:

расходомер: ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Gmin = 0,067
 0,067
 0,027

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 14774

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hв)+M2*(t2-hв)
 лето: Qгвс=M3*(t3-hв)

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут:

Qот = 0,186
 Gот = 58,7368

Qвент = 0
 Gвент = 0

Qтех = 0
 Gтех = 0

Qгвс = 0
 Gгвс = 0

Qгвс.ср = 0,1034
 Gгвс.ср = 0,047

Qгвс.м = 18,8
 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Тп	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
		M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	div (излив)		Улодпит	T3	T4	R3	R4	
23.05.2020	24.00 *	0,00	53,64	-53,64	30,11	41,05	-10,94	0,00	0,00	10,21	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	40,24					0,39
24.05.2020	24.00 *	0,00	53,13	-53,13	30,48	41,36	-10,87	0,00	0,00	9,07	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	40,52					0,36
25.05.2020	24.00 *	17,46	41,12	-23,66	49,48	43,99	5,49	0,00	0,00	7,43	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	52,42					0,39
26.05.2020	24.00 *	6,84	19,91	-13,07	61,59	40,01	21,58	0,00	0,00	6,80	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	60,01					0,41
Среднее	24.00	6,07	41,95	-35,88	42,91	41,60	1,31	0,00	0,00	8,38	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	48,30					0,39
Итого	96,00	24,30	167,80	-143,50						33,51	33,51	33,51	33,51	33,51	33,77	33,77						1,55
Показания счетчиков на момент снятия данных:		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч												

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
 0 час
 12,33 °С
 1,41 Гкал
 33,77 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

