Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8563.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,33

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	7,07	0,00	7,07	64,32	23,92	40,40	7,00	5,00		7,08	-	-	7,23	-	7,23	-	63,15	-	0,45			0,45
28.05.20	24,00	-	6,26	0,00	6,26	61,14	23,99	37,15	7,00	5,00		6,23	-	-	6,32	-	6,32	-	59,89	-	0,37			0,37
29.05.20	24,00	-	7,39	0,00	7,39	67,87	23,70	44,17	7,00	5,00		7,36	-	-	7,52	-	7,52	-	66,64	-	0,49			0,49
30.05.20	24,00	-	7,32	0,00	7,32	67,77	24,49	43,28	7,00	5,00		7,23	-	-	7,37	-	7,37	-	66,66	-	0,48			0,48
31.05.20	24,00	-	6,11	0,00	6,11	66,89	24,39	42,50	7,00	5,00		6,10	-	-	6,21	-	6,21	-	65,50	-	0,40			0,40
01.06.20	24,00	-	7,57	0,00	7,57	65,65	22,86	42,79	7,00	5,00		7,48	-	-	7,64	-	7,64	-	64,47	-	0,48			0,48
02.06.20	24,00	-	6,36	0,00	6,36	68,13	23,28	44,85	7,00	5,00		6,34	-	-	6,47	-	6,47	-	66,70	-	0,42			0,42
03.06.20	24,00	-	6,92	0,00	6,92	68,01	23,80	44,21	7,00	5,00		6,88	-	-	7,02	-	7,02	-	66,84	-	0,46			0,46
04.06.20	24,00	-	6,06	0,00	6,06	67,18	24,58	42,60	7,00	5,00		6,08	-	-	6,19	-	6,19	-	65,78	-	0,40			0,40
05.06.20	24,00	-	5,88	0,00	5,88	65,95	24,54	41,41	7,00	5,00		5,95	-	-	6,04	-	6,04	-	64,47	-	0,38			0,38
06.06.20	24,00	-	6,70	0,00	6,70	67,83	25,05	42,78	7,00	5,00		6,66	-	-	6,80	-	6,80	-	66,56	-	0,44			0,44
07.06.20	24,00	-	6,84	0,00	6,84	69,93	25,41	44,52	7,00	5,00		6,77	-	-	6,92	-	6,92	-	68,74	-	0,47			0,47
08.06.20	24,00	-	6,65	0,00	6,65	69,91	27,16	42,75	7,00	5,00		6,55	-	-	6,72	-	6,72	-	68,70	-	0,45			0,45
09.06.20	24,00	-	5,72	0,00	5,72	66,70	27,73	38,97	7,00	5,00		5,67	-	-	5,79	-	5,79	-	65,42	-	0,37			0,37
10.06.20	24,00	-	6,09	0,00	6,09	67,96	27,26	40,70	7,00	5,00		6,06	-	-	6,18	-	6,18	-	66,73	-	0,40			0,40
11.06.20	24,00	-	5,88	0,00	5,88	65,24	26,98	38,26	7,00	5,00		5,82	-	-	5,93	-	5,93	-	64,05	-	0,38			0,38
12.06.20	24,00	-	5,73	0,00	5,73	67,59	26,85	40,74	7,00	5,00		5,69	-	-	5,80	-	5,80	-	66,26	-	0,38			0,38
13.06.20	24,00	-	5,96	0,00	5,96	66,42	26,75	39,67	7,00	5,00		5,91	-	-	6,04	-	6,04	-	65,16	-	0,39			0,39
14.06.20	24,00	-	6,92	0,00	6,92	68,34	26,71	41,63	7,00	5,00		6,83	-	-	6,98	-	6,98	-	67,23	-	0,46			0,46
15.06.20	24,00	-	6,27	0,00	6,27	66,54	27,16	39,38	7,00	5,00		6,21	-	-	6,33	-	6,33	-	65,35	-	0,41			0,41
16.06.20	24,00	-	5,83	0,00	5,83	67,79	28,07	39,72	7,00	5,00		5,83	-	-	5,94	-	5,94	-	66,46	-	0,39			0,39
17.06.20	24,00	-	5,32	0,00	5,32	65,62	28,38	37,24	7,00	5,00		5,30	-	-	5,36	-	5,36	-	64,38	-	0,34			0,34
18.06.20	24,00	-	5,70	0,00	5,70	68,37	28,75	39,62	7,00	5,00		5,70	-	-	5,80	-	5,80	-	67,06	-	0,38			0,38
19.06.20	24,00	-	5,71	0,00	5,71	65,62	28,57	37,05	7,00	5,00		5,71	-	-	5,80	-	5,80	-	64,37	-	0,37			0,37
20.06.20	24,00	-	5,47	0,00	5,47	67,50	28,30	39,20	7,00	5,00		5,47	-	-	5,57	-	5,57	-	66,19	-	0,36			0,36
21.06.20	24,00	-	6,05	0,00	6,05	66,32	27,47	38,85	7,00	5,00		6,01	-	-	6,15	-	6,15	-	65,09	-	0,39			0,39
22.06.20	24,00	-	6,27	0,00	6,27	67,92	27,38	40,54	7,00	5,00		6,19	-	-	6,32	-	6,32	-	66,75	-	0,42			0,42
23.06.20	24,00	-	6,30	0,00	6,30	66,98	26,06	40,93	7,00	5,00		6,26	-	-	6,39	-	6,39	-	65,73	-	0,41	-	-	0,41
24.06.20	24,00	-	6,30	0,00	6,30	66,98	26,06	40,93	7,00	5,00		6,26	-	-	6,39	-	6,39	-	65,73	-	0,41	-	-	0,41
25.06.20	24,00	-	6,30	0,00	6,30	66,98	26,06	40,93	7,00	5,00		6,26	-	-	6,39	-	6,39	-	65,73	-	0,41	-	-	0,41
26.06.20	24,00	-	6,30	0,00	6,30	66,98	26,06	40,93	7,00	5,00		6,26	-	-	6,39	-	6,39	-	65,73	-	0,41	-	-	0,41
27.06.20	24,00	-	6,30	0,00	6,30	66,98	26,06	40,93	7,00	5,00		6,26	-	-	6,39	-	6,39	-	65,73	-	0,41	-	-	0,41
28.06.20	24,00	-	6,30	0,00	6,30	66,98	26,06	40,93	7,00	5,00		6,26	-	-	6,39	-	6,39	-	65,73	-	0,41	-	-	0,41
29.06.20	24,00	-	6,30	0,00	6,30	66,98	26,06	40,93	7,00	5,00		6,26	-	-	6,39	-	6,39	-	65,73	-	0,41	-	-	0,41
30.06.20	24,00	-	6,30	0,00	6,30	66,98	26,06	40,93	7,00	5,00		6,26	-	-	6,39	-	6,39	-	65,73	-	0,41	-	-	0,41
Среднее	24,00	-	6,30	-	6,30	66,98	26,06	40,93	7,00	5,00	-	6,26	-	-	6,39	-	6,39	-	65,73	-	0,41	-	-	0,41
Итого	840,00		220,44	0,00	220,44						0,00	219,22	0,00	0,00	223,53	0,00	223,53	0,00			14,42	0,00	0,00	14,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	52700,36	47468,50	5953,50	-	6083,19	-	1529,11	-	-
	23.06.20 07:00	52870,78	47468,50	6122,95	-	6255,97	-	1540,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,33 °C = -2,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **223,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
А.С. Казанова
26.06.2020

«____» _____ 20__ г.