

Абонент: ЖКО2 некоего района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Полигоник 12 СЛО
 Обслуживающая организация: ООО "Индустриал Монтэж"
 Источник: За некая котельная

Установленные приборы
 Вычислитель: ВК7-7 № 202351
 Подарок тр.(M1):
 Оборот тр.(M2):
 Тр.д. ГВС(M3):
 Тр.ш.д. ГВС(M4):
 Тр.подпитки(V5):
 Расчетный алгоритм: яма: Ч=M1*(M1+M2)*(M2+M4) лето:
 Расчетный алгоритм: яма: Ч=M1*(M1+M2)*(M2+M4) лето:
 Договорные нагрузки (ккал/час): Qдг=0,457 Qвнт=0 Qвк=0
 Договорные нагрузки (ср.час): Qдг.ср.= Qвнт.ср.= Qвк.ср.=
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020: Qдг.факт.= Qвнт.факт.= Qвк.факт.=

Число и сток: архив в файл: ВК7-7-202351-Ч(С)0520.04
 Режим (смена):
 Смена подключения: Двухтарифная

Телескоп:
 Строй. адрес: Полигоник 12
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЛО
 Код УТЭ:
 Расчетный в. совместно с УТЭ:
 Датафик: 150/70

Таб. гр.С = 1,65

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие			
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qдоп	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Удоп	Т3	Т4	Qвк.общ.	Qвк.эл.	Qвк.гр.	Q.общ.				
23.05.20	24.00	-	169,25	169,25	0,00	64,55	44,93	19,62	7,00	5,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32
24.05.20	24.00	-	169,65	169,65	0,00	64,81	45,44	19,37	7,00	5,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	3,29
26.05.20	24.00	-	174,03	174,03	0,00	64,29	45,92	18,37	7,00	5,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20
27.05.20	24.00	-	84,64	84,64	0,00	63,62	45,70	17,92	7,00	5,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1,52
Среднее	24,00	-	119,51	119,51	0,00	55,65	40,78	14,86	7,00	5,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27
Итого	120,00	-	597,57	597,57	0,00	209,6	21,92	-0,96	7,00	5,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	11,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(M3)	V4(M3)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	19.04.15 17:00	8990,69									

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: Период превышения L2: Корректировка на температуру холодной воды: Итого по приборам учета: Итого по приборам учета:

1,65 °C = 0,00 Гкал/кВт.м.

с учетом корректировок с учетом корректировок



печать энергосбыта

Генеральный директор

Фирма «ТЭК СПб»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20 г.