Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор: 9191.038.1
Строит.Адрес: Полярников 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202641
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202641-ч(с)-0520.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,65

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,338 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.05.20	24,00	-	211,39	211,39	0,00	64,66	48,75	15,91	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
24.05.20	24,00	-	211,80	211,80	0,00	64,92	49,80	15,12	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
25.05.20	24,00	-	172,93	172,93	0,00	64,31	50,30	14,01	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
26.05.20	24,00	-	89,20	89,20	0,00	63,87	50,41	13,46	7,00	5,00	1,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,20
27.05.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,98	22,12	1,86	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	137,06	137,06	-	56,35	44,28	12,07	7,00	5,00	2,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,04
Итого	120,00		685,32	685,32	0,00						10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 01:00	105659,54	105947,82	0,00	-	0,00	-	2667,13	-	-
	30.05.20 03:00	106336,06	106624,34	0,00	-	0,00	-	2677,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.