Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор: 9195.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206952 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,65

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,18236 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=54,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	112,67	112,67	0,00	64,64	50,81	13,83	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,56
24.05.20	24,00	-	112,92	112,92	0,00	64,90	51,38	13,52	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
25.05.20	24,00	-	117,87	117,87	0,00	64,42	52,26	12,16	7,00	5,00	1,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,44
26.05.20	24,00	-	47,95	47,95	0,00	63,84	52,39	11,45	7,00	5,00	0,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,55
27.05.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,51	21,96	0,55	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	78,28	78,28	-	56,06	45,76	10,30	7,00	5,00	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01
Итого	120,00		391,41	391,41	0,00						5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	56072,38	56073,03	0,00	-	0,00	-	1109,49	-	-
	30.05.20 03:00	56449,66	56450,31	0,00	-	0,00	-	1114,36	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского» Санкт-Петербург №2

печать энергосбыта
ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.