Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: 2я Невская котельная

Договор: 9195 038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207719
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207719-ч(с)-0520.txt
Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____

| | |
|---|---|
| Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Txв, гр.С= 1,65

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,26472 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 23.05.20 | 24,00 | - | 125,70 | 125,70 | 0,00 | 64,69 | 48,84 | 15,85 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,00 |
| 24.05.20 | 24,00 | - | 125,87 | 125,87 | 0,00 | 64,96 | 49,42 | 15,54 | 7,00 | 5,00 | 1,96 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,96 |
| 25.05.20 | 24,00 | - | 128,90 | 128,90 | 0,00 | 64,53 | 49,97 | 14,56 | 7,00 | 5,00 | 1,88 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,88 |
| 26.05.20 | 24,00 | - | 53,95 | 53,95 | 0,00 | 63,94 | 49,92 | 14,02 | 7,00 | 5,00 | 0,76 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,76 |
| 27.05.20 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,02 | 20,02 | -1,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 86,88 | 86,88 | - | 55,43 | 43,63 | 11,79 | 7,00 | 5,00 | 1,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,32 |
| Итого | 120,00 | | 434,42 | 434,42 | 0,00 | | | | | | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.05.20 03:00 | 68179,86 | 68169,89 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1578,02 | - | - |
| | 30.05.20 03:00 | 68598,50 | 68588,53 | 0,00 | - | 0,00 | - | 1584,35 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,65 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ПП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.