

Абонент: ЖКС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, политехников 8, СЛО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнформСистемс-Монтаж"  
 Источник: за неписка котельная

Установленные приборы: Число в и сточн: архив в файлах: ВКП7-208212-(С)-0520.01

Вычислитель: ВКП-7 № 208212  
 Подпись: тр.(М1): расходомер: ПРМН 40  
 Обозн.тр.(М2): расходомер: ПРМН 40  
 тр.4 ЛВС(М3): тр.4 ЛВС(М3): расходомер: ПРМН 20  
 тр.цир.ЛВС(М4): тр.цир.ЛВС(М4): расходомер:  
 тр.подписчик(У5): тр.подписчик(У5): расходомер:

Договорные нагрузки (ккал/час): Qот=0,414 Qвент.= Qот.п.т.= Qтвс=0,0813  
 Договорные расходы (гр.час): Qот.гвс.ср.= Qтвс.ср.= Qтвс.п.т.= Qтвс.п.т.= 0,02754  
 Договорные расходы (гр.сут.): Qот.гвс.ср.= Qтвс.ср.= Qтвс.п.т.= Qтвс.п.т.= 0,02754  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020: Qот.гвс.ср.= Qтвс.ср.= Qтвс.п.т.= Qтвс.п.т.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общее теплопотр-е								
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дт	Р1	Р2	Qотопл (ккал)	М3	М4	дм		У3	У4	Уводл	Т3	Т4	Qтвс.общ.	Qтвс.контр.	Qтвс.гвс.
23.05.20	24.00	-	144,64	141,06	3,58	64,17	42,25	21,92	7,00	5,00	3,17	3,54	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	63,90	0,00	0,15	0,15	3,32	3,32
24.05.20	24.00	-	144,93	141,26	3,67	64,43	42,84	21,59	7,00	5,00	3,13	3,74	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	64,23	0,00	0,16	0,16	3,29	3,29
25.05.20	24.00	-	149,01	145,08	3,93	63,90	43,47	20,43	7,00	5,00	3,05	3,95	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	63,61	0,00	0,17	0,17	3,21	3,21
26.05.20	24.00	-	150,64	147,17	3,47	64,96	55,65	9,31	7,00	5,00	1,40	4,05	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	64,80	0,00	0,20	0,20	1,61	1,61
Среднее	24,00	-	147,21	143,64	3,66	64,37	46,05	18,31	7,00	5,00	2,69	3,82	-	-	3,85	-	-	64,14	-	0,17	0,17	2,86	2,86
Итого	96,00	-	589,22	574,57	14,65	-	-	-	-	-	10,75	15,28	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	-	-	0,88	0,88	11,43	11,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(г)	М2(г)	М3(г)	М4(г)	У3(кв3)	У4(кв3)	Q СЛО (ккал)	Q ГВС (ккал)	Траб. ч
	23.05.20 03:00	11590,55	11517,94	323,48	0,00	3867,32	0,00	2827,35	-	-
	27.05.20 03:00	11654,27	11220,76	328,90	0,00	3882,88	0,00	2638,40	-	-

Период расчета по среднему: Континенто тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Осьм теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору: Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 8,49 °C = -0,13 Ккал:  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 11,30 Ккал:  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 15,40 Кв.м.

Режим (смена):  
 Смена: 45  
 Смена: 0,1  
 Смена: 0,027  
 Смена: 12  
 Смена: 12

Приборы УТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТСН  
 Термометр: КТСН  
 Термометр: ТСПН  
 Термометр: ТСПН  
 Термометр: ТСПН

Узел учета: СЛО-ГВС  
 Код УТЭ:  
 Расчетная совместность с УТЭ:  
 Драйв: 150/70

Тв. гр.С = 8,49



Печать энергосбыта  
 Филиал «ТЭК СПб»  
 Абонентное управление  
 Отчет Принят  
 20 20