Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9056.038.1
Строит.Адрес: Седова 102
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208236 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,71

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	10,64	0,00	10,64	68,80	19,00	49,80	7,00	5,00		11,11	-	-	11,33	-	11,33	-	68,20	-	0,76			0,76
28.05.20	24,00	-	10,43	0,00	10,43	68,49	19,48	49,01	7,00	5,00		10,90	-	-	11,11	-	11,11	-	67,89	-	0,74			0,74
29.05.20	24,00	-	10,06	0,00	10,06	68,54	19,26	49,28	7,00	5,00		10,56	-	-	10,76	-	10,76	-	67,95	-	0,72			0,72
30.05.20	24,00	-	10,32	0,00	10,32	68,84	18,70	50,14	7,00	5,00		10,80	-	-	11,04	-	11,04	-	68,18	-	0,74			0,74
31.05.20	24,00	-	10,94	0,00	10,94	68,29	17,98	50,31	7,00	5,00		11,43	-	-	11,66	-	11,66	-	67,68	-	0,78			0,78
01.06.20	24,00	-	10,66	0,00	10,66	68,57	16,43	52,14	7,00	5,00		11,09	-	-	11,33	-	11,33	-	67,96	-	0,75			0,75
02.06.20	24,00	-	12,07	0,00	12,07	68,93	16,69	52,24	7,00	5,00		12,55	-	-	12,81	-	12,81	-	68,35	-	0,86			0,86
03.06.20	24,00	-	11,39	0,00	11,39	70,04	17,52	52,52	7,00	5,00		11,85	-	-	12,09	-	12,09	-	69,45	-	0,82			0,82
04.06.20	24,00	-	9,62	0,00	9,62	70,68	18,60	52,08	7,00	5,00		10,07	-	-	10,28	-	10,28	-	70,03	-	0,71			0,71
05.06.20	24,00	-	10,39	0,00	10,39	71,52	19,05	52,47	7,00	5,00		10,85	-	-	11,09	-	11,09	-	70,87	-	0,77			0,77
06.06.20	24,00	-	10,38	0,00	10,38	71,30	19,66	51,64	7,00	5,00		10,82	-	-	11,05	-	11,05	-	70,66	-	0,77			0,77
07.06.20	24,00	-	9,85	0,00	9,85	70,93	20,19	50,74	7,00	5,00		10,29	-	-	10,50	-	10,50	-	70,28	-	0,72			0,72
08.06.20	24,00	-	9,58	0,00	9,58	70,55	21,54	49,01	7,00	5,00		10,02	-	-	10,26	-	10,26	-	69,93	-	0,70			0,70
09.06.20	24,00	-	9,41	0,00	9,41	70,98	22,52	48,46	7,00	5,00		9,88	-	-	10,08	-	10,08	-	70,32	-	0,69			0,69
10.06.20	24,00	-	9,41	0,00	9,41	70,26	22,58	47,68	7,00	5,00		9,87	-	-	10,07	-	10,07	-	69,62	-	0,69			0,69
11.06.20	24,00	-	9,46	0,00	9,46	70,78	21,65	49,13	7,00	5,00		9,92	-	-	10,13	-	10,13	-	70,10	-	0,70			0,70
12.06.20	24,00	-	8,67	0,00	8,67	71,16	20,78	50,38	7,00	5,00		9,15	-	-	9,37	-	9,37	-	70,47	-	0,65			0,65
13.06.20	24,00	-	8,29	0,00	8,29	71,32	20,48	50,84	7,00	5,00		8,73	-	-	8,92	-	8,92	-	70,60	-	0,62			0,62
14.06.20	24,00	-	8,66	0,00	8,66	71,30	20,47	50,83	7,00	5,00		9,10	-	-	9,32	-	9,32	-	70,60	-	0,64			0,64
15.06.20	24,00	-	8,87	0,00	8,87	70,74	21,08	49,66	7,00	5,00		9,29	-	-	9,52	-	9,52	-	70,04	-	0,65			0,65
16.06.20	24,00	-	8,29	0,00	8,29	70,97	22,72	48,25	7,00	5,00		8,71	-	-	8,90	-	8,90	-	70,28	-	0,61			0,61
17.06.20	24,00	-	9,03	0,82	8,21	71,10	67,25	3,85	7,00	5,00		9,49	-	-	9,70	-	9,70	-	70,46	-	0,67			0,67
18.06.20	24,00	-	7,95	0,00	7,95	70,79	23,57	47,22	7,00	5,00		8,40	-	-	8,59	-	8,59	-	70,01	-	0,59			0,59
19.06.20	24,00	-	7,93	0,00	7,93	71,06	23,81	47,25	7,00	5,00		8,39	-	-	8,57	-	8,57	-	70,31	-	0,59			0,59
20.06.20	24,00	-	6,97	0,00	6,97	71,11	22,49	48,62	7,00	5,00		7,44	-	-	7,60	-	7,60	-	70,31	-	0,52			0,52
21.06.20	24,00	-	8,71	0,00	8,71	70,73	21,14	49,59	7,00	5,00		9,12	-	-	9,32	-	9,32	-	70,04	-	0,64			0,64
22.06.20	24,00	-	8,97	0,00	8,97	71,08	21,54	49,54	7,00	5,00		9,41	-	-	9,62	-	9,62	-	70,39	-	0,67			0,67
23.06.20	24,00	-	9,52	0,03	9,49	70,33	22,08	48,25	7,00	5,00		9,97	-	-	10,19	-	10,19	-	69,67	-	0,69	-	-	0,69
24.06.20	24,00	-	9,52	0,03	9,49	70,33	22,08	48,25	7,00	5,00		9,97	-	-	10,19	-	10,19	-	69,67	-	0,69	-	-	0,69
25.06.20	24,00	-	9,52	0,03	9,49	70,33	22,08	48,25	7,00	5,00		9,97	-	-	10,19	-	10,19	-	69,67	-	0,69	-	-	0,69
26.06.20	24,00	-	9,52	0,03	9,49	70,33	22,08	48,25	7,00	5,00		9,97	-	-	10,19	-	10,19	-	69,67	-	0,69	-	-	0,69
27.06.20	24,00	-	9,52	0,03	9,49	70,33	22,08	48,25	7,00	5,00		9,97	-	-	10,19	-	10,19	-	69,67	-	0,69	-	-	0,69
28.06.20	24,00	-	9,52	0,03	9,49	70,33	22,08	48,25	7,00	5,00		9,97	-	-	10,19	-	10,19	-	69,67	-	0,69	-	-	0,69
29.06.20	24,00	-	9,52	0,03	9,49	70,33	22,08	48,25	7,00	5,00		9,97	-	-	10,19	-	10,19	-	69,67	-	0,69	-	-	0,69
30.06.20	24,00	-	9,52	0,03	9,49	70,33	22,08	48,25	7,00	5,00	-	9,97	-	-	10,19	-	10,19	-	69,67	-	0,69	-	-	0,69
Среднее	24,00	-	9,52	0,03	9,49	70,33	22,08	48,25	7,00	5,00	-	9,97	-	-	10,19	-	10,19	-	69,67	-	0,69	-	-	0,69
Итого	840,00		333,08	1,06	332,02						0,00	349,01	0,00	0,00	356,51	0,00	356,51	0,00			24,30	0,00	0,00	24,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	53048,92	46853,02	7549,06	-	7735,05	-	1541,71	-	-
	23.06.20 07:00	53306,29	46853,84	7818,74	-	8010,51	-	1559,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -4,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **356,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г