Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетнии алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	70,52	62,95	7,57	69,78	69,53	0,25	7,00	5,00		7,75	-	-	7,93	-	7,93	-	69,26	-	0,54			0,54
28.05.20	24,00	-	71,05	63,14	7,91	69,67	69,46	0,21	7,00	5,00		8,34	-	-	8,54	-	8,54	-	68,96	-	0,57			0,57
29.05.20	24,00	-	70,80	62,27	8,53	69,52	69,27	0,25	7,00	5,00		8,67	-	-	8,87	-	8,87	-	69,05	-	0,60			0,60
30.05.20	24,00	-	68,12	60,07	8,05	69,78	69,52	0,26	7,00	5,00		8,12	-	-	8,30	-	8,30	-	69,25	-	0,56			0,56
31.05.20	24,00	-	69,03	60,47	8,56	69,28	69,03	0,25	7,00	5,00		8,59	-	-	8,79	-	8,79	-	68,63	-	0,59			0,59
01.06.20	24,00	-	70,75	62,30	8,45	69,48	69,21	0,27	7,00	5,00		8,44	-	-	8,64	-	8,64	-	68,92	-	0,59			0,59
02.06.20	24,00	-	71,06	63,23	7,83	69,71	69,45	0,26	7,00	5,00		7,85	-	-	8,03	-	8,03	-	69,26	-	0,54			0,54
03.06.20	24,00	-	71,63	63,02	8,61	70,80	70,53	0,27	7,00	5,00		8,64	-	-	8,85	-	8,85	-	70,40	-	0,61			0,61
04.06.20	24,00	-	69,54	62,00	7,54	71,71	71,45	0,26	7,00	5,00		7,58	-	-	7,75	-	7,75	-	71,15	-	0,54			0,54
05.06.20	24,00	-	69,76	61,80	7,96	72,56	72,30	0,26	7,00	5,00		8,08	-	-	8,26	-	8,26	-	71,96	-	0,58			0,58
06.06.20	24,00	-	69,99	62,76	7,23	72,41	72,17	0,24	7,00	5,00		7,30	-	-	7,46	-	7,46	-	71,60	-	0,52			0,52
07.06.20	24,00	-	71,02	62,97	8,05	71,87	71,62	0,25	7,00	5,00		8,16	-	-	8,34	-	8,34	-	71,39	-	0,58			0,58
08.06.20	24,00	-	70,63	63,07	7,56	71,56	71,35	0,21	7,00	5,00		7,70	-	-	7,86	-	7,86	-	70,98	-	0,55			0,55
09.06.20	24,00	-	70,27	63,06	7,21	71,85	71,61	0,24	7,00	5,00		7,32	-	-	7,49	-	7,49	-	71,33	-	0,52			0,52
10.06.20	24,00	-	70,00	63,03	6,97	71,22	70,99	0,23	7,00	5,00		7,09	-	-	7,26	-	7,26	-	70,63	-	0,50			0,50
11.06.20	24,00	-	71,14	63,72	7,42	71,80	71,57	0,23	7,00	5,00		7,50	-	-	7,69	-	7,69	-	71,09	-	0,53			0,53
12.06.20	24,00	-	70,90	63,11	7,79	72,21	71,96	0,25	7,00	5,00		7,94	-	-	8,11	-	8,11	-	71,63	-	0,57			0,57
13.06.20	24,00	-	70,24	63,34	6,90	72,48	72,24	0,24	7,00	5,00		6,98	-	-	7,16	-	7,16	-	71,88	-	0,50			0,50
14.06.20	24,00	-	70,29	63,45	6,84	72,44	72,21	0,23	7,00	5,00		6,94	-	-	7,13	-	7,13	-	71,68	-	0,50			0,50
15.06.20	24,00	-	70,61	63,81	6,80	71,71	71,47	0,24	7,00	5,00		6,95	-	-	7,11	-	7,11	-	71,17	-	0,50			0,50
16.06.20	24,00	-	69,57	63,50	6,07	71,92	71,69	0,23	7,00	5,00		6,19	-	-	6,37	-	6,37	-	71,33	-	0,44			0,44
17.06.20	24,00	-	72,03	65,19	6,84	72,19	71,93	0,26	7,00	5,00		6,80	-	-	6,96	-	6,96	-	71,69	-	0,49			0,49
18.06.20	24,00	-	71,44	65,06	6,38	72,24	72,01	0,23	7,00	5,00		6,00	-	-	6,17	-	6,17	-	71,53	-	0,43			0,43
19.06.20	24,00	-	72,80	65,63	7,17	72,14	71,90	0,24	7,00	5,00		6,64	-	-	6,81	-	6,81	-	71,59	-	0,48			0,48
20.06.20	24,00	-	74,21	66,47	7,74	72,32	72,08	0,24	7,00	5,00		7,15	-	-	7,32	-	7,32	-	71,62	-	0,51			0,51
21.06.20	24,00	-	72,19	65,59	6,60	71,63	71,40	0,23	7,00	5,00		6,15	-	-	6,30	-	6,30	-	70,89	-	0,44			0,44
22.06.20	24,00	-	72,23	65,66	6,57	72,07	71,85	0,22	7,00	5,00		6,15	-	-	6,30	-	6,30	-	71,34	-	0,44			0,44
23.06.20	24,00	-	70,81	63,36	7,45	71,35	71,10	0,24	7,00	5,00		7,45	-	-	7,62	-	7,62	-	70,75	-	0,53	-	-	0,53
24.06.20	24,00	-	70,81	63,36	7,45	71,35	71,10	0,24	7,00	5,00		7,45	-	-	7,62	-	7,62	-	70,75	-	0,53	-	-	0,53
25.06.20	24,00	-	70,81	63,36	7,45	71,35	71,10	0,24	7,00	5,00		7,45	-	-	7,62	-	7,62	-	70,75	-	0,53	-	-	0,53
26.06.20	24,00	-	70,81	63,36	7,45	71,35	71,10	0,24	7,00	5,00		7,45	-	-	7,62	-	7,62	-	70,75	-	0,53	-	-	0,53
27.06.20	24,00	-	70,81	63,36	7,45	71,35	71,10	0,24	7,00	5,00		7,45	-	-	7,62	-	7,62	-	70,75	-	0,53	-	-	0,53
28.06.20	24,00	-	70,81	63,36	7,45	71,35	71,10	0,24	7,00	5,00		7,45	-	-	7,62	-	7,62	-	70,75	-	0,53	-	-	0,53
29.06.20	24,00	-	70,81	63,36	7,45	71,35	71,10	0,24	7,00	5,00		7,45	-	-	7,62	-	7,62	-	70,75	-	0,53	-	-	0,53
30.06.20	24,00	-	70,81	63,36	7,45	71,35	71,10	0,24	7,00	5,00		7,45	-	-	7,62	-	7,62	-	70,75	-	0,53	-	-	0,53
Среднее	24,00	-	70,81	63,36	7,45	71,35	71,10	0,24	7,00	5,00	-	7,45	-	-	7,62	-	7,62	-	70,75	-	0,53	-	-	0,53
Итого	840,00		2478,29	2217,54	260,75						0,00	260,58	0,00	0,00	266,78	0,00	266,78	0,00			18,43	0,00	0,00	18,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	89664,68	82522,88	7328,08	-	7511,31	-	1787,60	-	-
	23.06.20 07:00	91588,48	84244,98	7529,52	-	7717,54	-	1802,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -3,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **266,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраинжиниринг №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.