

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 104 / СЛО + ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрахаус-Нон-Эж"
 Источник: Общественный ЭТЭ

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2020
 Договор: 9057.038.1
 Строит. адрес: Садовая 104
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счетчик подлинности: Девушкин

Телефон:

Узел учета: СЛО + ГВС
 Код УУТЗ:
 Расчетная стоимость с УУТЗ:
 График: 150/70

Тех. гр. С = 13,71

Установленные приборы: ВК77-208342-И(С)-0520 ДК
 Вычислитель: ВК77-208342
 Показатель (M1): расходомер: ПРМ 32
 Обороты (M2): расходомер: ПРМ 32
 ТРД: ГВС (M3): расходомер: ПРМ 20
 ТРД: ГВС (M4): расходомер:
 ТРД: ГВС (M5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=(M1*(T1-T2)/K2*(T1-T2)+M2*(T1-T2)+M3*(T1-T2)+M4*(T1-T2)+M5*(T1-T2))
 Qот=0,188 Qлет=0,088
 Договорные нагрузки (ср.час): Qот.ср.=0,045 Qлет.ср.=0,018
 Договорные расходы (ср.сут.): Qот.сут.=0 Qлет.сут.=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020: Qот=0 Qлет=0

Режим (смена):
 Смена: 30
 Смена: 0,067
 Смена: 0,027
 Смена: 12
 Смена: 12
 Смена: 12

Приборы УУТЗ поверены до _____
 Термометр: КТСН
 Термометр: КТСН
 Термометр: ТСПН
 Термометр: ТСПН
 Термометр:
 Термометр:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата	Тд	НС	M1				M2				M3				M4				M5				Q общ.		
			Т	С	С	С	Т	С	С	С	Т	С	С	С	Т	С	С	С	Т	С	С	С			
23.05.20	24.00	-	76,22	68,86	7,36	68,24	42,75	25,49	7,00	5,00	1,73	7,78	-	-	-	7,95	-	-	-	7,95	-	-	-	0,53	2,26
24.05.20	24.00	-	78,05	69,15	8,90	68,06	43,29	24,77	7,00	5,00	1,70	9,16	-	-	-	9,35	-	-	-	9,35	-	-	-	0,62	2,32
25.05.20	24.00	-	79,68	71,63	8,05	68,08	53,54	14,54	7,00	5,00	1,03	8,40	-	-	-	8,61	-	-	-	8,61	-	-	-	0,57	1,60
26.05.20	24.00	-	78,20	69,88	8,32	69,90	69,69	0,21	7,00	5,00	0,00	8,62	-	-	-	8,81	-	-	-	8,81	-	-	-	0,60	0,60
Среднее	24,00	-	78,04	69,88	8,16	68,57	52,32	16,25	7,00	5,00	1,12	8,49	-	-	-	8,68	-	-	-	8,68	-	-	-	0,58	1,69
Итого	96,00	-	312,15	279,52	32,63	-	-	-	-	-	4,46	33,96	0,00	0,00	34,72	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	0,00	0,00	2,31	6,78	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1 (Т)		M2 (С)		M3 (Т)		M4 (С)		M5 (Т)		Q СЛО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Травм. ч.
		М1(Т)	М2(С)	М3(Т)	М4(С)	М5(Т)	М6(С)	М7(Т)	М8(С)	М9(Т)	М10(С)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)			
23.05.20 02:00	89349,72	82240,82	7293,87	-	-	-	-	-	-	-	-	7476,33	1780,95	-	-	-
27.05.20 03:00	89664,68	82522,88	7328,08	-	-	-	-	-	-	-	-	7511,31	1787,60	-	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения IZ:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Учет отопления (ТВ-1)
 Учет ГВС (ТВ-2)
 Учет ГВС (ТВ-3)
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 печать потребителя
 печать абонента «Энергосбыт»
 Отчет принят
 20/20 Г.

