Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9059.038.1
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	69,21	60,45	8,76	67,19	41,60	25,59	7,00	5,00	1,58	8,26	-	8,26	8,43	-	8,43	-	67,15	-	0,55			2,14
24.05.20	24,00	-	69,48	60,84	8,64	66,99	42,18	24,81	7,00	5,00	1,54	8,21	-	8,21	8,39	-	8,39	-	66,92	-	0,55			2,09
25.05.20	24,00	-	86,06	62,30	23,76	67,40	51,89	15,51	7,00	5,00	0,99	23,27	-	23,27	23,74	-	23,74	-	68,20	-	1,59			2,57
26.05.20	24,00	-	103,48	59,86	43,62	68,99	68,72	0,27	7,00	5,00	0,00	43,00	-	43,00	43,95	-	43,95	-	69,04	-	2,97			2,97
Среднее	24,00	-	82,06	60,86	21,20	67,64	51,10	16,55	7,00	5,00	1,03	20,69	-	20,69	21,13	-	21,13	-	67,83	-	1,42	-	-	2,44
Итого	96,00		328,23	243,45	84,78						4,11	82,74	0,00	82,74	84,51	0,00	84,51	0,00			5,66	0,00	0,00	9,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	51871,71	45796,20	5526,31	-	5661,43	-	1508,86	-	-
	27.05.20 03:00	52202,46	46042,01	5609,25	-	5746,14	-	1518,58	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -1,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **8,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург