Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205585 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 27.05.20 | 24,00 | - | 64,89 | 51,27 | 13,62 | 69,26 | 68,88 | 0,38 | 7,00 | 5,00 | | 8,83 | - | - | 9,00 | - | 9,00 | - | 68,91 | - | 0,61 | | | 0,61 |
| 28.05.20 | 24,00 | - | 66,12 | 51,19 | 14,93 | 69,18 | 68,84 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | | 9,60 | - | - | 9,78 | - | 9,78 | - | 68,66 | - | 0,66 | | | 0,66 |
| 29.05.20 | 24,00 | - | 64,83 | 51,01 | 13,82 | 68,98 | 68,63 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | | 8,07 | - | - | 8,26 | - | 8,26 | - | 68,57 | - | 0,55 | | | 0,55 |
| 30.05.20 | 24,00 | - | 63,73 | 49,45 | 14,28 | 69,21 | 68,82 | 0,39 | 7,00 | 5,00 | | 8,42 | - | - | 8,59 | - | 8,59 | - | 68,82 | - | 0,58 | | | 0,58 |
| 31.05.20 | 24,00 | - | 64,62 | 49,51 | 15,11 | 68,73 | 68,38 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | | 9,09 | - | - | 9,29 | - | 9,29 | - | 68,25 | - | 0,62 | | | 0,62 |
| 01.06.20 | 24,00 | - | 66,49 | 50,90 | 15,59 | 68,91 | 68,56 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | | 9,18 | - | - | 9,36 | - | 9,36 | - | 68,51 | - | 0,63 | | | 0,63 |
| 02.06.20 | 24,00 | - | 63,95 | 49,42 | 14,53 | 69,17 | 68,78 | 0,39 | 7,00 | 5,00 | | 8,56 | - | - | 8,75 | - | 8,75 | - | 68,80 | - | 0,59 | | | 0,59 |
| 03.06.20 | 24,00 | - | 67,22 | 50,96 | 16,26 | 70,25 | 69,85 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | | 9,56 | - | - | 9,78 | - | 9,78 | - | 69,98 | - | 0,67 | | | 0,67 |
| 04.06.20 | 24,00 | - | 65,68 | 50,09 | 15,59 | 71,12 | 70,71 | 0,41 | 7,00 | 5,00 | | 8,57 | - | - | 8,76 | - | 8,76 | - | 70,68 | - | 0,61 | | | 0,61 |
| 05.06.20 | 24,00 | - | 65,17 | 50,78 | 14,39 | 71,99 | 71,53 | 0,46 | 7,00 | 5,00 | | 8,61 | - | - | 8,80 | - | 8,80 | - | 71,59 | - | 0,62 | | | 0,62 |
| 06.06.20 | 24,00 | - | 65,85 | 51,07 | 14,78 | 71,87 | 71,51 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 8,98 | - | - | 9,18 | - | 9,18 | - | 71,45 | - | 0,64 | | | 0,64 |
| 07.06.20 | 24,00 | - | 67,71 | 51,93 | 15,78 | 71,34 | 70,97 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | | 10,64 | - | - | 10,89 | - | 10,89 | - | 71,04 | - | 0,75 | | | 0,75 |
| 08.06.20 | 24,00 | - | 65,25 | 52,38 | 12,87 | 71,07 | 70,71 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 8,29 | - | - | 8,48 | - | 8,48 | - | 70,66 | - | 0,59 | | | 0,59 |
| 09.06.20 | 24,00 | - | 66,06 | 53,13 | 12,93 | 71,33 | 70,97 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 8,63 | - | - | 8,84 | - | 8,84 | - | 71,01 | - | 0,61 | | | 0,61 |
| 10.06.20 | 24,00 | - | 65,67 | 53,62 | 12,05 | 70,71 | 70,36 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | | 8,12 | - | - | 8,34 | - | 8,34 | - | 70,36 | - | 0,57 | | | 0,57 |
| 11.06.20 | 24,00 | - | 66,03 | 54,49 | 11,54 | 71,31 | 70,97 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | | 7,77 | - | - | 7,96 | - | 7,96 | - | 70,88 | - | 0,55 | | | 0,55 |
| 12.06.20 | 24,00 | - | 66,05 | 54,72 | 11,33 | 71,70 | 71,32 | 0,38 | 7,00 | 5,00 | | 8,05 | - | - | 8,22 | - | 8,22 | - | 71,38 | - | 0,58 | | | 0,58 |
| 13.06.20 | 24,00 | - | 65,81 | 55,13 | 10,68 | 71,96 | 71,59 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | | 7,56 | - | - | 7,74 | - | 7,74 | - | 71,56 | - | 0,54 | | | 0,54 |
| 14.06.20 | 24,00 | - | 65,86 | 55,33 | 10,53 | 71,94 | 71,58 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 7,58 | - | - | 7,76 | - | 7,76 | - | 71,41 | - | 0,54 | | | 0,54 |
| 15.06.20 | 24,00 | - | 67,09 | 55,78 | 11,31 | 71,19 | 70,85 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | | 8,59 | - | - | 8,78 | - | 8,78 | - | 70,84 | - | 0,61 | | | 0,61 |
| 16.06.20 | 24,00 | - | 65,74 | 55,23 | 10,51 | 71,44 | 71,07 | 0,37 | 7,00 | 5,00 | | 7,94 | - | - | 8,13 | - | 8,13 | - | 71,15 | - | 0,56 | | | 0,56 |
| 17.06.20 | 24,00 | - | 66,84 | 57,22 | 9,62 | 71,67 | 71,32 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | | 7,45 | - | - | 7,62 | - | 7,62 | - | 71,39 | - | 0,53 | | | 0,53 |
| 18.06.20 | 24,00 | - | 67,53 | 57,91 | 9,62 | 71,74 | 71,42 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | | 8,23 | - | - | 8,45 | - | 8,45 | - | 71,34 | - | 0,59 | | | 0,59 |
| 19.06.20 | 24,00 | - | 65,95 | 58,13 | 7,82 | 71,61 | 71,27 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | | 6,62 | - | - | 6,80 | - | 6,80 | - | 71,21 | - | 0,47 | | | 0,47 |
| 20.06.20 | 24,00 | - | 67,18 | 58,34 | 8,84 | 71,82 | 71,48 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | | 7,69 | - | - | 7,85 | - | 7,85 | - | 71,37 | - | 0,55 | | | 0,55 |
| 21.06.20 | 24,00 | - | 67,40 | 57,50 | 9,90 | 71,14 | 70,79 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | | 8,88 | - | - | 9,08 | - | 9,08 | - | 70,79 | - | 0,63 | | | 0,63 |
| 22.06.20 | 24,00 | - | 66,29 | 57,53 | 8,76 | 71,57 | 71,23 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | | 7,60 | - | - | 7,79 | - | 7,79 | - | 71,14 | - | 0,54 | | | 0,54 |
| 23.06.20 | 24,00 | - | 65,96 | 53,48 | 12,48 | 70,82 | 70,46 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 8,41 | - | - | 8,60 | - | 8,60 | - | 70,44 | - | 0,59 | - | - | 0,59 |
| 24.06.20 | 24,00 | - | 65,96 | 53,48 | 12,48 | 70,82 | 70,46 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 8,41 | - | - | 8,60 | - | 8,60 | - | 70,44 | - | 0,59 | - | - | 0,59 |
| 25.06.20 | 24,00 | - | 65,96 | 53,48 | 12,48 | 70,82 | 70,46 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 8,41 | - | - | 8,60 | - | 8,60 | - | 70,44 | - | 0,59 | - | - | 0,59 |
| 26.06.20 | 24,00 | - | 65,96 | 53,48 | 12,48 | 70,82 | 70,46 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 8,41 | - | - | 8,60 | - | 8,60 | - | 70,44 | - | 0,59 | - | - | 0,59 |
| 27.06.20 | 24,00 | - | 65,96 | 53,48 | 12,48 | 70,82 | 70,46 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 8,41 | - | - | 8,60 | - | 8,60 | - | 70,44 | - | 0,59 | - | - | 0,59 |
| 28.06.20 | 24,00 | - | 65,96 | 53,48 | 12,48 | 70,82 | 70,46 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 8,41 | - | - | 8,60 | - | 8,60 | - | 70,44 | - | 0,59 | - | - | 0,59 |
| 29.06.20 | 24,00 | - | 65,96 | 53,48 | 12,48 | 70,82 | 70,46 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 8,41 | - | - | 8,60 | - | 8,60 | - | 70,44 | - | 0,59 | - | - | 0,59 |
| 30.06.20 | 24,00 | - | 65,96 | 53,48 | 12,48 | 70,82 | 70,46 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | | 8,41 | - | - | 8,60 | - | 8,60 | - | 70,44 | - | 0,59 | - | - | 0,59 |
| Среднее | 24,00 | - | 65,96 | 53,48 | 12,48 | 70,82 | 70,46 | 0,36 | 7,00 | 5,00 | - | 8,41 | - | - | 8,60 | - | 8,60 | - | 70,44 | - | 0,59 | - | - | 0,59 |
| Итого | 840,00 | | 2308,72 | 1871,88 | 436,84 | | | | | | 0,00 | 294,40 | 0,00 | 0,00 | 301,10 | 0,00 | 301,10 | 0,00 | | | 20,72 | 0,00 | 0,00 | 20,72 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.05.20 03:00 | 54632,77 | 47566,67 | 5857,46 | - | 6002,50 | - | 1663,93 | - | - |
| | 23.06.20 07:00 | 56424,78 | 49021,28 | 6085,22 | - | 6235,45 | - | 1688,37 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -4,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **301,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**
«__» _____ 20__ г.