Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9061.038.1
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	50,29	43,98	6,31	69,24	68,97	0,27	7,00	5,00		7,20	-	-	7,37	-	7,37	-	68,86	-	0,50			0,50
28.05.20	24,00	-	51,70	44,30	7,40	69,16	68,93	0,23	7,00	5,00		8,29	-	-	8,47	-	8,47	-	68,64	-	0,57			0,57
29.05.20	24,00	-	51,77	44,33	7,44	68,99	68,73	0,26	7,00	5,00		8,31	-	-	8,50	-	8,50	-	68,64	-	0,57			0,57
30.05.20	24,00	-	49,09	42,82	6,27	69,21	68,91	0,30	7,00	5,00		6,97	-	-	7,13	-	7,13	-	68,69	-	0,48			0,48
31.05.20	24,00	-	50,29	43,08	7,21	68,72	68,40	0,32	7,00	5,00		7,96	-	-	8,12	-	8,12	-	68,15	-	0,54			0,54
01.06.20	24,00	-	52,29	44,50	7,79	68,89	68,56	0,33	7,00	5,00		8,58	-	-	8,76	-	8,76	-	68,41	-	0,59			0,59
02.06.20	24,00	-	52,11	45,09	7,02	69,14	68,82	0,32	7,00	5,00		7,72	-	-	7,90	-	7,90	-	68,69	-	0,53			0,53
03.06.20	24,00	-	52,03	45,10	6,93	70,23	69,87	0,36	7,00	5,00		7,77	-	-	7,97	-	7,97	-	69,95	-	0,55			0,55
04.06.20	24,00	-	50,55	44,25	6,30	71,09	70,75	0,34	7,00	5,00		7,00	-	-	7,16	-	7,16	-	70,62	-	0,49			0,49
05.06.20	24,00	-	49,91	44,37	5,54	71,97	71,61	0,36	7,00	5,00		6,82	-	-	7,00	-	7,00	-	71,44	-	0,49			0,49
06.06.20	24,00	-	50,51	43,81	6,70	71,86	71,50	0,36	7,00	5,00		7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	71,35	-	0,52			0,52
07.06.20	24,00	-	50,22	44,06	6,16	71,33	70,99	0,34	7,00	5,00		6,72	-	-	6,91	-	6,91	-	71,04	-	0,48			0,48
08.06.20	24,00	-	50,62	44,00	6,62	71,05	70,74	0,31	7,00	5,00		7,08	-	-	7,25	-	7,25	-	70,68	-	0,50			0,50
09.06.20	24,00	-	50,63	44,53	6,10	71,30	70,97	0,33	7,00	5,00		6,61	-	-	6,77	-	6,77	-	71,02	-	0,47			0,47
10.06.20	24,00	-	51,49	44,70	6,79	70,67	70,34	0,33	7,00	5,00		7,41	-	-	7,60	-	7,60	-	70,40	-	0,52			0,52
11.06.20	24,00	-	51,60	45,32	6,28	71,25	70,90	0,35	7,00	5,00		6,90	-	-	7,06	-	7,06	-	70,75	-	0,49			0,49
12.06.20	24,00	-	50,83	45,21	5,62	71,58	71,18	0,40	7,00	5,00		6,21	-	-	6,35	-	6,35	-	71,05	-	0,44			0,44
13.06.20	24,00	-	51,02	45,32	5,70	71,91	71,54	0,37	7,00	5,00		6,27	-	-	6,42	-	6,42	-	71,47	-	0,45			0,45
14.06.20	24,00	-	51,48	45,32	6,16	71,88	71,52	0,36	7,00	5,00		6,67	-	-	6,84	-	6,84	-	71,36	-	0,48			0,48
15.06.20	24,00	-	52,37	45,53	6,84	71,15	70,83	0,32	7,00	5,00		7,37	-	-	7,54	-	7,54	-	70,81	-	0,52			0,52
16.06.20	24,00	-	50,56	44,93	5,63	71,40	71,12	0,28	7,00	5,00		6,13	-	-	6,26	-	6,26	-	71,05	-	0,44			0,44
17.06.20	24,00	-	52,11	46,17	5,94	71,62	71,35	0,27	7,00	5,00		6,46	-	-	6,62	-	6,62	-	71,38	-	0,46			0,46
18.06.20	24,00	-	52,07	46,18	5,89	71,72	71,49	0,23	7,00	5,00		6,47	-	-	6,63	-	6,63	-	71,33	-	0,46			0,46
19.06.20	24,00	-	54,10	46,12	7,98	71,59	71,33	0,26	7,00	5,00		8,71	-	-	8,88	-	8,88	-	71,39	-	0,62			0,62
20.06.20	24,00	-	51,50	46,33	5,17	71,72	71,41	0,31	7,00	5,00		5,74	-	-	5,89	-	5,89	-	71,09	-	0,41			0,41
21.06.20	24,00	-	51,95	45,61	6,34	71,06	70,75	0,31	7,00	5,00		6,86	-	-	7,02	-	7,02	-	70,62	-	0,49			0,49
22.06.20	24,00	-	52,10	45,68	6,42	71,51	71,24	0,27	7,00	5,00		7,03	-	-	7,20	-	7,20	-	71,12	-	0,50			0,50
23.06.20	24,00	-	51,30	44,84	6,46	70,79	70,47	0,31	7,00	5,00		7,13	-	-	7,30	-	7,30	-	70,37	-	0,50	-	-	0,50
24.06.20	24,00	-	51,30	44,84	6,46	70,79	70,47	0,31	7,00	5,00		7,13	-	-	7,30	-	7,30	-	70,37	-	0,50	-	-	0,50
25.06.20	24,00	-	51,30	44,84	6,46	70,79	70,47	0,31	7,00	5,00		7,13	-	-	7,30	-	7,30	-	70,37	-	0,50	-	-	0,50
26.06.20	24,00	-	51,30	44,84	6,46	70,79	70,47	0,31	7,00	5,00		7,13	-	-	7,30	-	7,30	-	70,37	-	0,50	-	-	0,50
27.06.20	24,00	-	51,30	44,84	6,46	70,79	70,47	0,31	7,00	5,00		7,13	-	-	7,30	-	7,30	-	70,37	-	0,50	-	-	0,50
28.06.20	24,00	-	51,30	44,84	6,46	70,79	70,47	0,31	7,00	5,00		7,13	-	-	7,30	-	7,30	-	70,37	-	0,50	-	-	0,50
29.06.20	24,00	-	51,30	44,84	6,46	70,79	70,47	0,31	7,00	5,00		7,13	-	-	7,30	-	7,30	-	70,37	-	0,50	-	-	0,50
30.06.20	24,00	-	51,30	44,84	6,46	70,79	70,47	0,31	7,00	5,00		7,13	-	-	7,30	-	7,30	-	70,37	-	0,50	-	-	0,50
Среднее	24,00	-	51,30	44,84	6,46	70,79	70,47	0,31	7,00	5,00	-	7,13	-	-	7,30	-	7,30	-	70,37	-	0,50	-	-	0,50
Итого	840,00		1795,62	1569,35	226,27						0,00	249,49	0,00	0,00	255,34	0,00	255,34	0,00			17,54	0,00	0,00	17,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	49686,64	42415,67	7058,96	-	7233,91	-	1640,13	-	-
	23.06.20 07:00	51080,36	43634,34	7252,01	-	7431,50	-	1653,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -3,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **255,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью "Теплокомсервис №2 Невского района" Санкт-Петербург

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.