Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9061.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 118 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	53,61	47,37	6,24	67,74	38,85	28,89	7,00	5,00	1,32	7,01	-	-	7,16	-	7,16	-	67,26	-	0,47			1,79
24.05.20	24,00	-	54,45	47,70	6,75	67,53	39,40	28,13	7,00	5,00	1,28	7,61	-	-	7,77	-	7,77	-	67,17	-	0,52			1,80
25.05.20	24,00	-	56,48	49,31	7,17	67,65	50,55	17,10	7,00	5,00	0,80	7,85	-	-	8,01	-	8,01	-	67,68	-	0,53			1,34
26.05.20	24,00	-	55,67	48,62	7,05	69,37	69,13	0,24	7,00	5,00	0,00	7,80	-	-	7,99	-	7,99	-	69,03	-	0,51			0,51
Среднее	24,00	-	55,05	48,25	6,80	68,07	49,48	18,59	7,00	5,00	0,85	7,57	-	-	7,73	-	7,73	-	67,79	-	0,51	-	-	1,36
Итого	96,00		220,21	193,00	27,21						3,41	30,27	0,00	0,00	30,93	0,00	30,93	0,00			2,03	0,00	0,00	5,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	49466,59	42222,80	7028,71	-	7203,00	-	1634,87	-	-
	27.05.20 03:00	49686,64	42415,67	7058,96	-	7233,91	-	1640,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,42 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» _____ 20___ г.