Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2020

Абонент: [illegible] Договор: [illegible] Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 120 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Седова 120 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник: 1а Невская котельная Схема подключения: Четырехтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ944-8203-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: СПТ-944 № 8203 Режим (схема): АСВ Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 18,82

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 111	Gmax= 9	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 222	Gmax= 9	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфло	Gmin= 333	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: Питерфло	Gmin= 444	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=333333 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=5555555
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 999
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=10666656 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=296296272

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2020 по 22.07.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.20	24,00	-	57,19	53,50	3,55	69,77	67,62	2,15	5,30	3,91	-	7,63	3,93	3,70	7,80	3,97	3,84	-	69,80	44,41	-	0,36	-	0,36
02.07.20	24,00	-	57,42	53,84	3,44	69,37	67,10	2,28	5,30	3,91	-	7,97	4,34	3,63	8,15	4,38	3,77	-	69,34	44,58	-	0,36	-	0,36
03.07.20	24,00	-	58,16	54,77	3,26	69,49	67,28	2,21	5,35	3,92	-	7,66	3,91	3,75	7,83	3,94	3,88	-	69,50	44,24	-	0,36	-	0,36
04.07.20	24,00	-	58,82	55,52	3,16	69,39	67,06	2,33	5,37	3,93	-	7,93	3,61	4,32	8,11	3,64	4,46	-	69,45	44,67	-	0,39	-	0,39
05.07.20	24,00	-	59,22	55,87	3,22	69,76	67,71	2,06	5,39	3,92	-	7,40	1,93	5,47	7,57	1,95	5,62	-	69,77	44,99	-	0,43	-	0,43
06.07.20	24,00	-	59,14	55,31	3,69	69,75	67,78	1,97	5,34	3,90	-	7,57	3,60	3,98	7,74	3,63	4,11	-	69,74	44,08	-	0,37	-	0,37
07.07.20	24,00	-	58,17	55,05	3,00	69,21	67,16	2,05	5,28	3,89	-	7,06	3,46	3,60	7,21	3,49	3,72	-	69,25	43,82	-	0,34	-	0,34
08.07.20	24,00	-	58,62	54,65	3,83	69,43	67,42	2,02	5,29	3,89	-	7,73	3,30	4,43	7,90	3,33	4,57	-	69,51	43,91	-	0,39	-	0,39
09.07.20	24,00	-	58,97	55,88	2,96	69,70	67,49	2,21	5,32	3,90	-	7,19	3,82	3,36	7,35	3,86	3,49	-	69,62	44,11	-	0,33	-	0,33
10.07.20	24,00	-	59,85	56,84	2,87	69,69	67,27	2,42	5,36	3,90	-	7,62	4,19	3,43	7,79	4,23	3,56	-	69,59	44,21	-	0,34	-	0,34
11.07.20	24,00	-	60,24	56,87	3,23	69,57	67,27	2,29	5,37	3,92	-	7,71	2,60	5,11	7,88	2,62	5,26	-	69,45	42,98	-	0,42	-	0,42
12.07.20	24,00	-	60,38	56,83	3,40	69,74	67,46	2,28	5,33	3,92	-	7,81	1,95	5,86	7,98	1,97	6,02	-	69,66	44,27	-	0,46	-	0,46
13.07.20	24,00	-	59,80	56,10	3,55	70,07	67,89	2,18	5,29	3,90	-	7,65	0,90	6,75	7,83	0,91	6,92	-	69,95	43,67	-	0,50	-	0,50
14.07.20	24,00	-	60,06	56,47	3,45	70,05	67,73	2,32	5,29	3,91	-	7,98	3,54	4,44	8,16	3,58	4,58	-	69,91	44,43	-	0,40	-	0,40
15.07.20	24,00	-	61,45	58,39	2,92	70,03	67,68	2,35	5,35	3,89	-	7,70	3,84	3,86	7,88	3,88	4,00	-	69,91	44,51	-	0,37	-	0,37
16.07.20	24,00	-	64,09	60,21	3,72	69,90	67,62	2,28	5,40	3,86	-	8,41	1,71	6,70	8,60	1,72	6,88	-	69,80	44,18	-	0,51	-	0,51
17.07.20	24,00	-	63,59	60,01	3,44	70,23	68,10	2,13	5,38	3,85	-	7,75	3,00	4,75	7,93	3,03	4,90	-	70,11	44,60	-	0,41	-	0,41
18.07.20	24,00	-	62,00	58,27	3,59	70,07	68,19	1,88	5,35	3,89	-	7,25	3,20	4,05	7,41	3,23	4,18	-	69,95	44,32	-	0,37	-	0,37
19.07.20	24,00	-	60,55	57,47	2,95	70,85	69,04	1,80	5,33	3,91	-	6,32	2,61	3,71	6,46	2,63	3,83	-	70,75	44,25	-	0,33	-	0,33
20.07.20	24,00	-	61,08	57,39	3,55	70,47	68,69	1,78	5,33	3,90	-	6,81	3,16	3,65	6,96	3,19	3,77	-	70,37	44,10	-	0,34	-	0,34
21.07.20	24,00	-	62,42	59,33	2,97	70,28	68,51	1,77	5,42	3,92	-	6,39	3,44	2,94	6,53	3,48	3,06	-	70,15	44,30	-	0,30	-	0,30
22.07.20	24,00	-	60,65	57,37	3,15	70,13	68,26	1,87	5,32	3,91	-	6,63	3,51	3,13	6,78	3,54	3,24	-	70,01	43,92	-	0,31	-	0,31
Среднее	24,00	-	60,09	56,63	3,31	69,86	67,74	2,12	5,34	3,90	-	7,46	3,16	4,30	7,63	3,19	4,44	-	69,80	44,21	-	0,38	-	0,38
Итого	528,00		1321,89	1245,95	72,89						0,00	164,17	69,55	94,61	167,84	70,20	97,64	0,00			0,00	8,38	0,00	8,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,82 °С = -3,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **97,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.