Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8702.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 124 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	126,11	109,25	16,86	69,24	69,22	0,02	7,00	5,00		17,70	-	-	18,11	-	18,11	-	69,20	-	1,23			1,23
28.05.20	24,00	-	119,12	102,40	16,72	69,17	69,20	-0,03	7,00	5,00		17,47	-	-	17,84	-	17,84	-	68,79	-	1,20			1,20
29.05.20	24,00	-	17,47	0,00	17,47	68,81	55,69	13,12	7,00	5,00		17,74	-	-	18,14	-	18,14	-	67,65	-	1,20			1,20
30.05.20	24,00	-	15,60	0,00	15,60	69,00	54,43	14,57	7,00	5,00		15,80	-	-	16,10	-	16,10	-	67,72	-	1,07			1,07
31.05.20	24,00	-	17,57	0,00	17,57	68,45	53,88	14,57	7,00	5,00		17,79	-	-	18,15	-	18,15	-	67,28	-	1,20			1,20
01.06.20	24,00	-	18,94	0,00	18,94	68,78	55,15	13,63	7,00	5,00		19,25	-	-	19,63	-	19,63	-	67,63	-	1,30			1,30
02.06.20	24,00	-	17,88	0,00	17,88	69,05	54,16	14,89	7,00	5,00		18,12	-	-	18,50	-	18,50	-	67,88	-	1,23			1,23
03.06.20	24,00	-	18,58	0,00	18,58	70,14	56,55	13,59	7,00	5,00		18,87	-	-	19,28	-	19,28	-	69,00	-	1,30			1,30
04.06.20	24,00	-	16,66	0,00	16,66	70,95	57,50	13,45	7,00	5,00		16,91	-	-	17,30	-	17,30	-	69,65	-	1,18			1,18
05.06.20	24,00	-	64,44	48,62	15,82	72,07	72,04	0,03	7,00	5,00		16,40	-	-	16,77	-	16,77	-	71,18	-	1,17			1,17
06.06.20	24,00	-	123,99	109,14	14,85	71,87	71,87	0,00	7,00	5,00		15,43	-	-	15,81	-	15,81	-	71,59	-	1,11			1,11
07.06.20	24,00	-	124,51	109,65	14,86	71,33	71,31	0,02	7,00	5,00		15,44	-	-	15,80	-	15,80	-	71,25	-	1,10			1,10
08.06.20	24,00	-	124,09	109,70	14,39	71,04	71,04	0,00	7,00	5,00		14,94	-	-	15,27	-	15,27	-	70,90	-	1,06			1,06
09.06.20	24,00	-	16,72	1,93	14,79	71,23	71,13	0,10	7,00	5,00		15,07	-	-	15,41	-	15,41	-	70,71	-	1,07			1,07
10.06.20	24,00	-	14,98	0,00	14,98	70,44	25,39	45,05	7,00	5,00		15,22	-	-	15,57	-	15,57	-	69,91	-	1,07			1,07
11.06.20	24,00	-	15,79	0,00	15,79	71,02	24,80	46,22	7,00	5,00		16,08	-	-	16,45	-	16,45	-	70,48	-	1,13			1,13
12.06.20	24,00	-	13,09	0,00	13,09	71,40	24,16	47,24	7,00	5,00		13,31	-	-	13,64	-	13,64	-	70,76	-	0,94			0,94
13.06.20	24,00	-	13,41	0,00	13,41	71,65	23,99	47,66	7,00	5,00		13,63	-	-	13,91	-	13,91	-	71,03	-	0,97			0,97
14.06.20	24,00	-	15,50	0,00	15,50	71,57	24,13	47,44	7,00	5,00		15,79	-	-	16,14	-	16,14	-	71,04	-	1,12			1,12
15.06.20	24,00	-	15,16	0,00	15,16	71,04	24,69	46,35	7,00	5,00		15,42	-	-	15,78	-	15,78	-	70,53	-	1,09			1,09
16.06.20	24,00	-	48,79	32,43	16,36	71,77	71,94	-0,17	7,00	5,00		16,53	-	-	16,92	-	16,92	-	71,07	-	1,17			1,17
17.06.20	24,00	-	14,93	0,00	14,93	71,61	27,18	44,43	7,00	5,00		15,17	-	-	15,52	-	15,52	-	71,09	-	1,08			1,08
18.06.20	24,00	-	13,49	0,00	13,49	71,44	26,51	44,93	7,00	5,00		13,69	-	-	13,98	-	13,98	-	70,87	-	0,97			0,97
19.06.20	24,00	-	14,02	0,00	14,02	71,37	26,63	44,74	7,00	5,00		14,25	-	-	14,55	-	14,55	-	70,83	-	1,01			1,01
20.06.20	24,00	-	12,27	0,00	12,27	71,39	25,91	45,48	7,00	5,00		12,45	-	-	12,73	-	12,73	-	70,74	-	0,88			0,88
21.06.20	24,00	-	13,42	0,00	13,42	70,95	25,07	45,88	7,00	5,00		13,68	-	-	13,97	-	13,97	-	70,40	-	0,96			0,96
22.06.20	24,00	-	14,13	0,00	14,13	71,21	25,23	45,98	7,00	5,00		14,35	-	-	14,68	-	14,68	-	70,64	-	1,02			1,02
23.06.20	24,00	-	38,54	23,08	15,46	70,67	46,62	24,04	7,00	5,00		15,80	-	-	16,15	-	16,15	-	69,99	-	1,10	-	-	1,10
24.06.20	24,00	-	38,54	23,08	15,46	70,67	46,62	24,04	7,00	5,00		15,80	-	-	16,15	-	16,15	-	69,99	-	1,10	-	-	1,10
25.06.20	24,00	-	38,54	23,08	15,46	70,67	46,62	24,04	7,00	5,00		15,80	-	-	16,15	-	16,15	-	69,99	-	1,10	-	-	1,10
26.06.20	24,00	-	38,54	23,08	15,46	70,67	46,62	24,04	7,00	5,00		15,80	-	-	16,15	-	16,15	-	69,99	-	1,10	-	-	1,10
27.06.20	24,00	-	38,54	23,08	15,46	70,67	46,62	24,04	7,00	5,00		15,80	-	-	16,15	-	16,15	-	69,99	-	1,10	-	-	1,10
28.06.20	24,00	-	38,54	23,08	15,46	70,67	46,62	24,04	7,00	5,00		15,80	-	-	16,15	-	16,15	-	69,99	-	1,10	-	-	1,10
29.06.20	24,00	-	38,54	23,08	15,46	70,67	46,62	24,04	7,00	5,00		15,80	-	-	16,15	-	16,15	-	69,99	-	1,10	-	-	1,10
30.06.20	24,00	-	38,54	23,08	15,46	70,67	46,62	24,04	7,00	5,00		15,80	-	-	16,15	-	16,15	-	69,99	-	1,10	-	-	1,10
Среднее	24,00	-	38,54	23,08	15,46	70,67	46,62	24,04	7,00	5,00	-0,01	15,80	-	-	16,15	-	16,15	-	69,99	-	1,10	-	-	1,10
Итого	1680,00		1349,00	807,75	541,26						0,41	552,87	0,00	0,00	565,12	0,00	565,12	0,00			38,65	0,00	0,00	38,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	91129,32	79250,46	12491,09	-	12795,02	-	2744,03	-	-
	23.06.20 07:00	92156,49	79859,41	12918,09	-	13231,47	-	2773,58	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -7,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **565,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №2 Невского района" Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта

«___» _____ 20___ г.