Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8701.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 128 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассчитывать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-(c)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Тн	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	77,40	68,01	9,39	67,20	44,43	22,77	7,00	5,00	1,62	8,39	-	-	8,57	-	8,57	-	67,12	-	0,56			2,18
24.05.20	24,00	-	78,26	68,34	9,92	67,02	44,89	22,13	7,00	5,00	1,58	8,89	-	-	9,08	-	9,08	-	67,04	-	0,60			2,18
25.05.20	24,00	-	80,65	72,04	8,61	67,12	54,40	12,72	7,00	5,00	0,98	7,66	-	-	7,84	-	7,84	-	67,33	-	0,52			1,50
26.05.20	24,00	-	81,42	72,51	8,91	68,78	68,54	0,24	7,00	5,00	0,07	8,28	-	-	8,45	-	8,45	-	68,73	-	0,57			0,63
Среднее	24,00	-	79,43	70,23	9,21	67,53	53,07	14,47	7,00	5,00	1,06	8,31	-	-	8,49	-	8,49	-	67,56	-	0,56	-	-	1,62
Итого	96,00		317,73	280,90	36,83						4,24	33,22	0,00	0,00	33,94	0,00	33,94	0,00			2,25	0,00	0,00	6,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч
	23.05.20 02:00	60293,62	51236,09	8074,84	-	7143,39	-	1837,14	-	-
	27.05.20 03:00	60614,75	51519,99	7087,67	-	7177,75	-	1843,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 6,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 33,94 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» А.С.Кабанова 20___ г.