Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	75,24	65,55	9,69	68,59	68,34	0,25	7,00	5,00		9,07	-	-	9,26	-	9,26	-	68,45	-	0,62			0,62
28.05.20	24,00	-	74,69	66,22	8,47	68,54	68,30	0,24	7,00	5,00		7,88	-	-	8,05	-	8,05	-	68,25	-	0,54			0,54
29.05.20	24,00	-	75,38	66,87	8,51	68,35	68,09	0,26	7,00	5,00		7,90	-	-	8,10	-	8,10	-	68,21	-	0,54			0,54
30.05.20	24,00	-	73,30	64,69	8,61	68,56	68,28	0,28	7,00	5,00		7,91	-	-	8,08	-	8,08	-	68,46	-	0,54			0,54
31.05.20	24,00	-	73,34	65,09	8,25	68,10	67,82	0,28	7,00	5,00		7,56	-	-	7,70	-	7,70	-	67,83	-	0,51			0,51
01.06.20	24,00	-	76,16	67,16	9,00	68,27	67,99	0,28	7,00	5,00		8,38	-	-	8,54	-	8,54	-	68,10	-	0,57			0,57
02.06.20	24,00	-	77,74	67,94	9,80	68,53	68,26	0,27	7,00	5,00		9,06	-	-	9,28	-	9,28	-	68,45	-	0,62			0,62
03.06.20	24,00	-	76,65	67,98	8,67	69,60	69,31	0,29	7,00	5,00		8,12	-	-	8,31	-	8,31	-	69,64	-	0,56			0,56
04.06.20	24,00	-	74,70	67,20	7,50	70,45	70,08	0,37	7,00	5,00		7,24	-	-	7,40	-	7,40	-	70,37	-	0,51			0,51
05.06.20	24,00	-	73,69	65,33	8,36	71,31	71,04	0,27	7,00	5,00		7,27	-	-	7,46	-	7,46	-	71,12	-	0,52			0,52
06.06.20	24,00	-	74,29	65,12	9,17	71,23	70,98	0,25	7,00	5,00		8,05	-	-	8,22	-	8,22	-	70,89	-	0,57			0,57
07.06.20	24,00	-	74,59	65,47	9,12	70,72	70,45	0,27	7,00	5,00		8,00	-	-	8,19	-	8,19	-	70,63	-	0,57			0,57
08.06.20	24,00	-	74,74	65,44	9,30	70,45	70,21	0,24	7,00	5,00		8,21	-	-	8,40	-	8,40	-	70,28	-	0,58			0,58
09.06.20	24,00	-	75,43	67,00	8,43	70,69	70,44	0,25	7,00	5,00		7,31	-	-	7,51	-	7,51	-	70,65	-	0,52			0,52
10.06.20	24,00	-	77,11	66,53	10,58	70,05	69,83	0,22	7,00	5,00		7,30	-	-	7,47	-	7,47	-	69,88	-	0,51			0,51
11.06.20	24,00	-	77,22	68,62	8,60	70,65	70,41	0,24	7,00	5,00		7,49	-	-	7,68	-	7,68	-	70,41	-	0,53			0,53
12.06.20	24,00	-	76,82	68,52	8,30	70,95	70,69	0,26	7,00	5,00		7,09	-	-	7,24	-	7,24	-	70,80	-	0,50			0,50
13.06.20	24,00	-	76,75	68,85	7,90	71,26	71,02	0,24	7,00	5,00		6,81	-	-	6,96	-	6,96	-	71,03	-	0,49			0,49
14.06.20	24,00	-	76,96	68,82	8,14	71,25	71,01	0,24	7,00	5,00		6,97	-	-	7,13	-	7,13	-	70,99	-	0,49			0,49
15.06.20	24,00	-	78,61	69,08	9,53	70,55	70,31	0,24	7,00	5,00		8,45	-	-	8,65	-	8,65	-	70,48	-	0,60			0,60
16.06.20	24,00	-	75,91	67,99	7,92	70,78	70,54	0,24	7,00	5,00		6,86	-	-	7,04	-	7,04	-	70,76	-	0,48			0,48
17.06.20	24,00	-	78,28	69,96	8,32	71,01	70,77	0,24	7,00	5,00		7,17	-	-	7,35	-	7,35	-	70,95	-	0,51			0,51
18.06.20	24,00	-	77,90	70,10	7,80	71,12	70,90	0,22	7,00	5,00		6,68	-	-	6,84	-	6,84	-	70,86	-	0,47			0,47
19.06.20	24,00	-	77,47	70,02	7,45	70,97	70,75	0,22	7,00	5,00		6,32	-	-	6,46	-	6,46	-	70,79	-	0,45			0,45
20.06.20	24,00	-	78,32	70,30	8,02	71,14	70,90	0,24	7,00	5,00		6,86	-	-	7,02	-	7,02	-	70,86	-	0,49			0,49
21.06.20	24,00	-	78,64	69,23	9,41	70,48	70,23	0,25	7,00	5,00		8,33	-	-	8,52	-	8,52	-	70,36	-	0,59			0,59
22.06.20	24,00	-	77,88	69,28	8,60	70,91	70,68	0,23	7,00	5,00		7,39	-	-	7,57	-	7,57	-	70,68	-	0,52			0,52
23.06.20	24,00	-	76,22	67,57	8,65	70,17	69,91	0,25	7,00	5,00		7,62	-	-	7,79	-	7,79	-	70,01	-	0,53	-	-	0,53
24.06.20	24,00	-	76,22	67,57	8,65	70,17	69,91	0,25	7,00	5,00		7,62	-	-	7,79	-	7,79	-	70,01	-	0,53	-	-	0,53
25.06.20	24,00	-	76,22	67,57	8,65	70,17	69,91	0,25	7,00	5,00		7,62	-	-	7,79	-	7,79	-	70,01	-	0,53	-	-	0,53
26.06.20	24,00	-	76,22	67,57	8,65	70,17	69,91	0,25	7,00	5,00		7,62	-	-	7,79	-	7,79	-	70,01	-	0,53	-	-	0,53
27.06.20	24,00	-	76,22	67,57	8,65	70,17	69,91	0,25	7,00	5,00		7,62	-	-	7,79	-	7,79	-	70,01	-	0,53	-	-	0,53
28.06.20	24,00	-	76,22	67,57	8,65	70,17	69,91	0,25	7,00	5,00		7,62	-	-	7,79	-	7,79	-	70,01	-	0,53	-	-	0,53
29.06.20	24,00	-	76,22	67,57	8,65	70,17	69,91	0,25	7,00	5,00		7,62	-	-	7,79	-	7,79	-	70,01	-	0,53	-	-	0,53
30.06.20	24,00	-	76,22	67,57	8,65	70,17	69,91	0,25	7,00	5,00		7,62	-	-	7,79	-	7,79	-	70,01	-	0,53	-	-	0,53
Среднее	24,00	-	76,22	67,57	8,65	70,17	69,91	0,25	7,00	5,00	-	7,62	-	-	7,79	-	7,79	-	70,01	-	0,53	-	-	0,53
Итого	840,00		2667,53	2364,91	302,62						0,00	266,62	0,00	0,00	272,78	0,00	272,78	0,00			18,66	0,00	0,00	18,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Трас, ч
	27.05.20 03:00	60614,75	51519,99	7007,67	-	7177,75	-	1843,54	-	
	23.06.20 07:00	62685,53	53356,70	7213,68	-	7388,52	-	1860,50	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -3,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **272,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2020
«___» А.С. Кабанов 20___ г.