Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	81,14	68,55	12,59	69,04	68,83	0,21	7,00	5,00		12,22	-	-	12,47	-	12,47	-	68,87	-	0,84			0,84
28.05.20	24,00	-	81,15	69,29	11,86	68,94	68,78	0,16	7,00	5,00		11,63	-	-	11,86	-	11,86	-	68,48	-	0,80			0,80
29.05.20	24,00	-	81,42	69,90	11,52	68,77	68,57	0,20	7,00	5,00		11,24	-	-	11,47	-	11,47	-	68,56	-	0,77			0,77
30.05.20	24,00	-	78,73	67,85	10,88	69,00	68,78	0,22	7,00	5,00		10,67	-	-	10,89	-	10,89	-	68,74	-	0,74			0,74
31.05.20	24,00	-	79,83	68,17	11,66	68,54	68,34	0,20	7,00	5,00		11,49	-	-	11,73	-	11,73	-	68,18	-	0,78			0,78
01.06.20	24,00	-	81,44	70,45	10,99	68,71	68,49	0,22	7,00	5,00		10,88	-	-	11,11	-	11,11	-	68,45	-	0,75			0,75
02.06.20	24,00	-	82,63	71,40	11,23	68,96	68,74	0,22	7,00	5,00		11,11	-	-	11,36	-	11,36	-	68,76	-	0,76			0,76
03.06.20	24,00	-	82,01	71,26	10,75	70,05	69,80	0,25	7,00	5,00		10,64	-	-	10,87	-	10,87	-	70,03	-	0,75			0,75
04.06.20	24,00	-	81,44	70,40	11,04	70,91	70,61	0,30	7,00	5,00		11,21	-	-	11,47	-	11,47	-	70,78	-	0,79			0,79
05.06.20	24,00	-	79,48	68,74	10,74	71,76	71,53	0,23	7,00	5,00		10,32	-	-	10,55	-	10,55	-	71,46	-	0,74			0,74
06.06.20	24,00	-	79,19	68,65	10,54	71,66	71,45	0,21	7,00	5,00		10,13	-	-	10,34	-	10,34	-	71,25	-	0,72			0,72
07.06.20	24,00	-	80,28	68,97	11,31	71,13	70,90	0,23	7,00	5,00		10,87	-	-	11,13	-	11,13	-	70,94	-	0,77			0,77
08.06.20	24,00	-	80,69	68,96	11,73	70,85	70,65	0,20	7,00	5,00		11,27	-	-	11,53	-	11,53	-	70,61	-	0,79			0,79
09.06.20	24,00	-	81,30	70,56	10,74	71,10	70,88	0,22	7,00	5,00		10,34	-	-	10,57	-	10,57	-	70,96	-	0,73			0,73
10.06.20	24,00	-	82,63	70,38	12,25	70,45	70,27	0,18	7,00	5,00		9,56	-	-	9,75	-	9,75	-	70,13	-	0,67			0,67
11.06.20	24,00	-	83,61	72,89	10,72	71,06	70,86	0,20	7,00	5,00		10,28	-	-	10,54	-	10,54	-	70,70	-	0,73			0,73
12.06.20	24,00	-	83,19	72,80	10,39	71,38	71,17	0,21	7,00	5,00		9,88	-	-	10,09	-	10,09	-	71,13	-	0,70			0,70
13.06.20	24,00	-	82,02	73,10	8,92	71,68	71,47	0,21	7,00	5,00		8,49	-	-	8,68	-	8,68	-	71,37	-	0,60			0,60
14.06.20	24,00	-	83,29	73,02	10,27	71,65	71,45	0,20	7,00	5,00		9,79	-	-	9,99	-	9,99	-	71,34	-	0,70			0,70
15.06.20	24,00	-	85,00	73,30	11,70	70,94	70,73	0,21	7,00	5,00		11,19	-	-	11,43	-	11,43	-	70,75	-	0,79			0,79
16.06.20	24,00	-	82,10	72,03	10,07	71,19	70,97	0,22	7,00	5,00		9,51	-	-	9,72	-	9,72	-	71,06	-	0,68			0,68
17.06.20	24,00	-	83,40	74,28	9,12	71,41	71,21	0,20	7,00	5,00		8,67	-	-	8,86	-	8,86	-	71,18	-	0,62			0,62
18.06.20	24,00	-	83,99	74,29	9,70	71,51	71,32	0,19	7,00	5,00		9,17	-	-	9,41	-	9,41	-	71,18	-	0,65			0,65
19.06.20	24,00	-	83,76	74,23	9,53	71,38	71,18	0,20	7,00	5,00		9,05	-	-	9,26	-	9,26	-	71,15	-	0,64			0,64
20.06.20	24,00	-	82,81	74,52	8,29	71,55	71,36	0,19	7,00	5,00		7,76	-	-	7,95	-	7,95	-	71,08	-	0,55			0,55
21.06.20	24,00	-	82,01	73,31	8,70	70,87	70,67	0,20	7,00	5,00		8,15	-	-	8,33	-	8,33	-	70,51	-	0,57			0,57
22.06.20	24,00	-	82,52	73,41	9,11	71,31	71,11	0,20	7,00	5,00		8,56	-	-	8,76	-	8,76	-	70,95	-	0,61			0,61
23.06.20	24,00	-	81,89	71,29	10,61	70,59	70,37	0,21	7,00	5,00		10,15	-	-	10,37	-	10,37	-	70,32	-	0,71	-	-	0,71
24.06.20	24,00	-	81,89	71,29	10,61	70,59	70,37	0,21	7,00	5,00		10,15	-	-	10,37	-	10,37	-	70,32	-	0,71	-	-	0,71
25.06.20	24,00	-	81,89	71,29	10,61	70,59	70,37	0,21	7,00	5,00		10,15	-	-	10,37	-	10,37	-	70,32	-	0,71	-	-	0,71
26.06.20	24,00	-	81,89	71,29	10,61	70,59	70,37	0,21	7,00	5,00		10,15	-	-	10,37	-	10,37	-	70,32	-	0,71	-	-	0,71
27.06.20	24,00	-	81,89	71,29	10,61	70,59	70,37	0,21	7,00	5,00		10,15	-	-	10,37	-	10,37	-	70,32	-	0,71	-	-	0,71
28.06.20	24,00	-	81,89	71,29	10,61	70,59	70,37	0,21	7,00	5,00		10,15	-	-	10,37	-	10,37	-	70,32	-	0,71	-	-	0,71
29.06.20	24,00	-	81,89	71,29	10,61	70,59	70,37	0,21	7,00	5,00		10,15	-	-	10,37	-	10,37	-	70,32	-	0,71	-	-	0,71
30.06.20	24,00	-	81,89	71,29	10,61	70,59	70,37	0,21	7,00	5,00		10,15	-	-	10,37	-	10,37	-	70,32	-	0,71	-	-	0,71
Среднее	24,00	-	81,89	71,29	10,61	70,59	70,37	0,21	7,00	5,00	-	10,15	-	-	10,37	-	10,37	-	70,32	-	0,71	-	-	0,71
Итого	840,00		2866,19	2494,99	371,19						0,00	355,29	0,00	0,00	363,12	0,00	363,12	0,00			24,94	0,00	0,00	24,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	60050,11	52937,19	8596,29	-	8798,69	-	1771,67	-	-
	23.06.20 07:00	62274,71	54875,08	8870,67	-	9079,11	-	1792,40	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -4,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **363,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.