

Абонент: ЖКСЗ Невского района
 Адрес: Санкт-Петербург, Садовая 130 / СЛО-ПВС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфрадак Монтаж"
 Источник: Омуховский 2/1

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2020
 Договор: 9055.038.1
 Строит. адрес: Садовая 130
 Телефон: (812) 313.47.06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЛО-ПВС
 Код УТЭ:
 Расчетная совместно с УТЭ
 Работник: 150/70

Тех. гр. С = 13,71

Вычислитель: ВКТ-7 № 207333
 Показатели: тр.(M1): расходомер: прэм 32
 Обознач.: тр.(M2): расходомер: прэм 32
 тр.д. ПС(M3): расходомер: прэм 20
 тр.щит. ПС(M4): расходомер:
 тр.подсчет.(V5) расходомер:
 Фактическое потребление: зима: Q=M1*(t1-tнвн)*K*(tнвн-tвн) лето: Q=M2*(t1-tнвн)*K*(tнвн-tвн)
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот=0,184 Qлет= Qот*С=0,099
 Договорные расходы (гр.сут.): Гкал/час: Qот.гр.сут.= Qот*С*С=0,045 Qлет.гр.сут.= Qот*С*С*С=0,18
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020: Qот=55,44 Qлет= Qот*С*С=0,27

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплотворе				
			M1	M2	DN1	T1	T2	DT	Р1	Р2	Qополн	M3	M4	DN	V3	V4	DNвс	DNопл	T3	T4		Qот.общ.	Qот.кал	Qот.гвс	Q.общ.
23.05.20	24.00	-	84,51	72,41	12,10	67,65	43,57	24,08	7,00	5,00	1,75	12,03	-	-	12,25	-	-	67,52	-	0,81	0,81	2,56	2,56	2,56	2,56
24.05.20	24.00	-	84,32	72,85	11,47	67,45	44,09	23,36	7,00	5,00	1,70	11,49	-	-	11,69	-	-	67,99	-	0,78	0,78	1,89	1,89	1,89	1,89
25.05.20	24.00	-	89,00	76,23	12,77	67,58	54,21	13,37	7,00	5,00	1,04	12,47	-	-	12,73	-	-	67,81	-	0,85	0,85	1,89	1,89	1,89	1,89
26.05.20	24.00	-	89,46	75,80	13,66	69,23	69,03	0,20	7,00	5,00	0,00	13,03	-	-	13,31	-	-	69,13	-	0,90	0,90	1,96	1,96	1,96	1,96
Среднее	24.00	-	86,82	74,32	12,50	67,98	52,73	15,25	7,00	5,00	1,12	12,26	-	-	12,50	-	-	67,96	-	0,83	0,83	1,96	1,96	1,96	1,96
Итого	96,00	-	347,29	297,29	50,00	-	-	-	-	-	-	4,50	49,02	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	67,96	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00	7,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(М3)	V4(М3)	Q.СЛО (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Треб. ч
	23.05.20 03:00	59703,70	52639,84	8548,24	-	8746,70	-	1764,06	-	-
	27.05.20 03:00	60050,11	52937,19	8596,29	-	8796,69	-	1771,67	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Период превышения t3:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок



Печать энергосбыта
 Печать потребителя