Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8699.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 132 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Txв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	58,85	49,75	9,10	69,17	68,86	0,31	7,00	5,00		9,54	-	-	9,75	-	9,75	-	68,76	-	0,66			0,66
28.05.20	24,00	-	60,10	50,18	9,92	69,06	68,80	0,26	7,00	5,00		10,34	-	-	10,57	-	10,57	-	68,45	-	0,71			0,71
29.05.20	24,00	-	62,67	50,60	12,07	68,91	68,60	0,31	7,00	5,00		12,50	-	-	12,76	-	12,76	-	68,59	-	0,86			0,86
30.05.20	24,00	-	59,65	49,09	10,56	69,13	68,81	0,32	7,00	5,00		11,00	-	-	11,26	-	11,26	-	68,74	-	0,76			0,76
31.05.20	24,00	-	59,79	49,32	10,47	68,66	68,35	0,31	7,00	5,00		10,89	-	-	11,13	-	11,13	-	68,14	-	0,74			0,74
01.06.20	24,00	-	60,52	50,70	9,82	68,86	68,51	0,35	7,00	5,00		10,05	-	-	10,27	-	10,27	-	68,53	-	0,69			0,69
02.06.20	24,00	-	62,51	51,20	11,31	69,09	68,76	0,33	7,00	5,00		11,39	-	-	11,64	-	11,64	-	68,78	-	0,78			0,78
03.06.20	24,00	-	62,15	51,11	11,04	70,18	69,82	0,36	7,00	5,00		11,08	-	-	11,35	-	11,35	-	69,96	-	0,78			0,78
04.06.20	24,00	-	60,63	51,70	8,93	71,02	70,58	0,44	7,00	5,00		10,37	-	-	10,59	-	10,59	-	70,61	-	0,73			0,73
05.06.20	24,00	-	61,28	49,52	11,76	71,89	71,55	0,34	7,00	5,00		11,88	-	-	12,13	-	12,13	-	71,51	-	0,85			0,85
06.06.20	24,00	-	60,04	49,51	10,53	71,78	71,47	0,31	7,00	5,00		10,68	-	-	10,91	-	10,91	-	71,27	-	0,76			0,76
07.06.20	24,00	-	59,55	49,75	9,80	71,26	70,93	0,33	7,00	5,00		9,90	-	-	10,14	-	10,14	-	70,89	-	0,71			0,71
08.06.20	24,00	-	59,57	49,74	9,83	70,98	70,68	0,30	7,00	5,00		9,96	-	-	10,19	-	10,19	-	70,57	-	0,70			0,70
09.06.20	24,00	-	60,63	50,88	9,75	71,22	70,91	0,31	7,00	5,00		9,94	-	-	10,16	-	10,16	-	70,96	-	0,71			0,71
10.06.20	24,00	-	59,81	51,31	8,50	70,57	70,28	0,29	7,00	5,00		8,74	-	-	8,94	-	8,94	-	70,11	-	0,61			0,61
11.06.20	24,00	-	61,08	52,02	9,06	71,19	70,89	0,30	7,00	5,00		9,28	-	-	9,49	-	9,49	-	70,72	-	0,66			0,66
12.06.20	24,00	-	62,09	52,05	10,04	71,52	71,20	0,32	7,00	5,00		10,27	-	-	10,53	-	10,53	-	71,12	-	0,73			0,73
13.06.20	24,00	-	59,56	52,32	7,24	71,83	71,51	0,32	7,00	5,00		7,55	-	-	7,73	-	7,73	-	71,34	-	0,54			0,54
14.06.20	24,00	-	62,45	52,25	10,20	71,80	71,50	0,30	7,00	5,00		10,45	-	-	10,69	-	10,69	-	71,34	-	0,74			0,74
15.06.20	24,00	-	60,42	52,55	7,87	71,05	70,76	0,29	7,00	5,00		8,19	-	-	8,41	-	8,41	-	70,51	-	0,58			0,58
16.06.20	24,00	-	59,40	51,58	7,82	71,32	71,00	0,32	7,00	5,00		8,09	-	-	8,29	-	8,29	-	71,00	-	0,58			0,58
17.06.20	24,00	-	62,73	53,16	9,57	71,55	71,24	0,31	7,00	5,00		9,85	-	-	10,10	-	10,10	-	71,31	-	0,70			0,70
18.06.20	24,00	-	59,86	53,28	6,58	71,63	71,36	0,27	7,00	5,00		6,91	-	-	7,08	-	7,08	-	71,03	-	0,49			0,49
19.06.20	24,00	-	60,46	53,18	7,28	71,51	71,21	0,30	7,00	5,00		7,56	-	-	7,74	-	7,74	-	71,11	-	0,54			0,54
20.06.20	24,00	-	60,77	53,38	7,39	71,68	71,39	0,29	7,00	5,00		7,66	-	-	7,84	-	7,84	-	71,09	-	0,55			0,55
21.06.20	24,00	-	60,61	52,53	8,08	71,01	70,70	0,31	7,00	5,00		8,35	-	-	8,52	-	8,52	-	70,57	-	0,59			0,59
22.06.20	24,00	-	60,21	52,61	7,60	71,43	71,14	0,29	7,00	5,00		7,87	-	-	8,05	-	8,05	-	70,83	-	0,56			0,56
23.06.20	24,00	-	60,64	51,31	9,34	70,71	70,40	0,31	7,00	5,00		9,64	-	-	9,86	-	9,86	-	70,29	-	0,68	-	-	0,68
24.06.20	24,00	-	60,64	51,31	9,34	70,71	70,40	0,31	7,00	5,00		9,64	-	-	9,86	-	9,86	-	70,29	-	0,68	-	-	0,68
25.06.20	24,00	-	60,64	51,31	9,34	70,71	70,40	0,31	7,00	5,00		9,64	-	-	9,86	-	9,86	-	70,29	-	0,68	-	-	0,68
26.06.20	24,00	-	60,64	51,31	9,34	70,71	70,40	0,31	7,00	5,00		9,64	-	-	9,86	-	9,86	-	70,29	-	0,68	-	-	0,68
27.06.20	24,00	-	60,64	51,31	9,34	70,71	70,40	0,31	7,00	5,00		9,64	-	-	9,86	-	9,86	-	70,29	-	0,68	-	-	0,68
28.06.20	24,00	-	60,64	51,31	9,34	70,71	70,40	0,31	7,00	5,00		9,64	-	-	9,86	-	9,86	-	70,29	-	0,68	-	-	0,68
29.06.20	24,00	-	60,64	51,31	9,34	70,71	70,40	0,31	7,00	5,00		9,64	-	-	9,86	-	9,86	-	70,29	-	0,68	-	-	0,68
30.06.20	24,00	-	60,64	51,31	9,34	70,71	70,40	0,31	7,00	5,00		9,64	-	-	9,86	-	9,86	-	70,29	-	0,68	-	-	0,68
Среднее	24,00	-	60,64	51,31	9,34	70,71	70,40	0,31	7,00	5,00	-	9,64	-	-	9,86	-	9,86	-	70,29	-	0,68	-	-	0,68
Итого	840,00		2122,54	1795,72	326,82						0,00	337,41	0,00	0,00	345,15	0,00	345,15	0,00			23,71	0,00	0,00	23,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	52734,15	43968,86	8880,75	-	9104,05	-	1728,45	-	-
	23.06.20 07:00	54381,08	45363,53	9141,26	-	9370,54	-	1746,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -4,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **345,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальный сервис № 2 Невского района Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентское управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«__»_____20__ г.