

Абонент: ЖКС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 140 / СЛО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Индрайкс-Монтаж"  
 Исполник: Овуховский Э.И.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за май 2020  
 Договор: 8729.038.1  
 Строит. адрес: Садовая 140  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Счетчик подлинности: Девятрдыбай  
 Екатеринбург

Узел учета: СЛО-ГВС  
 Код УТЭЗ:  
 Расчетная доля совместно с УТЭЗ:  
 График: 150/70  
 Тух. гр.С = 13,71

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208254  
 Подразд. тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 40 Релин (схема): Сглаз = 45  
 Обозн. тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 40 Сглаз = 45  
 Тр.д. ГВС(M3): Тр.д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Сглаз = 0,067 Сглаз = 30  
 Тр.шир. ГВС(M4): Тр.шир. ГВС(M4): расходомер: Сглаз = Сглаз =  
 Тр.обогрев(M5): Тр.обогрев(M5): расходомер: Сглаз = Сглаз =  
 Договорные нагрузки (кал/час): Qот=0,307 Qотел= Qотелот= Qотс=0,2508  
 Договорные расходы (гр.час): Qот=2,64 Qотс=0 Qотс=0 Qотс=0  
 Договорные расходы (гр.сут.): Qот= Qотс= Qотс= Qотс=0  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020 Qот=45,6 Qотс=45,6

Дата	Тп	НС	M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	dVек	Vопл	T3	T4	Qтв.общ.	Qтв.изл.	Qтв.гвс	Q.общ.	Q.теплоснаб.
23.05.20	24.00	-	172,64	161,15	11,49	66,07	45,51	20,56	7,00	5,00	3,32	11,49	-	-	11,72	-	11,72	-	65,77	-	0,76	4,07	4,07	4,07	4,07
24.05.20	24.00	-	177,63	164,96	12,67	65,93	46,32	19,61	7,00	5,00	3,24	12,67	-	-	12,93	-	12,93	-	65,75	-	0,83	4,07	4,07	4,07	
25.05.20	24.00	-	173,32	161,54	11,78	65,78	52,58	13,20	7,00	5,00	2,15	11,78	-	-	12,02	-	12,02	-	65,34	-	0,77	4,07	4,07	4,07	
26.05.20	24.00	-	147,54	134,82	12,72	67,28	62,94	4,34	7,00	5,00	0,59	12,72	-	-	12,98	-	12,98	-	67,00	-	0,85	4,07	4,07	4,07	
Среднее	24,00	-	167,78	155,62	12,12	66,27	51,84	14,43	7,00	5,00	2,32	12,17	-	-	12,41	-	12,41	-	65,97	-	0,80	4,07	4,07	4,07	
Итого	96,00	-	671,13	622,47	48,66						9,30	48,66	0,00	0,00	49,65	0,00	49,65	0,00	259,97	3,21	0,00	0,00	0,00	12,51	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	У(кв.м)	У(кв.м)	Q.СЛО(Гкал)	Q.ГВС(Гкал)	Тр.об.ч
23.05.20 01:00	14:50:17	131090,78	55322,09	-	-	58375,37	-	331,16	-	-
27.05.20 03:00	14:59:12	131720,20	55556,48	-	-	58375,37	-	334,77	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Жилкомсервис №2 Невский район  
 ФГУП «ТЭК СПб»  
 Абонентное Управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20\_\_ Г

печать потребителя  
 печать энергосбыта