Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207107 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	50,77	43,14	7,63	67,83	67,52	0,31	7,00	5,00		6,95	-	-	7,11	-	7,11	-	67,34	-	0,47			0,47
28.05.20	24,00	-	51,46	43,30	8,16	67,75	67,48	0,27	7,00	5,00		7,50	-	-	7,66	-	7,66	-	67,09	-	0,50			0,50
29.05.20	24,00	-	50,41	42,30	8,11	67,61	67,30	0,31	7,00	5,00		7,42	-	-	7,60	-	7,60	-	67,06	-	0,50			0,50
30.05.20	24,00	-	48,63	40,61	8,02	67,80	67,47	0,33	7,00	5,00		7,29	-	-	7,47	-	7,47	-	67,23	-	0,49			0,49
31.05.20	24,00	-	49,46	40,96	8,50	67,34	67,03	0,31	7,00	5,00		7,85	-	-	8,00	-	8,00	-	66,81	-	0,52			0,52
01.06.20	24,00	-	51,43	42,11	9,32	67,57	67,24	0,33	7,00	5,00		8,53	-	-	8,71	-	8,71	-	67,16	-	0,57			0,57
02.06.20	24,00	-	50,87	42,69	8,18	67,80	67,46	0,34	7,00	5,00		7,43	-	-	7,60	-	7,60	-	67,36	-	0,50			0,50
03.06.20	24,00	-	50,54	42,61	7,93	68,84	68,49	0,35	7,00	5,00		7,20	-	-	7,36	-	7,36	-	68,40	-	0,49			0,49
04.06.20	24,00	-	49,79	43,04	6,75	69,68	69,30	0,38	7,00	5,00		7,24	-	-	7,39	-	7,39	-	69,35	-	0,50			0,50
05.06.20	24,00	-	49,14	41,84	7,30	70,46	70,12	0,34	7,00	5,00		6,60	-	-	6,75	-	6,75	-	70,01	-	0,46			0,46
06.06.20	24,00	-	50,14	42,58	7,56	70,36	70,06	0,30	7,00	5,00		6,92	-	-	7,09	-	7,09	-	69,82	-	0,48			0,48
07.06.20	24,00	-	49,71	42,74	6,97	69,87	69,55	0,32	7,00	5,00		6,31	-	-	6,45	-	6,45	-	69,48	-	0,44			0,44
08.06.20	24,00	-	49,96	42,73	7,23	69,65	69,34	0,31	7,00	5,00		6,59	-	-	6,74	-	6,74	-	69,25	-	0,46			0,46
09.06.20	24,00	-	50,10	42,49	7,61	69,94	69,62	0,32	7,00	5,00		7,01	-	-	7,15	-	7,15	-	69,70	-	0,49			0,49
10.06.20	24,00	-	49,66	42,40	7,26	69,31	69,01	0,30	7,00	5,00		6,63	-	-	6,82	-	6,82	-	68,87	-	0,46			0,46
11.06.20	24,00	-	50,36	42,92	7,44	69,92	69,62	0,30	7,00	5,00		6,88	-	-	7,02	-	7,02	-	69,53	-	0,48			0,48
12.06.20	24,00	-	48,73	42,63	6,10	70,23	69,91	0,32	7,00	5,00		5,61	-	-	5,72	-	5,72	-	69,80	-	0,39			0,39
13.06.20	24,00	-	48,61	42,73	5,88	70,49	70,17	0,32	7,00	5,00		5,37	-	-	5,50	-	5,50	-	69,94	-	0,37			0,37
14.06.20	24,00	-	49,59	42,83	6,76	70,50	70,19	0,31	7,00	5,00		6,21	-	-	6,36	-	6,36	-	69,96	-	0,44			0,44
15.06.20	24,00	-	49,42	43,02	6,40	69,81	69,50	0,31	7,00	5,00		5,85	-	-	5,97	-	5,97	-	69,34	-	0,41			0,41
16.06.20	24,00	-	49,76	42,84	6,92	70,04	69,72	0,32	7,00	5,00		6,34	-	-	6,50	-	6,50	-	69,75	-	0,44			0,44
17.06.20	24,00	-	49,59	43,50	6,09	70,30	69,99	0,31	7,00	5,00		5,51	-	-	5,65	-	5,65	-	69,99	-	0,38			0,38
18.06.20	24,00	-	49,24	43,25	5,99	70,37	70,09	0,28	7,00	5,00		5,49	-	-	5,60	-	5,60	-	69,82	-	0,38			0,38
19.06.20	24,00	-	49,20	43,24	5,96	70,27	69,97	0,30	7,00	5,00		5,37	-	-	5,53	-	5,53	-	69,80	-	0,37			0,37
20.06.20	24,00	-	48,94	43,43	5,51	70,40	70,11	0,29	7,00	5,00		4,91	-	-	5,01	-	5,01	-	69,74	-	0,34			0,34
21.06.20	24,00	-	49,42	42,81	6,61	69,76	69,44	0,32	7,00	5,00		5,84	-	-	5,96	-	5,96	-	69,40	-	0,41			0,41
22.06.20	24,00	-	49,30	42,86	6,44	70,18	69,88	0,30	7,00	5,00		5,62	-	-	5,75	-	5,75	-	69,68	-	0,39			0,39
23.06.20	24,00	-	49,79	42,65	7,13	69,41	69,10	0,31	7,00	5,00		6,54	-	-	6,68	-	6,68	-	68,95	-	0,45	-	-	0,45
24.06.20	24,00	-	49,79	42,65	7,13	69,41	69,10	0,31	7,00	5,00		6,54	-	-	6,68	-	6,68	-	68,95	-	0,45	-	-	0,45
25.06.20	24,00	-	49,79	42,65	7,13	69,41	69,10	0,31	7,00	5,00		6,54	-	-	6,68	-	6,68	-	68,95	-	0,45	-	-	0,45
26.06.20	24,00	-	49,79	42,65	7,13	69,41	69,10	0,31	7,00	5,00		6,54	-	-	6,68	-	6,68	-	68,95	-	0,45	-	-	0,45
27.06.20	24,00	-	49,79	42,65	7,13	69,41	69,10	0,31	7,00	5,00		6,54	-	-	6,68	-	6,68	-	68,95	-	0,45	-	-	0,45
28.06.20	24,00	-	49,79	42,65	7,13	69,41	69,10	0,31	7,00	5,00		6,54	-	-	6,68	-	6,68	-	68,95	-	0,45	-	-	0,45
29.06.20	24,00	-	49,79	42,65	7,13	69,41	69,10	0,31	7,00	5,00		6,54	-	-	6,68	-	6,68	-	68,95	-	0,45	-	-	0,45
30.06.20	24,00	-	49,79	42,65	7,13	69,41	69,10	0,31	7,00	5,00		6,54	-	-	6,68	-	6,68	-	68,95	-	0,45	-	-	0,45
Среднее	24,00	-	49,79	42,65	7,13	69,41	69,10	0,31	7,00	5,00	-	6,54	-	-	6,68	-	6,68	-	68,95	-	0,45	-	-	0,45
Итого	840,00		1742,52	1492,81	249,71						0,00	228,76	0,00	0,00	233,94	0,00	233,94	0,00			15,74	0,00	0,00	15,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	59872,45	52017,95	6949,71	-	7440,98	-	1921,50	-	-
	23.06.20 07:00	61224,41	53176,81	7126,49	-	7621,76	-	1935,28	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -3,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **233,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.