Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г.Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховскйй з-д

Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-0720.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205764 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	9,96	0,00	9,96	65,38	19,31	46,07	7,00	5,00		9,78	-	-	9,97	-	9,97	-	64,49	-	0,63			0,63
28.05.20	24,00	-	10,83	0,00	10,83	65,38	19,16	46,22	7,00	5,00		10,61	-	-	10,80	-	10,80	-	64,51	-	0,68			0,68
29.05.20	24,00	-	10,49	0,00	10,49	65,28	18,84	46,44	7,00	5,00		10,27	-	-	10,45	-	10,45	-	64,41	-	0,66			0,66
30.05.20	24,00	-	8,93	0,00	8,93	65,08	18,58	46,50	7,00	5,00		8,72	-	-	8,89	-	8,89	-	64,21	-	0,56			0,56
31.05.20	24,00	-	9,36	0,00	9,36	64,82	18,27	46,55	7,00	5,00		9,21	-	-	9,39	-	9,39	-	63,89	-	0,59			0,59
01.06.20	24,00	-	10,56	0,00	10,56	65,17	17,29	47,88	7,00	5,00		10,35	-	-	10,55	-	10,55	-	64,34	-	0,67			0,67
02.06.20	24,00	-	10,35	0,00	10,35	65,46	17,07	48,39	7,00	5,00		10,11	-	-	10,32	-	10,32	-	64,59	-	0,65			0,65
03.06.20	24,00	-	10,26	0,00	10,26	66,57	17,47	49,10	7,00	5,00		10,10	-	-	10,34	-	10,34	-	65,62	-	0,67			0,67
04.06.20	24,00	-	10,58	0,00	10,58	67,33	18,15	49,18	7,00	5,00		10,38	-	-	10,61	-	10,61	-	66,42	-	0,69			0,69
05.06.20	24,00	-	9,73	0,00	9,73	67,88	18,25	49,63	7,00	5,00		9,52	-	-	9,72	-	9,72	-	66,91	-	0,64			0,64
06.06.20	24,00	-	9,15	0,00	9,15	67,70	18,58	49,12	7,00	5,00		8,98	-	-	9,16	-	9,16	-	66,67	-	0,60			0,60
07.06.20	24,00	-	9,36	0,00	9,36	67,39	18,63	48,76	7,00	5,00		9,17	-	-	9,37	-	9,37	-	66,43	-	0,61			0,61
08.06.20	24,00	-	9,47	0,00	9,47	67,10	19,81	47,29	7,00	5,00		9,23	-	-	9,42	-	9,42	-	66,21	-	0,61			0,61
09.06.20	24,00	-	10,10	0,00	10,10	67,70	20,78	46,92	7,00	5,00		9,91	-	-	10,12	-	10,12	-	66,78	-	0,66			0,66
10.06.20	24,00	-	8,86	0,00	8,86	66,67	20,85	45,82	7,00	5,00		8,72	-	-	8,91	-	8,91	-	65,65	-	0,57			0,57
11.06.20	24,00	-	10,14	0,00	10,14	67,38	20,24	47,14	7,00	5,00		9,96	-	-	10,15	-	10,15	-	66,42	-	0,66			0,66
12.06.20	24,00	-	7,93	0,00	7,93	67,10	19,22	47,88	7,00	5,00		7,83	-	-	8,01	-	8,01	-	65,94	-	0,52			0,52
13.06.20	24,00	-	7,74	0,00	7,74	67,28	19,00	48,28	7,00	5,00		7,60	-	-	7,77	-	7,77	-	66,22	-	0,50			0,50
14.06.20	24,00	-	9,01	0,00	9,01	67,65	18,96	48,69	7,00	5,00		8,78	-	-	8,95	-	8,95	-	66,73	-	0,59			0,59
15.06.20	24,00	-	8,92	1,77	7,15	67,20	65,22	1,98	7,00	5,00		8,74	-	-	8,94	-	8,94	-	66,20	-	0,58			0,58
16.06.20	24,00	-	8,37	0,00	8,37	67,23	22,52	44,71	7,00	5,00		8,14	-	-	8,34	-	8,34	-	66,30	-	0,54			0,54
17.06.20	24,00	-	8,68	0,00	8,68	67,64	21,39	46,25	7,00	5,00		8,49	-	-	8,68	-	8,68	-	66,69	-	0,57			0,57
18.06.20	24,00	-	8,01	0,00	8,01	67,49	21,76	45,73	7,00	5,00		7,83	-	-	7,98	-	7,98	-	66,49	-	0,52			0,52
19.06.20	24,00	-	8,36	0,00	8,36	67,41	21,89	45,52	7,00	5,00		8,20	-	-	8,39	-	8,39	-	66,37	-	0,54			0,54
20.06.20	24,00	-	7,14	0,00	7,14	67,21	20,74	46,47	7,00	5,00		7,00	-	-	7,14	-	7,14	-	66,17	-	0,46			0,46
21.06.20	24,00	-	7,85	0,00	7,85	66,81	19,65	47,16	7,00	5,00		7,71	-	-	7,87	-	7,87	-	65,72	-	0,51			0,51
22.06.20	24,00	-	8,26	0,00	8,26	67,29	19,74	47,55	7,00	5,00		8,11	-	-	8,28	-	8,28	-	66,31	-	0,54			0,54
23.06.20	24,00	-	9,20	0,07	9,13	66,76	21,16	45,60	7,00	5,00		9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	65,80	-	0,59	-	-	0,59
24.06.20	24,00	-	9,20	0,07	9,13	66,76	21,16	45,60	7,00	5,00		9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	65,80	-	0,59	-	-	0,59
25.06.20	24,00	-	9,20	0,07	9,13	66,76	21,16	45,60	7,00	5,00		9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	65,80	-	0,59	-	-	0,59
26.06.20	24,00	-	9,20	0,07	9,13	66,76	21,16	45,60	7,00	5,00		9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	65,80	-	0,59	-	-	0,59
27.06.20	24,00	-	9,20	0,07	9,13	66,76	21,16	45,60	7,00	5,00		9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	65,80	-	0,59	-	-	0,59
28.06.20	24,00	-	9,20	0,07	9,13	66,76	21,16	45,60	7,00	5,00		9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	65,80	-	0,59	-	-	0,59
29.06.20	24,00	-	9,20	0,07	9,13	66,76	21,16	45,60	7,00	5,00		9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	65,80	-	0,59	-	-	0,59
30.06.20	24,00	-	9,20	0,07	9,13	66,76	21,16	45,60	7,00	5,00		9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	65,80	-	0,59	-	-	0,59
Среднее	24,00	-	9,20	0,07	9,13	66,76	21,16	45,60	7,00	5,00	-	9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	65,80	-	0,59	-	-	0,59
Итого	840,00		322,00	2,29	319,71						0,00	315,58	0,00	0,00	322,16	0,00	322,16	0,00			20,75	0,00	0,00	20,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	50939,85	43116,82	7719,55	-	7898,14	-	1914,71	-	-
	23.06.20 07:00	51188,65	43118,59	7963,37	-	8147,03	-	1931,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -4,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **322,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____ 20__