Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0720.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 13,71
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
27.05.20	24,00	-	69,35	61,99	7,36	67,29	66,99	0,30	7,00	5,00		8,56	-	-	8,74	-	8,74	-	66,79	-	0,57			0,57
28.05.20	24,00	-	70,02	62,57	7,45	67,25	66,99	0,26	7,00	5,00		8,65	-	-	8,82	-	8,82	-	66,51	-	0,58			0,58
29.05.20	24,00	-	71,33	62,97	8,36	67,11	66,83	0,28	7,00	5,00		9,53	-	-	9,73	-	9,73	-	66,59	-	0,63			0,63
30.05.20	24,00	-	68,95	61,11	7,84	67,27	66,97	0,30	7,00	5,00		9,03	-	-	9,22	-	9,22	-	66,70	-	0,60			0,60
31.05.20	24,00	-	69,83	61,32	8,51	66,88	66,59	0,29	7,00	5,00		9,61	-	-	9,81	-	9,81	-	66,23	-	0,64			0,64
01.06.20	24,00	-	71,05	63,45	7,60	67,08	66,77	0,31	7,00	5,00		8,69	-	-	8,86	-	8,86	-	66,50	-	0,58			0,58
02.06.20	24,00	-	71,63	64,23	7,40	67,34	67,03	0,31	7,00	5,00		8,25	-	-	8,45	-	8,45	-	66,80	-	0,55			0,55
03.06.20	24,00	-	72,73	63,91	8,82	68,39	68,05	0,34	7,00	5,00		9,55	-	-	9,77	-	9,77	-	67,99	-	0,65			0,65
04.06.20	24,00	-	70,64	63,30	7,34	69,18	68,88	0,30	7,00	5,00		8,43	-	-	8,60	-	8,60	-	68,62	-	0,58			0,58
05.06.20	24,00	-	68,77	61,75	7,02	70,01	69,70	0,31	7,00	5,00		7,55	-	-	7,72	-	7,72	-	69,55	-	0,53			0,53
06.06.20	24,00	-	70,07	61,18	8,89	69,98	69,71	0,27	7,00	5,00		9,15	-	-	9,34	-	9,34	-	69,38	-	0,63			0,63
07.06.20	24,00	-	70,33	61,54	8,79	69,50	69,21	0,29	7,00	5,00		8,67	-	-	8,87	-	8,87	-	69,09	-	0,60			0,60
08.06.20	24,00	-	70,15	61,62	8,53	69,27	69,01	0,26	7,00	5,00		8,45	-	-	8,66	-	8,66	-	68,81	-	0,58			0,58
09.06.20	24,00	-	71,38	63,01	8,37	69,51	69,24	0,27	7,00	5,00		8,29	-	-	8,48	-	8,48	-	69,14	-	0,57			0,57
10.06.20	24,00	-	71,53	64,01	7,52	68,77	68,52	0,25	7,00	5,00		7,27	-	-	7,44	-	7,44	-	68,28	-	0,50			0,50
11.06.20	24,00	-	72,65	64,98	7,67	69,36	69,10	0,26	7,00	5,00		7,62	-	-	7,79	-	7,79	-	68,77	-	0,53			0,53
12.06.20	24,00	-	73,27	65,11	8,16	69,63	69,33	0,30	7,00	5,00		8,21	-	-	8,40	-	8,40	-	69,27	-	0,57			0,57
13.06.20	24,00	-	73,28	65,37	7,91	69,95	69,67	0,28	7,00	5,00		7,97	-	-	8,17	-	8,17	-	69,53	-	0,55			0,55
14.06.20	24,00	-	73,82	65,26	8,56	69,95	69,69	0,26	7,00	5,00		8,51	-	-	8,70	-	8,70	-	69,46	-	0,59			0,59
15.06.20	24,00	-	74,05	65,57	8,48	69,31	69,05	0,26	7,00	5,00		8,41	-	-	8,59	-	8,59	-	68,92	-	0,58			0,58
16.06.20	24,00	-	71,44	63,86	7,58	69,51	69,26	0,25	7,00	5,00		7,60	-	-	7,78	-	7,78	-	69,08	-	0,52			0,52
17.06.20	24,00	-	74,02	65,71	8,31	69,74	69,46	0,28	7,00	5,00		7,86	-	-	8,06	-	8,06	-	69,47	-	0,54			0,54
18.06.20	24,00	-	74,28	65,89	8,39	69,83	69,59	0,24	7,00	5,00		7,75	-	-	7,93	-	7,93	-	69,37	-	0,54			0,54
19.06.20	24,00	-	73,90	65,74	8,16	69,69	69,43	0,26	7,00	5,00		7,45	-	-	7,62	-	7,62	-	69,29	-	0,52			0,52
20.06.20	24,00	-	75,80	65,98	9,82	69,83	69,56	0,27	7,00	5,00		9,07	-	-	9,28	-	9,28	-	69,36	-	0,63			0,63
21.06.20	24,00	-	73,57	64,95	8,62	69,15	68,88	0,27	7,00	5,00		7,85	-	-	8,03	-	8,03	-	68,59	-	0,54			0,54
22.06.20	24,00	-	72,86	65,06	7,80	69,60	69,33	0,27	7,00	5,00		7,07	-	-	7,25	-	7,25	-	69,05	-	0,49			0,49
23.06.20	24,00	-	71,88	63,76	8,12	68,90	68,62	0,28	7,00	5,00		8,34	-	-	8,52	-	8,52	-	68,41	-	0,57	-	-	0,57
24.06.20	24,00	-	71,88	63,76	8,12	68,90	68,62	0,28	7,00	5,00		8,34	-	-	8,52	-	8,52	-	68,41	-	0,57	-	-	0,57
25.06.20	24,00	-	71,88	63,76	8,12	68,90	68,62	0,28	7,00	5,00		8,34	-	-	8,52	-	8,52	-	68,41	-	0,57	-	-	0,57
26.06.20	24,00	-	71,88	63,76	8,12	68,90	68,62	0,28	7,00	5,00		8,34	-	-	8,52	-	8,52	-	68,41	-	0,57	-	-	0,57
27.06.20	24,00	-	71,88	63,76	8,12	68,90	68,62	0,28	7,00	5,00		8,34	-	-	8,52	-	8,52	-	68,41	-	0,57	-	-	0,57
28.06.20	24,00	-	71,88	63,76	8,12	68,90	68,62	0,28	7,00	5,00		8,34	-	-	8,52	-	8,52	-	68,41	-	0,57	-	-	0,57
29.06.20	24,00	-	71,88	63,76	8,12	68,90	68,62	0,28	7,00	5,00		8,34	-	-	8,52	-	8,52	-	68,41	-	0,57	-	-	0,57
30.06.20	24,00	-	71,88	63,76	8,12	68,90	68,62	0,28	7,00	5,00		8,34	-	-	8,52	-	8,52	-	68,41	-	0,57	-	-	0,57
Среднее	24,00	-	71,88	63,76	8,12	68,90	68,62	0,28	7,00	5,00	0,01	8,34	-	-	8,52	-	8,52	-	68,41	-	0,57	-	-	0,57
Итого	840,00		2515,72	2231,50	284,23						0,40	291,73	0,00	0,00	298,29	0,00	298,29	0,00			19,94	0,00	0,00	19,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	61730,91	54814,41	13110,36	-	13431,67	-	1775,78	-	-
	23.06.20 07:00	63684,15	56547,33	13336,14	-	13662,52	-	1791,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °C = -4,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **298,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«___»_____20___ г.