Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9055.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС | Строит Адрес: Седова 156 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	50,64	46,63	4,01	68,11	39,88	28,23	7,00	5,00	1,32	4,01	-	-	4,09	-	4,09	-	67,71	-	0,27			1,59
24.05.20	24,00	-	52,42	46,89	5,53	67,97	40,84	27,13	7,00	5,00	1,28	5,53	-	-	5,64	-	5,64	-	67,59	-	0,37			1,65
25.05.20	24,00	-	52,55	48,10	4,45	68,03	51,08	16,95	7,00	5,00	0,82	4,45	-	-	4,54	-	4,54	-	67,66	-	0,30			1,12
26.05.20	24,00	-	51,69	46,50	5,19	69,84	65,45	4,39	7,00	5,00	0,21	5,19	-	-	5,30	-	5,30	-	69,47	-	0,36			0,57
Среднее	24,00	-	51,83	47,03	4,80	68,49	49,31	19,18	7,00	5,00	0,91	4,80	-	-	4,89	-	4,89	-	68,11	-	0,33	-	-	1,23
Итого	96,00		207,30	188,12	19,18						3,63	19,18	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00			1,31	0,00	0,00	4,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 02:00	47332,91	43604,32	16014,60	-	16438,15	-	1432,00	-	-
	27.05.20 03:00	47541,83	43794,12	16094,39	-	16519,68	-	1436,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,57** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.