Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9305.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 158 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0720.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205591 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 27.05.2020 по 30.06.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
27.05.20	24,00	-	103,68	93,73	9,95	69,41	65,43	3,98	7,00	5,00		9,95	-	-	10,15	-	10,15	-	69,48	-	0,69			0,69
28.05.20	24,00	-	104,09	94,02	10,07	69,34	65,39	3,95	7,00	5,00		10,07	-	-	10,28	-	10,28	-	69,41	-	0,70			0,70
29.05.20	24,00	-	101,54	91,97	9,57	69,19	65,13	4,06	7,00	5,00		9,57	-	-	9,77	-	9,77	-	69,26	-	0,66			0,66
30.05.20	24,00	-	97,83	87,05	10,78	69,47	65,23	4,24	7,00	5,00		10,78	-	-	11,00	-	11,00	-	69,53	-	0,75			0,75
31.05.20	24,00	-	98,74	87,57	11,17	68,97	64,80	4,17	7,00	5,00		11,17	-	-	11,40	-	11,40	-	69,03	-	0,77			0,77
01.06.20	24,00	-	101,05	91,41	9,64	69,17	64,87	4,30	7,00	5,00		9,64	-	-	9,84	-	9,84	-	69,24	-	0,67			0,67
02.06.20	24,00	-	102,28	92,89	9,39	69,41	65,12	4,29	7,00	5,00		9,39	-	-	9,58	-	9,58	-	69,48	-	0,65			0,65
03.06.20	24,00	-	101,87	92,89	8,98	70,49	66,20	4,29	7,00	5,00		8,98	-	-	9,16	-	9,16	-	70,55	-	0,63			0,63
04.06.20	24,00	-	100,11	91,39	8,72	71,41	66,97	4,44	7,00	5,00		8,72	-	-	8,90	-	8,90	-	71,47	-	0,62			0,62
05.06.20	24,00	-	99,96	90,99	8,97	72,22	67,74	4,48	7,00	5,00		8,97	-	-	9,15	-	9,15	-	72,28	-	0,65			0,65
06.06.20	24,00	-	101,65	92,43	9,22	72,06	67,70	4,36	7,00	5,00		9,22	-	-	9,41	-	9,41	-	72,12	-	0,66			0,66
07.06.20	24,00	-	102,38	92,37	10,01	71,52	67,29	4,23	7,00	5,00		10,01	-	-	10,21	-	10,21	-	71,59	-	0,72			0,72
08.06.20	24,00	-	102,12	92,92	9,20	71,22	67,13	4,09	7,00	5,00		9,20	-	-	9,39	-	9,39	-	71,29	-	0,66			0,66
09.06.20	24,00	-	101,52	93,58	7,94	71,49	67,39	4,10	7,00	5,00		7,94	-	-	8,10	-	8,10	-	71,56	-	0,57			0,57
10.06.20	24,00	-	101,24	92,61	8,63	70,90	66,82	4,08	7,00	5,00		8,63	-	-	8,81	-	8,81	-	70,96	-	0,61			0,61
11.06.20	24,00	-	102,38	93,60	8,78	71,49	67,37	4,12	7,00	5,00		8,78	-	-	8,96	-	8,96	-	71,55	-	0,63			0,63
12.06.20	24,00	-	101,76	93,29	8,47	71,92	67,69	4,23	7,00	5,00		8,47	-	-	8,64	-	8,64	-	71,98	-	0,61			0,61
13.06.20	24,00	-	101,70	94,17	7,53	72,16	67,83	4,33	7,00	5,00		7,53	-	-	7,68	-	7,68	-	72,22	-	0,54			0,54
14.06.20	24,00	-	102,37	94,03	8,34	72,11	67,86	4,25	7,00	5,00		8,34	-	-	8,51	-	8,51	-	72,17	-	0,60			0,60
15.06.20	24,00	-	102,80	93,57	9,23	71,39	67,29	4,10	7,00	5,00		9,23	-	-	9,42	-	9,42	-	71,46	-	0,66			0,66
16.06.20	24,00	-	102,70	93,12	9,58	71,60	67,62	3,98	7,00	5,00		9,58	-	-	9,78	-	9,78	-	71,66	-	0,69			0,69
17.06.20	24,00	-	103,73	95,90	7,83	71,88	67,93	3,95	7,00	5,00		7,83	-	-	7,99	-	7,99	-	71,95	-	0,56			0,56
18.06.20	24,00	-	102,45	94,15	8,30	71,90	67,95	3,95	7,00	5,00		8,30	-	-	8,47	-	8,47	-	71,96	-	0,60			0,60
19.06.20	24,00	-	101,79	94,97	6,82	71,81	67,79	4,02	7,00	5,00		6,82	-	-	6,96	-	6,96	-	71,88	-	0,49			0,49
20.06.20	24,00	-	102,83	94,75	8,08	72,03	67,90	4,13	7,00	5,00		8,08	-	-	8,24	-	8,24	-	72,09	-	0,58			0,58
21.06.20	24,00	-	101,43	92,81	8,62	71,34	67,19	4,15	7,00	5,00		8,62	-	-	8,80	-	8,80	-	71,40	-	0,62			0,62
22.06.20	24,00	-	101,20	93,09	8,11	71,76	67,53	4,23	7,00	5,00		8,11	-	-	8,28	-	8,28	-	71,82	-	0,58			0,58
23.06.20	24,00	-	101,75	92,79	8,96	71,02	66,86	4,17	7,00	5,00		8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,09	-	0,64	-	-	0,64
24.06.20	24,00	-	101,75	92,79	8,96	71,02	66,86	4,17	7,00	5,00		8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,09	-	0,64	-	-	0,64
25.06.20	24,00	-	101,75	92,79	8,96	71,02	66,86	4,17	7,00	5,00		8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,09	-	0,64	-	-	0,64
26.06.20	24,00	-	101,75	92,79	8,96	71,02	66,86	4,17	7,00	5,00		8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,09	-	0,64	-	-	0,64
27.06.20	24,00	-	101,75	92,79	8,96	71,02	66,86	4,17	7,00	5,00		8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,09	-	0,64	-	-	0,64
28.06.20	24,00	-	101,75	92,79	8,96	71,02	66,86	4,17	7,00	5,00		8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,09	-	0,64	-	-	0,64
29.06.20	24,00	-	101,75	92,79	8,96	71,02	66,86	4,17	7,00	5,00		8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,09	-	0,64	-	-	0,64
30.06.20	24,00	-	101,75	92,79	8,96	71,02	66,86	4,17	7,00	5,00		8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,09	-	0,64	-	-	0,64
Среднее	24,00	-	101,75	92,79	8,96	71,02	66,86	4,17	7,00	5,00	-	8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	71,09	-	0,64	-	-	0,64
Итого	840,00		3561,19	3247,57	313,61						0,00	313,61	0,00	0,00	320,01	0,00	320,01	0,00			22,27	0,00	0,00	22,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.20 03:00	64242,35	56798,50	24569,36	-	25165,84	-	1826,03	-	-
	23.06.20 07:00	67002,04	59315,54	25949,87	-	26578,65	-	1853,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -4,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **320,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«___»_____20___ г