Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит Адрес: Седова 160
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207793 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	115,81	94,07	21,74	68,31	42,99	25,32	7,00	5,00	2,38	21,74	-	-	22,18	-	22,18	-	68,24	-	1,48			3,87
24.05.20	24,00	-	115,96	95,17	20,79	68,13	43,58	24,55	7,00	5,00	2,34	20,79	-	-	21,21	-	21,21	-	68,08	-	1,42			3,76
25.05.20	24,00	-	117,74	98,35	19,39	68,19	51,72	16,47	7,00	5,00	1,63	19,39	-	-	19,79	-	19,79	-	68,16	-	1,32			2,95
26.05.20	24,00	-	112,89	96,68	16,21	69,98	64,55	5,43	7,00	5,00	0,53	16,21	-	-	16,54	-	16,54	-	69,91	-	1,13			1,66
Среднее	24,00	-	115,60	96,07	19,53	68,65	50,71	17,94	7,00	5,00	1,72	19,53	-	-	19,93	-	19,93	-	68,60	-	1,34	-	-	3,06
Итого	96,00		462,40	384,27	78,13						6,88	78,13	0,00	0,00	79,72	0,00	79,72	0,00			5,35	0,00	0,00	12,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	69570,26	57742,87	50449,93	-	51666,64	-	2480,25	-	-
	27.05.20 03:00	70031,50	58126,95	50661,43	-	51882,74	-	2492,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -1,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.