Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9308.038.1 | Телефон | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 164 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-0520.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206880 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 13,71

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	136,46	124,50	11,96	68,16	45,35	22,81	7,00	5,00	2,84	11,96	-	-	12,20	-	12,20	-	68,13	-	0,81			3,66
24.05.20	24,00	-	137,78	126,57	11,21	67,99	46,00	21,99	7,00	5,00	2,74	11,96	-	-	12,20	-	12,20	-	67,96	-	0,81			3,55
25.05.20	24,00	-	142,40	131,14	11,26	68,06	53,26	14,80	7,00	5,00	1,90	11,96	-	-	12,20	-	12,20	-	68,06	-	0,81			2,72
26.05.20	24,00	-	140,21	127,10	13,11	69,84	64,56	5,28	7,00	5,00	0,76	11,96	-	-	12,20	-	12,20	-	69,80	-	0,83			1,59
Среднее	24,00	-	139,21	127,33	11,89	68,51	52,29	16,22	7,00	5,00	2,06	11,96	-	-	12,20	-	12,20	-	68,49	-	0,82	-	-	2,88
Итого	96,00		556,85	509,31	47,54						8,24	47,84	0,00	0,00	48,82	0,00	48,82	0,00			3,28	0,00	0,00	11,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	118857,31	108562,44	52536,29	-	53879,49	-	3185,37	-	-
	27.05.20 03:00	119414,04	109071,48	52812,79	-	54161,91	-	3196,62	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,71 °С = -0,66 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.