Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Зубковская д.3

Договор: 8751 038 1
Строит.Адрес: Седова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202685-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202685 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,373 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=359,376 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	330,40	330,40	0,00	39,51	32,32	7,19	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
24.05.20	24,00	-	330,50	330,50	0,00	39,60	32,72	6,88	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
25.05.20	24,00	-	452,55	452,55	0,00	41,05	35,64	5,41	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
26.05.20	24,00	-	198,16	198,96	-0,80	41,77	37,81	3,96	7,00	5,00	0,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,79
27.05.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,29	18,81	0,48	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	262,32	262,48	-0,16	36,24	31,46	4,78	7,00	5,00	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58
Итого	120,00		1311,61	1312,41	-0,80						7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 03:00	205424,51	205685,11	0,00	-	0,00	-	2467,49	-	-
	30.05.20 04:00	206694,81	206956,21	0,00	-	0,00	-	2475,11	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург