Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Зубковская д.3

Договор: 8749.038.1
Строит.Адрес: Седова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202252
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202252-ч(с)-0520.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,27 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=259,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 27.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	-	264,05	264,05	0,00	39,66	34,97	4,69	7,00	5,00	1,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,25
24.05.20	24,00	-	264,15	264,15	0,00	39,75	35,23	4,52	7,00	5,00	1,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,20
25.05.20	24,00	-	340,76	340,76	0,00	41,11	37,36	3,75	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
26.05.20	24,00	-	149,90	148,94	0,96	41,82	38,68	3,14	7,00	5,00	0,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			0,51
27.05.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,08	20,47	0,61	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	203,77	203,58	0,19	36,68	33,34	3,34	7,00	5,00	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,85
Итого	120,00		1018,86	1017,90	0,96						4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,03	0,00	0,00	4,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
23.05.20 03:00	154445,07	158425,03	0,00	-	0,00	-	1320,82	-	-
30.05.20 04:00	155431,00	159410,00	0,00	-	0,00	-	1324,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя:

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью Жилкомсервис № 2 Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__»_____20__ г.