Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10772-ч(с)-0520.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 10772 Режим (схема): ,

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 8,49

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2020 по 26.05.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.20	24,00	*	158,89	149,26	9,63	64,83	44,18	20,65	5,20	4,00	2,99	11,26	0,00	0,00	11,48	0,00	11,48	-	64,06	0,00	0,72			3,71
24.05.20	24,00	*	160,69	149,33	11,37	65,10	44,88	20,22	5,20	4,00	2,93	12,97	0,00	0,00	13,22	0,00	13,22	-	64,46	0,00	0,84			3,76
25.05.20	24,00	*	162,73	152,83	9,90	64,68	51,99	12,69	5,20	4,00	1,84	11,66	0,00	0,00	11,88	0,00	11,88	-	63,91	0,00	0,75			2,59
26.05.20	24,00	*	145,24	135,64	9,60	65,60	65,35	0,25	5,20	4,00	0,00	12,20	0,00	0,00	12,44	0,00	12,44	-	65,32	0,00	0,80			0,80
Среднее	24,00	-	156,89	146,77	10,13	65,05	51,60	13,45	5,20	4,00	1,94	12,03	-	-	12,26	-	12,26	-	64,44	-	0,78	-	-	2,72
Итого	96,00		627,57	587,06	40,50						7,76	48,10	0,00	0,00	49,03	0,00	49,03	0,00			3,10	0,00	0,00	10,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.20 01:00	128454,09	119846,91	9167,82	0,00	9391,31	0,00	3046,00	666,04	-
	27.05.20 04:00	129095,31	120447,23	9216,47	0,00	9440,90	0,00	3056,51	669,19	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,49 °С = -0,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.